

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

令和7年3月

浜 松 市

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリストの更新

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリストについて、令和6年度に実施した新築・解体等により変更となった建築物に関するデータを更新しましたので公表します。

1 対象建築物

災害時の拠点となるもの及び多数の者が利用する建築物のうち、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建設したもの(691棟)について耐震性能をランク付けして公表します。なお、昭和56年6月1日以降に新耐震基準で建設されたもの(854棟)は、ランクⅠの耐震性能があります。

なお、市営住宅などの住宅、上下水道関連施設及び倉庫・車庫などの居室用途のない建築物は、対象にしていません。

また、対象建築物のうち、特定天井（①吊り天井 ②天井高6m超 ③水平投影面積200㎡超 ④単位面積質量2kg/㎡超 ⑤人が日常利用する場所の全てに該当するものを指す。）を有する施設においては、備考欄に「特定天井」と表記しています。

落下防止ネット等による吊り天井落下防止対策工事を行った施設は、「特定天井（対策済）」と表記しています。

2 公共建築物の耐震化の現状

令和7年3月31日現在、静岡県 の判定基準に基づく耐震化率は79.7%です。また、建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下、耐震促進法という。）に基づく耐震化率は99.7%となります。

静岡県 の判定基準では、耐震性能を有するとされるのはランクⅠです。また、耐震促進法で地震に対し倒壊する危険性が低いとされるのはランクⅠとⅡが該当します。

ランクⅢの建物については、施設の統廃合や建物の解体、建替えを含め、耐震化に向けて検討することとしています。

耐震化状況一覧 (棟数)

区	新耐震	Ⅰ		Ⅱ	Ⅲ	未診断	全棟数	耐震化率	
		Ⅰa	Ⅰb					県基準	耐震促進法
中央	453	213	77	238	1	0	982	75.7%	99.9%
浜名	248	37	25	55	0	0	365	84.9%	100%
天竜	153	18	8	16	3	0	198	90.4%	98.5%
計	854	268	110	309	4	0	1545	79.7%	99.7%

3 建築物の耐震性能に基づくランク付け

新耐震基準で建設されたものを除いて、静岡県が策定した判定基準に基づき、耐震性能を4段階（I a、I b、II、III）にランク分けしました。

各ランク別耐震性能と静岡県の判定基準

ランク	東海地震に対する耐震性能	建築物の構造	判定基準 旧基準の建築物 (C I=1.0)
I	耐震性能が優れている建物。 軽微な被害にとどまり、地震後も建物を継続して使用できる。	R C S S R C C B	$I_s / E_T \geq 1.25$
		W	総合評点 ≥ 1.5
I b	耐震性能が良い建物。 倒壊する危険性はないが、ある程度の被害を受けることも想定される。	R C S S R C C B	$I_s / E_T \geq 1.0$
		W	$1.0 \leq$ 総合評点 < 1.5
II	耐震性能がやや劣る建物。 倒壊する危険性は低いが、かなりの被害を受けることも想定される。	R C S S R C C B	$I_s / E_T < 1.0$ かつ $I_s \geq 0.6$
		W	$0.7 \leq$ 総合評点 < 1.0
III	耐震性が劣る建物。 倒壊する危険性があり、大きな被害を受けることが想定される。	R C S S R C C B	$I_s / E_T < 1.0$ かつ $I_s < 0.6$
		W	総合評点 < 0.7
新	新耐震基準で建設された建物。ランク I の耐震性能がある。		

用語説明

➤ 指標値等

耐震性能	建物が保有する地震に抵抗する能力
構造耐震指標 (I s値)	建築物が保有する耐力を表す指標 (耐震診断で判定)
静岡県の耐震判定指標 (E T値)	東海地震に対して安全性を確保するための建築物が保有する耐力の目標値 $E_T = E_S \times C_I \times C_G$ E s : 基本耐震指標値 1.20~0.85 構造、階数、地盤種別により異なる C G : 地形指標 がけ地等の場合 1.25 その他の場合は 1.0
建築物の重要度係数 (C I)	地震による建築物の破壊を抑える程度を表わす係数 C I=1.25 の場合 地震時に軽微な被害にとどめ継続使用を可能にする C I=1.0 の場合 地震時に倒壊せずある程度の被害にとどめる
総合評点	木造建築物が保有する耐力を表わす指標 (耐震診断で判定)

➤ 建築物の構造

R C	鉄筋コンクリート造
S	鉄骨造
S R C	鉄骨鉄筋コンクリート造
C B	コンクリートブロック造
W	木造

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

目 次

中央区内にある建築物	・・・・・・・・・・・・・・・・	1
浜名区内にある建築物	・・・・・・・・・・・・・・・・	34
天竜区内にある建築物	・・・・・・・・・・・・・・・・	47

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
危機管理課	危機管理課	防災学習センター				中央	山下町	II	1960	0.77	1.00	0.77	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
危機管理課	危機管理課	防災学習センター	多目的施設			中央	山下町	新	1989				
企画調整部	国際課	外国人学習支援センター	旧雄踏総合事務所			中央	雄踏町	II	1971	0.72	1.10	0.65	H21耐震補強済
企画調整部	情報システム課	地域情報センター				中央	中央一丁目	新	1997				
財務部	アセットマネジメント推進課	山下町書庫	校舎2			中央	山下町	II	1964	0.77	1.00	0.77	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
財務部	アセットマネジメント推進課	山下町書庫	校舎1			中央	山下町	II	1962	0.77	1.00	0.77	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
財務部	アセットマネジメント推進課	本庁舎	北館			中央	元城町	II	1965	0.70	0.90	0.78	S59耐震補強済(旧ET値による補強) 3次診断結果
財務部	アセットマネジメント推進課	本庁舎	本館			中央	元城町	II	1980	0.80	0.90	0.89	
財務部	アセットマネジメント推進課	元目分庁舎				中央	元目町	II	1975	0.87	0.95	0.92	
財務部	アセットマネジメント推進課	鴨江分庁舎				中央	鴨江三丁目	I b	1973	0.98	0.95	1.03	
市民部	市民生活課	三方原墓園	三方原墓園管理事務所			中央	三方原町	新	1986				
市民部	市民生活課	三方原墓園	浜松市納骨堂			中央	三方原町	新	2007				
市民部	市民協働・地域政策課	はまこら(市民協働センター)				中央	中央一丁目	新	2002				
市民部	UD・男女共同参画課	男女共同参画・文化芸術活動推進センター(あいホール)	駐車場			中央	幸三丁目	新	2002				
市民部	UD・男女共同参画課	男女共同参画・文化芸術活動推進センター(あいホール)	本館			中央	幸三丁目	新	2013				
市民部	創造都市・文化振興課	旧浜松銀行協会	木下恵介記念館			中央	栄町	II	1930	0.83	1.10	0.75	
市民部	創造都市・文化振興課	アクティシティ浜松Cゾーン(展示イベントホール)	展示イベントホール			中央	板屋町	新	1994				
市民部	創造都市・文化振興課	アクティシティ浜松Aゾーン(大ホール・中ホール・コンgresセン)	ホール・センター			中央	板屋町	新	1994				特定天井
市民部	創造都市・文化振興課	アクティシティ浜松Dゾーン(楽器博物館・研修交流センター)	楽器博物館・研修交流センター			中央	板屋町	新	1994				
市民部	創造都市・文化振興課	茶室「松韻亭」	本館			中央	鹿谷町	新	1997				
市民部	創造都市・文化振興課	鴨江アートセンター	鴨江アートセンター			中央	鴨江町	I a	1928	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
市民部	創造都市・文化振興課	浜松科学館	本館			中央	北寺島町	新	1986				
市民部	スポーツ振興課	四ツ池公園浜松球場	野球場(1塁スタンド、3塁スタンド、バックネット裏スタンド)			中央	上島六丁目	I a	1979	1.27	1.00	1.27	H15耐震補強済 3棟内最低値を示す
市民部	スポーツ振興課	四ツ池公園陸上競技場	陸上競技場用具庫棟			中央	上島六丁目	II	1980	0.83	1.10	0.75	
市民部	スポーツ振興課	四ツ池公園陸上競技場	陸上競技場メインスタンド			中央	上島六丁目	I a	1980	1.41	1.10	1.28	H23耐震補強済
市民部	スポーツ振興課	四ツ池公園陸上競技場	陸上競技場トレーニング棟			中央	上島六丁目	I a	1980	1.81	1.10	1.65	
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	管理棟			中央	西丘町	新	1993				
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	副競技管理棟			中央	西丘町	新	2000				
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	テニスコート上屋			中央	西丘町	新	2002				
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	競技管理室			中央	西丘町	新	1993				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
市民部	スポーツ振興課	浜松アリーナ	メインアリーナ、サブアリーナ、研修棟、駐車場棟		中央	和田町	新	1990					特定天井
市民部	スポーツ振興課	古橋廣之進記念浜松市総合水泳場	トビオ		中央	篠原町	新	2009					特定天井
市民部	文化財課	賀茂真淵記念館	本館		中央	東伊場一丁目	新	1984					
市民部	美術館	美術館	トラックヤード棟		中央	松城町	新	2018					
市民部	美術館	美術館	本館		中央	松城町	I b	1971	1.16	1.10	1.05		
市民部	博物館	博物館	本館		中央	蛸塚四丁目	I b	1978	1.12	1.00	1.12		
市民部	中央図書館	中央図書館	図書館		中央	松城町	I a	1981	1.61	1.10	1.46		
市民部	中央図書館	南図書館	図書館		中央	海老塚二丁目	新	1992					
市民部	中央図書館	城北図書館	図書館		中央	和地山二丁目	新	2006					
市民部	中央図書館	西図書館	図書館		中央	西伊場町	II	1979	1.07	1.10	0.97		
市民部	中央図書館	北図書館	図書館		中央	葵東一丁目	新	1983					
市民部	中央図書館	積志図書館	図書館		中央	積志町	II	1980	0.81	1.10	0.74		
市民部	中央図書館	東図書館	図書館		中央	子安町	新	1982					
市民部	中央図書館	はまゆう図書館	図書館		中央	大人見町	新	2004					
市民部	中央図書館	はまゆう図書館	駐車場棟		中央	大人見町	新	2004					
市民部	中央図書館	舞阪図書館・郷土資料館			中央	舞阪町	新	1990					
市民部	中央図書館	雄踏図書館	図書館		中央	雄踏町	新	1998					
市民部	中央図書館	南陽図書館	図書館		中央	下江町	新	1984					
市民部	中央図書館	可新図書館	図書館		中央	小沢渡町	新	1997					
健康福祉部	福祉総務課	福祉交流センター	本館		中央	成子町	新	1984					特定天井（対策済）
健康福祉部	福祉総務課	文丘集会所	集会所		中央	文丘町	I b	1981	1.21	1.10	1.10		
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	城北会館	本館		中央	文丘町	I b	1978	1.17	1.10	1.06		
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	江西会館	江西会館・江西児童館		中央	春日町	新	1982					
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	北星会館	本館・北星児童館		中央	花川町	I a	1979	1.54	1.10	1.40		
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	江東会館	本館		中央	富吉町	II	1980	0.91	1.10	0.83		
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	富吉納骨堂	納骨堂		中央	富吉町	新	1982					
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センターいたや（いきいきプラザ中央）			中央	板屋町	新	2001					
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター竜西	本館		中央	中郡町	新	1988					
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター湖東	本館		中央	和地町	II	1970	0.83	1.00	0.83		
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター湖南	本館		中央	馬郡町	新	1985					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター舞阪	本館		中央	舞阪町	新	1983					
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター陽だまり			中央	舞阪町	新	2001					
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センターつつじ	本館		中央	雄踏町	新	1991					
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター江之島	本館		中央	江之島町	I a	1980	1.48	1.10	1.35	H13耐震補強済	
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター可美	本館		中央	増楽町	新	1992					
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター青龍	本館		中央	青屋町	新	2003					
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター萩原	本館		中央	初生町	新	1991					
健康福祉部	障害保健福祉課	子どものこころの診療所	旧市立診療所		中央	鴨江二丁目	II	1974	1.00	1.10	0.91		
健康福祉部	障害保健福祉課	子どものこころの診療所	旧夜間救急室		中央	鴨江二丁目	I b	1975	1.34	1.10	1.22		
健康福祉部	障害保健福祉課	根洗学園	管理棟		中央	根洗町	新	2011					
健康福祉部	障害保健福祉課	根洗学園	増築棟		中央	根洗町	II	1975	0.76	1.10	0.69		
健康福祉部	障害保健福祉課	根洗学園	本館		中央	根洗町	II	1973	0.86	1.10	0.78		
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	立体駐車場棟		中央	富塚町	新	2020					
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	1号館		中央	富塚町	I a	1973	—	0.90	—	H21免震化	
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	2号館		中央	富塚町	I a	1975	—	0.90	—	H21免震化	
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	3号館（新館）		中央	富塚町	新	1995					
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	渡り廊下棟		中央	富塚町	新	1997					
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	健診センター棟		中央	富塚町	新	2007					
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	A棟		中央	富塚町	新	2023					
健康福祉部	病院管理課	あゆみ保育園	保育園		中央	佐鳴台五丁目	新	2003					
健康福祉部	病院管理課	浜松市リハビリテーション病院	機能訓練棟		中央	和合北四丁目	新	2001					
健康福祉部	病院管理課	浜松市リハビリテーション病院	病棟・中央診療棟		中央	和合北四丁目	新	2014					
健康福祉部	健康増進課	口腔保健医療センター			中央	鴨江二丁目	新	1982					
健康福祉部	看護専門学校	看護専門学校	校舎		中央	佐鳴台五丁目	新	2019					
健康福祉部	保健環境研究所	保健環境研究所	研究所		中央	上西町	新	1999					
健康福祉部	保健総務課	保健所	庁舎		中央	鴨江二丁目	II	1981	0.79	1.00	0.79		
健康福祉部	動物愛護教育センター	動物愛護教育センター			中央	舘山寺町	新	2014					
子ども家庭部	子ども若者政策課	子育て情報センター	本館（なのはな保育園内）		中央	中央三丁目	新	2005					
子ども家庭部	子ども若者政策課	浜松子ども館	浜松子ども館		中央	鍛冶町	新	2001					
子ども家庭部	幼保運営課	南保育園	保育園		中央	浅田町	I a	1974	1.46	1.10	1.33	H17耐震補強済	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
こども家庭部	幼保運営課	鴨江保育園	保育園		中央	鴨江二丁目	I b	1976	1.01	1.00	1.01		
こども家庭部	幼保運営課	花川保育園	保育園		中央	西丘町	I b	1975	1.36	1.10	1.24		
こども家庭部	幼保運営課	江西保育園	保育園		中央	神田町	I a	1976	1.45	1.10	1.32		
こども家庭部	幼保運営課	権現谷保育園	保育園		中央	富塚町	I a	1977	1.38	1.10	1.25	R2耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	佐鳴台こども園	保育室		中央	佐鳴台三丁目	I a	1978	1.51	1.00	1.51	H18耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	佐鳴台こども園	園舎		中央	佐鳴台三丁目	新	2023					
こども家庭部	幼保運営課	寺島保育園	保育園		中央	寺島町	I a	1978	1.44	1.10	1.31	H31耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	西保育園	保育園		中央	布橋二丁目	I a	1978	1.46	1.10	1.33	R2耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	花川幼稚園	教室棟	1	中央	花川町	I a	1978	1.54	1.10	1.40		
こども家庭部	幼保運営課	中ノ町保育園	保育園		中央	中野町	I a	1974	1.58	1.10	1.44	R2耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	積志保育園	保育室棟		中央	有玉北町	新	1905					
こども家庭部	幼保運営課	積志保育園	保育園		中央	有玉北町	I a	1972	1.41	1.10	1.28	R4耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	積志保育園	増築棟		中央	有玉北町	I a	1973	1.41	1.10	1.28	R4耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	笠井保育園	保育園		中央	笠井町	新	1992					
こども家庭部	幼保運営課	和田幼稚園	教室棟	1	中央	和田町	II	1978	0.74	1.10	0.67		
こども家庭部	幼保運営課	与進幼稚園	教室棟	6	中央	市野町	II	1981	1.06	1.10	0.96		
こども家庭部	幼保運営課	豊西幼稚園	教室・管理棟	1	中央	豊西町	I a	1978	2.10	1.10	1.91		
こども家庭部	幼保運営課	笠井幼稚園	教室・管理棟	11	中央	笠井町	新	2002					
こども家庭部	幼保運営課	中ノ町幼稚園	教室棟	5 - 1	中央	中野町	II	1972	1.02	1.10	0.93		
こども家庭部	幼保運営課	中ノ町幼稚園	教室・管理棟	5 - 2	中央	中野町	II	1973	1.02	1.10	0.93		
こども家庭部	幼保運営課	万斛幼稚園	教室・管理棟	1	中央	中郡町	I a	1979	1.65	1.10	1.50	H17耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	有玉幼稚園	教室・管理棟	6	中央	有玉北町	II	1975	0.94	1.10	0.85		
こども家庭部	幼保運営課	橋爪幼稚園	教室・管理棟	7	中央	西ヶ崎町	I a	1979	1.45	1.10	1.32	H17耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	神田原保育園	保育園		中央	西山町	I b	1969	1.27	1.10	1.15		
こども家庭部	幼保運営課	神久呂幼稚園	教室・管理棟	1	中央	神ヶ谷町	新	1993					
こども家庭部	幼保運営課	伊佐見幼稚園	教室・管理棟	1	中央	伊左地町	II	1974	0.94	1.10	0.85		
こども家庭部	幼保運営課	和地幼稚園	教室・管理棟	1 - 1	中央	和地町	I a	1973	3.97	1.10	3.61		
こども家庭部	幼保運営課	北庄内幼稚園	教室・管理棟	6	中央	舘山寺町	新	1982					
こども家庭部	幼保運営課	村櫛幼稚園	教室・管理棟	5	中央	村櫛町	I b	1981	1.11	1.10	1.01		
こども家庭部	幼保運営課	舞阪第1保育園	園舎		中央	舞阪町	新	1981					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
こども家庭部	幼保運営課	舞阪第2保育園	園舎	1		中央	舞阪町	I a	1972	1.44	1.10	1.31	H16耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	舞阪幼稚園	園舎	1		中央	舞阪町	II	1976	0.97	1.10	0.88	
こども家庭部	幼保運営課	雄踏保育園				中央	雄踏町	新	1994				
こども家庭部	幼保運営課	雄踏幼稚園	管理・保育室棟	1	- 1	中央	雄踏町	II	1971	0.90	1.10	0.82	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
こども家庭部	幼保運営課	雄踏幼稚園	保育室棟	1	- 2	中央	雄踏町	II	1974	0.93	1.10	0.85	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
こども家庭部	幼保運営課	可美保育園	保育園			中央	若林町	新	1989				
こども家庭部	幼保運営課	南の星幼稚園	教室・管理棟			中央	西島町	新	2011				
こども家庭部	幼保運営課	芳川幼稚園	教室・管理棟	8		中央	芳川町	新	1982				
こども家庭部	幼保運営課	白脇幼稚園	教室棟	1		中央	寺脇町	II	1978	1.03	1.10	0.94	
こども家庭部	幼保運営課	飯田幼稚園	教室・管理棟	7		中央	飯田町	II	1980	0.73	1.10	0.66	
こども家庭部	幼保運営課	可美幼稚園	遊戯室棟	4		中央	増楽町	新	1982				
こども家庭部	幼保運営課	可美幼稚園	教室・管理棟	5		中央	増楽町	新	1992				
こども家庭部	幼保運営課	三方原保育園	保育園			中央	東三方町	I b	1981	1.33	1.10	1.21	
こども家庭部	幼保運営課	豊岡幼稚園	教室・管理棟	10		中央	豊岡町	新	1983				
こども家庭部	幼保運営課	三方原幼稚園	教室・管理棟	7		中央	三方原町	II	1979	1.02	1.10	0.93	
こども家庭部	幼保運営課	初生幼稚園	教室・管理棟	8		中央	初生町	II	1979	0.72	1.10	0.65	
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	中部学園放課後児童会	放課後児童会			中央	鹿谷町	新	2017				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	とみつか放課後児童会	放課後児童会			中央	富塚町	新	2016				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	あがたい放課後児童会	放課後児童会			中央	東伊場二丁目	新	2017				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	さとう第2放課後児童会	放課後児童会			中央	佐藤二丁目	新	2020				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	たかだい放課後児童会	放課後児童会			中央	泉町	新	2020				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	あおぞら放課後児童会	放課後児童会			中央	高丘東三丁目	新	2021				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	こりす・こりす第2放課後児童会	放課後児童会			中央	富塚町	新	2021				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	かものこ放課後児童会	児童福祉施設			中央	西伊場町	新	2001				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	こうま放課後児童会	社会福祉施設			中央	曳馬一丁目	新	2011				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	ひろさわ放課後児童会	社会福祉施設			中央	広沢二丁目	新	2012				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	ふなこし放課後児童会	社会福祉施設			中央	船越町	新	2012				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	みずほ放課後児童会	放課後児童会			中央	高丘北三丁目	新	2015				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	葵西放課後児童会	児童福祉施設			中央	葵西二丁目	新	2005				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	広沢子育て支援ひろば	児童福祉施設			中央	広沢三丁目	新	2005				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	若竹第2放課後児童会	児童福祉施設		中央	向宿三丁目	新	2007					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	さなる放課後児童会	児童福祉施設		中央	佐鳴台三丁目	新	2007					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	おおせ放課後児童会	放課後児童会		中央	大瀬町	新	2016					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	よしん第4・第5放課後児童会	放課後児童会		中央	天王町	新	2020					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	ありたま・ありたま第2放課後児童会	放課後児童会		中央	有玉南町	新	2021					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	積志ひまわり放課後児童会	社会福祉施設		中央	積志町	新	2009					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	たけの子放課後児童会	放課後児童会		中央	安間町	新	2017					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	和田っ子放課後児童会	社会福祉施設		中央	薬師町	新	2011					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	かさいっこ放課後児童会	児童福祉施設		中央	笠井町	新	2001					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	よしん第3放課後児童会	児童福祉施設		中央	天王町	新	2003					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	すぎの子第2放課後児童会	児童福祉施設		中央	中野町	新	2004					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	かさいっこ第2放課後児童会	児童福祉施設		中央	笠井町	新	2004					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	よしん第1・第2放課後児童会	児童福祉施設		中央	天王町	新	2006					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	とよにしっこ放課後児童会	児童福祉施設		中央	豊西町	新	2006					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	与進北放課後児童会	児童福祉施設		中央	市野町	新	2006					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	伊佐見放課後児童会	社会福祉施設		中央	伊左地町	新	2009					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	篠浜放課後児童会	児童福祉施設		中央	篠原町	新	2004					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	松かげ第2放課後児童会	児童福祉施設		中央	神ヶ谷町	新	2004					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	めだか放課後児童会	児童福祉施設		中央	入野町	新	2004					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	どんぐり第2放課後児童会	児童福祉施設		中央	大平台三丁目	新	2005					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	わじ第1放課後児童会	児童福祉施設		中央	湖東町	新	2006					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	庄内学園放課後児童会	社会福祉施設		中央	庄内町	新	2014					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	舞阪なかよし放課後児童会	社会福祉施設		中央	舞阪町	新	2013					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	雄踏なかよし第1放課後児童会	放課後児童会室		中央	雄踏町	新	2007					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	さなえ第2放課後児童会	児童福祉施設		中央	芳川町	I a	1976	4.24	1.20	3.53	H19耐震補強済	
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	さなえ放課後児童会	放課後児童会		中央	芳川町	新	2020					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	しらわき放課後児童会	放課後児童会		中央	寺脇町	新	2024					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	かわわ放課後児童会	社会福祉施設		中央	東町	新	2014					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	いなほ放課後児童会	児童福祉施設		中央	飯田町	新	2007					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	しらわき放課後児童会	社会福祉施設		中央	寺脇町	新	2012					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
子ども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	芳北小放課後児童会	社会福祉施設		中央	頭陀寺町	新	2013					
子ども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	みかた放課後児童会	放課後児童会		中央	三方原町	新	2017					
子ども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	はつおい放課後児童会	児童福祉施設		中央	初生町	新	2005					
子ども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	とよおか放課後児童会	児童福祉施設		中央	豊岡町	新	2006					
環境部	廃棄物処理施設課	北部収集窓口センター	事務所		中央	半田山二丁目	新	1985					
環境部	廃棄物処理施設課	東部衛生工場	管理棟		中央	豊町	新	1986					
環境部	廃棄物処理施設課	西部清掃工場	工場棟		中央	篠原町	新	2009					
環境部	廃棄物処理施設課	西部清掃工場	管理棟		中央	篠原町	新	2009					
環境部	廃棄物処理施設課	西部清掃工場	計量棟		中央	篠原町	新	2009					
環境部	廃棄物処理施設課	西部衛生工場	管理棟		中央	伊左地町	Ⅱ	1981	0.95	1.00	0.95	H12耐震補強済(旧ET値による補強)	
環境部	廃棄物処理施設課	南部清掃工場	受付棟		中央	江之島町	新	2017					
環境部	廃棄物処理施設課	南部清掃工場	工場・管理棟		中央	江之島町	I b	1981	0.94	0.90	1.04	H3耐震補強済	
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	管理棟		中央	平松町	新	1990					
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	計量棟		中央	平松町	新	1990					
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	平和破碎処理センター		中央	平松町	新	1992					
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	第1浸出水処理施設		中央	平松町	新	1989					
環境部	平和清掃事業所	南部清掃センター	事務所棟		中央	堤町	新	1998					
産業部	産業振興課	計量検査所	本館		中央	住吉二丁目	I a	1978	1.79	1.10	1.63		
産業部	産業振興課	公営競技場	第3スタンド		中央	和合町	Ⅱ	1972	0.71	1.00	0.71		
産業部	産業振興課	公営競技場	第5グリーンスタンド		中央	和合町	Ⅱ	1976	0.86	1.00	0.86		
産業部	産業振興課	公営競技場	公営競技事務所		中央	和合町	Ⅱ	1980	0.72	1.20	0.60		
産業部	産業振興課	公営競技場	競走会事務所		中央	和合町	Ⅲ	1967	0.59	1.10	0.54		
産業部	産業振興課	公営競技場	インフォメーション・前売発売所		中央	和合町	Ⅱ	1969	1.02	1.10	0.93		
産業部	産業振興課	公営競技場	食堂		中央	和合町	I b	1976	1.22	1.10	1.11		
産業部	産業振興課	公営競技場	婦人休憩所		中央	和合町	新	1992					
産業部	産業振興課	公営競技場	メインスタンド棟		中央	和合町	新	2022					
産業部	産業振興課	公営競技場	入場門管理棟		中央	和合町	新	2024					
産業部	産業振興課	総合産業展示館	北館		中央	流通元町	新	1983					
産業部	産業振興課	総合産業展示館	本館		中央	流通元町	I b	1971	1.27	1.10	1.15	H15耐震補強済	
産業部	観光・シティプロモーション課	北寺島倉庫	事務所・休憩所		中央	北寺島町	新	2016					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号		区	町						
産業部	労働政策課	勤労青少年ホーム (アイミティ浜松)	会館			中央	船越町	新	1984				
産業部	労働政策課	勤労会館 (Uホール)	会館			中央	城北一丁目	新	1984				特定天井
産業部	労働政策課	家内労働福祉センター	本館 (内職センター)			中央	曳馬六丁目	新	1996				
産業部	農地整備課	農村環境改善センター	本館			中央	伊左地町	Ⅱ	1980	0.96	1.10	0.87	特定天井 (対策済)
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果買荷積込所 (西側)			中央	新貝町	新	2019				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果買荷積込所 (東側)			中央	新貝町	新	2019				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央棟 (中央)			中央	新貝町	Ⅱ	1979	0.70	1.00	0.70	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	管理棟			中央	新貝町	Ⅱ	1979	0.71	0.95	0.75	H22耐震補強済
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央棟 (青果側)			中央	新貝町	Ⅱ	1979	0.75	1.00	0.75	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央棟 (水産側)			中央	新貝町	Ⅱ	1979	0.80	1.00	0.80	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央冷蔵庫			中央	新貝町	I b	1979	1.05	1.00	1.05	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産卸売場棟			中央	新貝町	I a	1979	1.52	1.20	1.27	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果卸売場棟			中央	新貝町	I a	1979	1.57	1.20	1.31	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所増築棟 (2)			中央	新貝町	新	1998				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産第二加工所			中央	新貝町	新	2000				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	超低温冷蔵庫			中央	新貝町	新	1999				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所			中央	新貝町	新	1988				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	廃棄物処理施設			中央	新貝町	新	1995				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所増築棟 (1)			中央	新貝町	新	1998				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	市場棟			中央	上西町	新	1982				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	と畜場棟			中央	上西町	新	1982				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	厚生棟			中央	上西町	新	1982				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	管理棟			中央	上西町	新	1983				
都市整備部	交通政策課	駅南地下駐車場	駐車場			中央	砂山町	新	1993				
都市整備部	交通政策課	駅北駐車場	駐車場			中央	中央三丁目	新	1990				
都市整備部	交通政策課	ザザシティ駐車場	駐車場			中央	鍛冶町	新	2000				
都市整備部	緑政課	富塚椎ノ木谷特別緑地保全地区	管理棟			中央	富塚町	新	1994				
都市整備部	緑政課	フラワーパーク	旧管理事務所			中央	舘山寺町	I a	1970	1.40	1.10	1.27	
都市整備部	緑政課	フラワーパーク	クリスタルパレス			中央	舘山寺町	新	1996				
都市整備部	緑政課	フラワーパーク	メインエントランス			中央	舘山寺町	新	1996				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
都市整備部	緑政課	緑化推進センター	緑化推進センター		中央	大塚町	I a	1975	1.82	1.10	1.65		
都市整備部	公園管理事務所	和地山公園集会所			中央	和地山三丁目	新	2016					
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	北岸地区管理棟		中央	富塚町	新	2007					
都市整備部	公園管理事務所	四ツ池公園	公園管理課事務所棟		中央	上島六丁目	新	2002					
都市整備部	公園管理事務所	浜松城公園天守閣	天守閣(浜松城)		中央	元城町	II	1957	0.68	0.95	0.72		
都市整備部	公園管理事務所	ゆたか緑地	ゆたか緑地集会所		中央	豊町	新	1987					
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	事務所		中央	入野町	II	1979	0.80	1.10	0.73		
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	第2艇庫(漕艇場)		中央	入野町	新	1990					
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	第3艇庫(漕艇場)		中央	入野町	新	2001					
都市整備部	公園管理事務所	雄踏総合公園	テニスコート管理棟		中央	雄踏町	新	1990					
都市整備部	公園管理事務所	雄踏総合公園	プール管理棟		中央	雄踏町	新	1985					
都市整備部	公園管理事務所	遠州灘海浜公園	遠州灘海浜公園管理事務所		中央	白羽町	新	1987					
都市整備部	動物園	動物園	正門・売礼所		中央	舘山寺町	新	1983					
都市整備部	動物園	動物園	昆虫館		中央	舘山寺町	新	1983					
都市整備部	動物園	動物園	象舎前休憩所		中央	舘山寺町	新	1992					
都市整備部	動物園	動物園	管理事務所		中央	舘山寺町	新	1982					
都市整備部	動物園	動物園	汚水処理センター管理棟		中央	舘山寺町	新	1983					
土木部	中央土木整備事務所	中央土木整備事務所	事務所棟		中央	北寺島町	新	1997					
土木部	浜名土木整備事務所	中央土木整備事務所(三方原)	事務所棟		中央	東三方町	新	1995					
消防局	消防局・消防総務課	消防局	消防庁舎		中央	下池川町	新	1991					
消防局	消防局・消防総務課	消防局・中消防署	消防庁舎		中央	下池川町	新	1991					
消防局	消防局・消防総務課	中消防署鴨江出張所・浜松第16分団	消防・分団庁舎		中央	鴨江二丁目	新	2010					
消防局	消防局・消防総務課	中消防署高台出張所	消防庁舎		中央	住吉三丁目	II	1971	0.87	1.10	0.79		
消防局	消防局・消防総務課	中消防署富塚出張所・浜松第8分団	消防庁舎		中央	富塚町	新	1987					
消防局	消防局・消防総務課	中消防署相生出張所・浜松第7分団	消防庁舎		中央	相生町	新	1988					
消防局	消防局・消防総務課	南消防署	消防庁舎		中央	森田町	I a	1971	1.47	1.00	1.47		
消防局	消防局・消防総務課	東消防署	消防庁舎		中央	篠ヶ瀬町	I b	1977	1.27	1.10	1.15	H11耐震補強済	
消防局	消防局・消防総務課	東消防署有玉出張所	消防庁舎		中央	有玉南町	新	2002					
消防局	消防局・消防総務課	東消防署上石田出張所	消防庁舎		中央	上石田町	新	1999					
消防局	消防局・消防総務課	西消防署庄内出張所	消防庁舎		中央	庄内町	新	2021					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
消防局	消防局・消防総務課	西消防署湖東出張所	消防庁舎		中央	伊左地町	I b	1979	1.24	1.10	1.13	一部S造	
消防局	消防局・消防総務課	西消防署	消防庁舎		中央	馬郡町	新	1991					
消防局	消防局・消防総務課	西消防署大平台出張所	消防庁舎		中央	大平台三丁目	新	2014					
消防局	消防局・消防総務課	南消防署芳川出張所	消防庁舎		中央	四本松町	新	2018					
消防局	消防局・消防総務課	南消防署白脇出張所・浜松第13分団	消防庁舎		中央	白羽町	I b	1981	1.26	1.10	1.15		
消防局	消防局・消防総務課	中消防署曳馬野出張所	消防庁舎		中央	三方原町	新	1993					
消防局	中消防署	浜松第1分団	分団庁舎		中央	元城町	新	1987					
消防局	中消防署	浜松第2分団	分団庁舎		中央	中央二丁目	新	2000					
消防局	中消防署	浜松第3分団	分団庁舎		中央	布橋二丁目	新	1990					
消防局	中消防署	浜松第4分団	分団庁舎		中央	東伊場二丁目	II	1977	0.86	1.20	0.72		
消防局	中消防署	浜松第5分団	分団庁舎		中央	北寺島町	新	1994					
消防局	中消防署	浜松第6分団	分団庁舎		中央	下池川町	新	2004					
消防局	中消防署	浜松第9分団	庁舎		中央	曳馬六丁目	新	2021					
消防局	中消防署	浜松第10分団	分団庁舎		中央	幸五丁目	II	1968	0.78	1.21	0.64		
消防局	中消防署	浜松第11分団	分団庁舎		中央	助信町	新	1985					
消防局	中消防署	浜松第12分団	分団庁舎		中央	上浅田一丁目	I a	1968	1.41	1.10	1.28	H23耐震補強済	
消防局	中消防署	浜松第15分団	分団庁舎		中央	野口町	I a	1980	1.54	1.20	1.28	H19耐震補強済	
消防局	中消防署	浜松第28分団	分団庁舎		中央	花川町	I b	1970	1.11	1.10	1.01		
消防局	東消防署	浜松第14分団	分団庁舎		中央	神立町	I a	1979	1.52	1.20	1.27	H17耐震補強済	
消防局	東消防署	浜松第20分団	分団庁舎		中央	篠ヶ瀬町	新	1995					
消防局	東消防署	浜松第21分団	分団庁舎		中央	市野町	II	1978	0.71	1.00	0.71		
消防局	東消防署	浜松第22分団	分団庁舎		中央	笠井町	新	2001					
消防局	東消防署	浜松第24分団	分団庁舎		中央	中野町	I b	1979	1.37	1.20	1.14		
消防局	東消防署	浜松第34分団	分団庁舎		中央	有玉北町	新	1993					
消防局	西消防署	浜松第33分団	分団庁舎		中央	入野町	I a	1979	1.54	1.20	1.28		
消防局	西消防署	浜松第32分団	分団庁舎		中央	大久保町	I a	1979	1.97	1.20	1.64	H17耐震補強済	
消防局	西消防署	浜松第36分団	分団庁舎		中央	佐浜町	I a	1975	1.58	1.20	1.32	H17耐震補強済	
消防局	西消防署	浜松第37分団	分団庁舎		中央	和地町	I a	1976	1.80	1.20	1.50	H17耐震補強済	
消防局	西消防署	浜松第38分団	分団庁舎		中央	篠原町	新	1982					
消防局	西消防署	浜松第39分団	分団庁舎		中央	白洲町	I a	1981	1.55	1.20	1.29	H17耐震補強済	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
消防局	西消防署	浜松第40分団	分団庁舎		中央	村櫛町	II	1973	0.98	1.10	0.89		
消防局	西消防署	浜松第46分団	分団庁舎		中央	雄踏町	新	1997					
消防局	西消防署	浜松第45分団	分団庁舎		中央	雄踏町	新	1983					
消防局	南消防署	浜松第17分団	分団庁舎		中央	西島町	新	2017					
消防局	南消防署	浜松第27分団	分団庁舎		中央	飯田町	新	1983					
消防局	南消防署	浜松第18分団	分団庁舎		中央	東町	新	1998					
消防局	南消防署	浜松第19分団	分団庁舎		中央	新橋町	I a	1976	1.92	1.20	1.60	H17耐震補強済	
消防局	南消防署	浜松第26分団	分団庁舎		中央	芳川町	新	1990					
消防局	南消防署	浜松第41分団	分団庁舎		中央	若林町	II	1980	0.80	1.21	0.66		
消防局	北消防署	浜松第29分団	分団庁舎		中央	三方原町	新	1991					
消防局	北消防署	浜松第30分団	分団庁舎		中央	豊岡町	新	1992					
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-1]管理・普通教室棟(南棟)	1-1	中央	鴨江町	II	1960	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-2]管理・普通教室棟(南棟)	1-2	中央	鴨江町	II	1960	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-3]普通教室棟(南棟)	1-3	中央	鴨江町	II	1959	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-4]普通教室棟(南棟)	1-4	中央	鴨江町	II	1962	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	西小学校	[2-1]給食室	2-1	中央	鴨江町	I b	1971	1.16	1.10	1.05		
学校教育部	教育施設課	西小学校	[11]給食室・特別教室棟(北棟)	11	中央	鴨江町	I b	1979	1.16	1.10	1.05		
学校教育部	教育施設課	西小学校	屋内運動場	12	中央	鴨江町	I a	1979	1.82	1.20	1.52	H15耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	東小学校	[1-1]給食・普通教室棟(北棟)	1-1	中央	中央二丁目	新	1998					
学校教育部	教育施設課	東小学校	[1-2]管理・特別教室棟(北棟)	1-2	中央	中央二丁目	新	1998					
学校教育部	教育施設課	東小学校	屋内運動場	1-5	中央	中央二丁目	新	1998					
学校教育部	教育施設課	県居小学校	[2]管理・特別・普通教室棟(南棟)	2	中央	東伊場二丁目	I a	1957	1.27	1.00	1.27	H20耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	県居小学校	屋内運動場	15	中央	東伊場二丁目	I a	1978	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	県居小学校	[17]給食室・普通・特別教室棟(北棟)	17	中央	東伊場二丁目	II	1979	0.98	1.00	0.98		
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[3-1]普通教室棟(北棟)	3-1	中央	向宿三丁目	II	1971	0.88	0.95	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[3-2]普通教室棟(北棟)	3-2	中央	向宿三丁目	II	1972	0.88	0.95	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[3-3]普通教室棟(北棟)	3-3	中央	向宿三丁目	II	1973	0.88	0.95	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[16-1]普通・特別教室棟(南棟)	16-1	中央	向宿三丁目	II	1974	0.93	1.00	0.93	H9耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[16-2]普通・特別教室棟(南棟)	16-2	中央	向宿三丁目	II	1977	0.93	1.00	0.93	H9耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[21]給食室	21	中央	向宿三丁目	I a	1978	1.95	1.00	1.95		

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[24]普通特別教室棟(南棟)	24		中央	向宿三丁目	新	1982				
学校教育部	教育施設課	相生小学校	屋内運動場	26		中央	向宿三丁目	新	1983				
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[29]特別教室棟(南棟)	29		中央	向宿三丁目	新	1996				
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[1-1]管理・普通教室棟(北棟)	1	1	中央	龍禪寺町	II	1960	0.90	1.00	0.90	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[1-2]管理・普通教室棟(北棟)	1	2	中央	龍禪寺町	II	1966	0.90	1.00	0.90	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[1-3]管理・普通教室棟(北棟)	1	3	中央	龍禪寺町	II	1972	0.85	0.95	0.89	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[12-1]普通教室棟(南棟)	12	1	中央	龍禪寺町	II	1974	0.95	1.00	0.95	H5耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[12-2]普通教室棟(南棟)	12	2	中央	龍禪寺町	II	1975	0.95	1.00	0.95	H5耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[12-3]普通教室棟(南棟)	12	3	中央	龍禪寺町	II	1976	0.95	1.00	0.95	H5耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	屋内運動場	16		中央	龍禪寺町	I a	1977	1.74	1.20	1.45	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[21]管理・普通教室棟(北棟)	21		中央	龍禪寺町	II	1978	0.85	0.95	0.89	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[2-1]管理・普通教室棟(北棟)	2	1	中央	布橋一丁目	II	1972	0.81	0.95	0.85	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[2-2]管理・普通教室棟(北棟)	2	2	中央	布橋一丁目	II	1971	0.81	0.95	0.85	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[2-3]普通教室棟(北棟)	2	3	中央	布橋一丁目	II	1960	0.92	1.00	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[14-1]普通教室棟(南棟)	14	1	中央	布橋一丁目	II	1973	0.84	0.95	0.88	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	追分小学校	屋内運動場	15		中央	布橋一丁目	I a	1975	2.81	1.20	2.34	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[17]普通教室棟(南棟)	17		中央	布橋一丁目	II	1979	0.84	0.95	0.88	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[1]管理・特別教室棟(南棟)	1		中央	佐藤二丁目	新	2006				
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-1]普通教室棟(北棟)	10	1	中央	佐藤二丁目	II	1972	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-2]普通教室棟(北棟)	10	2	中央	佐藤二丁目	II	1973	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-3]給食室・普通教室棟(北棟)	10	3	中央	佐藤二丁目	II	1974	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-4]普通教室棟(北棟)	10	4	中央	佐藤二丁目	II	1974	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	屋内運動場	18		中央	佐藤二丁目	I a	1979	1.84	1.20	1.53	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-1]普通教室棟(北棟)	4	1	中央	広沢二丁目	II	1968	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-2]普通教室棟(北棟)	4	2	中央	広沢二丁目	II	1971	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-3]給食室	4	3	中央	広沢二丁目	II	1974	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-4]管理・普通教室棟(南棟)	4	4	中央	広沢二丁目	II	1976	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-5]管理・普通教室棟(南棟)	4	5	中央	広沢二丁目	II	1977	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-6]管理・普通教室棟(南棟)	4	6	中央	広沢二丁目	II	1977	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[6-1]普通教室棟(南棟)	6	1	中央	広沢二丁目	II	1965	0.81	0.95	0.85	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	屋内運動場	24		中央	広沢二丁目	I a	1978	1.66	1.20	1.38	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-1]普通教室棟(南棟)	1	1	中央	曳馬一丁目	II	1970	0.92	1.00	0.92	H11耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-2]普通教室棟(南棟)	1	2	中央	曳馬一丁目	II	1968	0.92	1.00	0.92	H11耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-3]普通教室棟(南棟)	1	3	中央	曳馬一丁目	II	1960	0.78	1.00	0.78	H11耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-4]普通教室棟(南棟)	1	4	中央	曳馬一丁目	II	1972	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-5]普通教室棟(南棟)	1	5	中央	曳馬一丁目	II	1973	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-6]普通教室棟(南棟)	1	6	中央	曳馬一丁目	II	1974	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-8]普通教室棟(南棟)	1	8	中央	曳馬一丁目	II	1978	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	屋内運動場	19		中央	曳馬一丁目	I a	1978	1.74	1.20	1.45	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[22]特別教室棟(北棟)	22		中央	曳馬一丁目	II	1978	0.93	1.00	0.93	
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[29]管理棟(東棟)	29		中央	曳馬一丁目	新	1986				
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[1-1]普通・特別・管理教室棟(北棟)	1	1	中央	幸五丁目	II	1964	0.91	1.00	0.91	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[2-1]管理・普通教室棟(中棟)	2	1	中央	幸五丁目	II	1964	0.90	1.00	0.90	S62耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[2-2]普通教室棟(中棟)	2	2	中央	幸五丁目	II	1967	0.90	1.00	0.90	S62耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	屋内運動場	6		中央	幸五丁目	I a	1974	1.83	1.20	1.53	H7耐震補強済
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[16]普通教室棟(南棟)	16		中央	幸五丁目	II	1981	0.94	1.00	0.94	
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	[1-1]普通教室棟	1	1	中央	富塚町	II	1971	0.82	0.95	0.86	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	[1-2]普通教室棟	1	2	中央	富塚町	I b	1969	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	[1-3]普通・特別教室棟・給食室	1	3	中央	富塚町	II	1972	0.82	0.95	0.86	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	屋内運動場	15		中央	富塚町	I a	1975	2.14	1.20	1.78	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-1]普通教室棟(南棟)	1	1	中央	寺脇町	I b	1964	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-2]普通教室棟(南棟)	1	2	中央	寺脇町	I b	1965	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-3]普通教室棟(南棟)	1	3	中央	寺脇町	I b	1966	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[12]給食室・普通教室棟(北棟)	12		中央	寺脇町	II	1979	0.85	1.00	0.85	
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	屋内運動場	15		中央	寺脇町	I a	1979	1.82	1.20	1.52	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[32]管理室・普通教室棟	32		中央	寺脇町	新	2015				
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[4]普通教室棟(北棟)	4		中央	神立町	II	1967	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[11-1]普通教室棟(北棟)	11	1	中央	神立町	II	1972	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[11-2]普通教室棟(北棟)	11	2	中央	神立町	II	1972	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[12-1]管理・普通教室棟(南棟)	12	1	中央	神立町	I a	1974	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[12-2]管理・普通教室棟(南棟)	12-2	中央	神立町	I a	1974	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[15]給食室	15	中央	神立町	II	1974	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[20]管理・普通教室棟(南棟)	20	中央	神立町	I a	1979	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[23]普通教室棟(北棟)	23	中央	神立町	II	1979	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[24]管理・普通教室棟(南棟)	24	中央	神立町	I a	1979	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	屋内運動場	30	中央	神立町	新	1993					
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[32]普通教室棟(北棟)	32	中央	神立町	新	2009					
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[35]特別教室棟	35	中央	神立町	新	2015					
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	給食室		中央	西浅田二丁目	新	2017					
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-1]普通教室棟(南棟)	3-1	中央	西浅田二丁目	I a	1966	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-2]普通教室棟(南棟)	3-2	中央	西浅田二丁目	I a	1969	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-3]普通教室棟(南棟)	3-3	中央	西浅田二丁目	I a	1972	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-4]管理・普通教室棟(南棟)	3-4	中央	西浅田二丁目	I a	1978	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[21-1]普通教室棟(北棟)	21-1	中央	西浅田二丁目	II	1978	0.91	1.00	0.91		
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[22]普通教室棟(北棟)	22	中央	西浅田二丁目	II	1979	0.91	1.00	0.91		
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	屋内運動場	26	中央	西浅田二丁目	I a	1981	1.68	1.20	1.40	H15耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	上島小学校	[30-1]管理・特別・普通教室棟(東棟)	30-1	中央	上島一丁目	新	2002					
学校教育部	教育施設課	上島小学校	[30-2]特別教室棟(西棟)	30-2	中央	上島一丁目	新	2002					
学校教育部	教育施設課	上島小学校	屋内運動場	32-2	中央	上島一丁目	新	2004					
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[4-1]普通教室棟(北棟)	4-1	中央	西伊場町	I a	1965	1.30	1.00	1.30	H19耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[4-2]普通教室棟(北棟)	4-2	中央	西伊場町	I a	1964	1.30	1.00	1.30	H19耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[17-1]管理・普通教室棟(南棟)	17-1	中央	西伊場町	I a	1974	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[17-2]管理教室棟(南棟)	17-2	中央	西伊場町	I a	1976	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[17-3]管理・普通教室棟(南棟)	17-3	中央	西伊場町	I a	1977	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	屋内運動場	24	中央	西伊場町	I a	1979	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-1]普通教室棟(北棟)	5-1	中央	新橋町	II	1971	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-2]普通教室棟(北棟)	5-2	中央	新橋町	II	1973	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-3]普通教室棟(北棟)	5-3	中央	新橋町	II	1978	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[17]管理・普通教室棟(南棟)	17	中央	新橋町	I a	1979	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[20]普通教室棟(南棟)	20	中央	新橋町	I a	1979	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[21]給食室	21		中央	新橋町	I a	1979	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	新津小学校	屋内運動場	22		中央	新橋町	I a	1979	1.55	1.20	1.29	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-1]管理・普通教室棟	15	1	中央	東町	I a	1975	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-2]普通教室・管理室棟 給食室	15	2	中央	東町	I a	1976	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-3]特別教室棟	15	3	中央	東町	I a	1977	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	体育館兼講堂	23		中央	東町	I a	1979	1.54	1.10	1.40	
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[25]普通教室棟	25		中央	東町	I a	1980	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	船越小学校	体育館			中央	船越町	新	2019				
学校教育部	教育施設課	船越小学校	校舎			中央	船越町	新	2019				
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[1-1]普通教室棟 (北棟)	1	1	中央	住吉一丁目	I a	1967	1.39	1.00	1.39	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[1-2]普通教室棟 (北棟)	1	2	中央	住吉一丁目	I a	1965	1.39	1.00	1.39	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-1]普通教室棟 (南棟)	2	1	中央	住吉一丁目	I a	1971	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-2]普通教室棟 (南棟)	2	2	中央	住吉一丁目	I a	1972	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-3]管理特別棟 (南棟)	2	3	中央	住吉一丁目	I a	1972	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-5]管理・特別・普通教室棟 (南棟)	2	5	中央	住吉一丁目	I a	1973	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-6]特別教室棟 (北棟)	2	6	中央	住吉一丁目	I a	1973	1.39	1.00	1.39	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-7]昇降所棟	2	7	中央	住吉一丁目	II	1973	0.78	1.10	0.71	
学校教育部	教育施設課	城北小学校	屋内運動場	20		中央	住吉一丁目	I a	1974	1.69	1.20	1.41	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-1]普通教室棟 (北棟)	6	1	中央	薬師町	II	1969	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-2]普通教室棟 (北棟)	6	2	中央	薬師町	II	1972	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-3]普通教室棟 (北棟)	6	3	中央	薬師町	II	1975	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-4]給食室・普通・特別教室棟 (北棟)	6	4	中央	薬師町	II	1976	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[20]管理・普通教室棟 (南棟)	20		中央	薬師町	I a	1977	1.30	1.00	1.30	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[24]普通教室棟 (南棟)	24		中央	薬師町	I a	1979	1.30	1.00	1.30	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田小学校	体育館兼講堂	25		中央	薬師町	I b	1980	1.26	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-1]普通教室棟 (南棟)	3	1	中央	天王町	I b	1971	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-2]管理・普通教室棟 (南棟)	3	2	中央	天王町	I b	1970	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-3]特別教室棟 (南棟)	3	3	中央	天王町	I b	1972	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-1]普通教室棟 (北棟)	11	1	中央	天王町	I b	1973	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-2]普通教室棟 (北棟)	11	2	中央	天王町	I b	1973	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-3]普通教室棟(北棟)	11-3	中央	天王町	I b	1975	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-5]昇降所	11-5	中央	天王町	I b	1973	1.22	1.10	1.11		
学校教育部	教育施設課	与進小学校	講堂兼体育館	26	中央	天王町	新	1991					
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-1]管理・普通教室棟(南棟)	14-1	中央	豊西町	II	1976	0.70	0.95	0.74		
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-2]給食室・管理・普通教室棟(南棟)	14-2	中央	豊西町	II	1977	0.70	0.95	0.74		
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-3]特別教室棟(南棟)	14-3	中央	豊西町	II	1978	0.70	0.95	0.74		
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[19-1]普通教室棟(北棟)	19-1	中央	豊西町	II	1979	0.90	0.95	0.95		
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[19-2]特別普通教室棟(北棟)	19-2	中央	豊西町	新	1982					
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	体育館兼講堂	23	中央	豊西町	I b	1980	1.36	1.10	1.24		
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-1]普通教室棟	3-1	中央	笠井町	II	1971	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-2]普通教室棟	3-2	中央	笠井町	II	1972	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-4]普通教室棟	3-4	中央	笠井町	II	1974	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-5]普通教室棟	3-5	中央	笠井町	II	1974	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-6]普通教室棟	3-6	中央	笠井町	II	1976	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-7]特別・普通教室棟	3-7	中央	笠井町	II	1977	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[21]給食室	21	中央	笠井町	II	1976	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	屋内運動場	25	中央	笠井町	I a	1979	1.83	1.20	1.53	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-1]普通・特別教室棟	11-1	中央	中野町	I b	1972	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-2]管理・普通教室棟	11-2	中央	中野町	I b	1973	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-4]給食室・普通・管理教室棟	11-4	中央	中野町	I b	1975	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	体育館兼講堂	15	中央	中野町	I a	1976	1.53	1.00	1.53		
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-2]管理・普通教室棟(西棟)	2-2	中央	芳川町	II	1971	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-3]管理・普通教室棟(西棟)	2-3	中央	芳川町	I a	1965	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-5]普通教室棟(西棟)	2-5	中央	芳川町	II	1972	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-6]普通教室棟(西棟)	2-6	中央	芳川町	II	1972	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[16]特別教室棟(東棟)	16	中央	芳川町	II	1975	0.70	0.95	0.74		
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[23]特別教室棟(東棟)	23	中央	芳川町	II	1980	0.70	0.95	0.74		
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	屋内運動場	29	中央	芳川町	I a	1980	1.68	1.20	1.40	H15耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[36]給食室棟	36	中央	芳川町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-3]普通・特別・管理室棟(北棟)	2-3	中央	飯田町	I a	1970	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-4]普通・特別教室棟(北棟)	2-4	中央	飯田町	I b	1962	1.06	1.00	1.06	H20耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-5]普通・特別教室棟(北棟)	2-5	中央	飯田町	I a	1976	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-6]普通・特別教室棟(北棟)	2-6	中央	飯田町	I a	1977	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[16-1]普通教室棟(南棟)	16-1	中央	飯田町	I a	1979	1.24	0.95	1.31	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[16-2]普通教室棟(南棟)	16-2	中央	飯田町	I a	1979	1.24	0.95	1.31	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	屋内運動場	20	中央	飯田町	I a	1981	1.78	1.20	1.48	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[1-2]管理・普通教室棟	1-2	中央	花川町	II	1967	0.86	1.00	0.86	H6耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[1-3]管理・普通教室棟	1-3	中央	花川町	II	1968	0.86	1.00	0.86	H6耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[9]昇降所	9	中央	花川町	II	1980	0.86	1.00	0.86	H6耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[12]特別教室棟	12	中央	花川町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[16]特別教室棟(9棟上部2・3F)	16	中央	花川町	新	1994					
学校教育部	教育施設課	花川小学校	屋内運動場	17	中央	花川町	新	1996					
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-1]普通教室棟(北棟)	2-1	中央	三方原町	I a	1965	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-2]普通教室棟(北棟)	2-2	中央	三方原町	I a	1966	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-4]給食室棟(北棟)	2-4	中央	三方原町	新	1984					
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-1]特別教室棟(南棟)	5-1	中央	三方原町	I a	1968	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-2]特別教室棟(南棟)	5-2	中央	三方原町	I a	1974	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-3]管理・普通教室棟(南棟)	5-3	中央	三方原町	I a	1975	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-4]特別教室棟(南棟)	5-4	中央	三方原町	I a	1976	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-5]配膳室棟(南棟)	5-5	中央	三方原町	新	1982					
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[23]普通教室棟(東棟)	23	中央	三方原町	II	1978	0.76	1.00	0.76		
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	屋内運動場	27-1	中央	三方原町	I a	1979	2.00	1.20	1.67	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-1]普通教室棟(南棟)	5-1	中央	豊岡町	I a	1970	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-2]普通教室棟(南棟)	5-2	中央	豊岡町	I a	1975	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-3]普通教室棟(南棟)	5-3	中央	豊岡町	I a	1978	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-4]普通教室棟(南棟)	5-4	中央	豊岡町	新	1983					
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	屋内運動場	18	中央	豊岡町	I a	1978	1.81	1.20	1.51	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[21]管理・普通教室棟(南棟)	21	中央	豊岡町	I a	1979	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[28]普通・特別教室棟(北棟)	28	中央	豊岡町	I a	1979	1.26	0.95	1.33	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	南校舎		中央	神ヶ谷町	新	2024					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[10-1]普通教室棟(北棟)	10-1	中央	神ヶ谷町	I a	1972	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[10-2]普通教室棟(北棟)	10-2	中央	神ヶ谷町	I a	1976	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[18]普通教室棟(北棟)	18	中央	神ヶ谷町	I a	1979	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	屋内運動場	24	中央	神ヶ谷町	新	1994					
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-2]普通教室棟(北棟)	1-2	中央	入野町	II	1967	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-4]普通教室棟(北棟)	1-4	中央	入野町	II	1969	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-5]普通教室棟(北棟)	1-5	中央	入野町	II	1976	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-8]管理・特別・普通教室棟(北棟)	1-8	中央	入野町	新	2000					
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[2-1]管理棟(南棟)	2-1	中央	入野町	I b	1959	1.12	1.00	1.12		
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[2-3]普通教室棟(南棟)	2-3	中央	入野町	I b	1971	1.12	1.00	1.12		
学校教育部	教育施設課	入野小学校	屋内運動場	17	中央	入野町	I a	1979	1.70	1.20	1.42	H15耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	積志小学校	[2-1]管理・教室棟	2-1	中央	積志町	新	2009					
学校教育部	教育施設課	積志小学校	[2-2]管理・教室棟	2-2	中央	積志町	新	2009					
学校教育部	教育施設課	積志小学校	屋内運動場	3-1	中央	積志町	I a	1971	1.72	1.20	1.43	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[1]管理・普通教室棟(南棟)	1	中央	伊左地町	I a	1967	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[3]普通教室棟(北棟)	3	中央	伊左地町	II	1966	0.71	1.00	0.71		
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	屋内運動場	13	中央	伊左地町	I a	1977	2.01	1.20	1.68	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-1]普通教室棟(北棟)	18-1	中央	伊左地町	I a	1980	1.25	0.95	1.32	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-2]普通教室棟(北棟)	18-2	中央	伊左地町	新	1983					
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-3]普通教室棟(北棟)	18-3	中央	伊左地町	新	1983					
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟	1-1	中央	湖東町	I b	1970	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-2]管理・特別・普通教室棟	1-2	中央	湖東町	I b	1969	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-3]管理・特別・普通教室棟	1-3	中央	湖東町	I b	1970	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-4]給食室	1-4	中央	湖東町	I b	1971	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-6]普通教室棟	1-6	中央	湖東町	I b	1975	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-7]普通教室棟	1-7	中央	湖東町	I b	1978	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-8]普通教室棟	1-8	中央	湖東町	新	1983					
学校教育部	教育施設課	和地小学校	屋内運動場	12	中央	湖東町	I a	1980	1.71	1.20	1.43	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[21]普通教室棟(プレハブ)	21	中央	湖東町	新	2009					
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[22]普通教室棟	22	中央	湖東町	新	2014					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[5-1]普通教室棟(南棟)	5-1	中央	篠原町	Ⅱ	1965	0.87	1.10	0.79	S58耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[5-2]普通教室棟(南棟)	5-2	中央	篠原町	Ⅱ	1956	0.87	1.10	0.79	S58耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[16]普通教室棟(南棟)	16	中央	篠原町	Ⅱ	1971	1.07	1.10	0.97		
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-1]管理・普通教室棟(北棟)	17-1	中央	篠原町	I a	1973	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-1]管理・普通教室棟(北棟)の一部昇降所	17-1	中央	篠原町	I a	1973	1.64	1.10	1.49		
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-2]管理・普通教室棟(北棟)	17-2	中央	篠原町	I a	1978	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-3]普通教室棟(北棟)	17-3	中央	篠原町	I a	1979	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	屋内運動場	23	中央	篠原町	I a	1979	1.54	1.20	1.28	H15耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[1-1]普通教室棟(北棟)	1-1	中央	高丘東三丁目	I a	1968	1.26	1.00	1.26	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[1-2]普通教室棟(北棟)	1-2	中央	高丘東三丁目	I a	1966	1.26	1.00	1.26	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-1]管理教室棟(南棟)	2-1	中央	高丘東三丁目	I a	1969	1.27	1.00	1.27	H21耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-2]普通教室棟(南棟)	2-2	中央	高丘東三丁目	Ⅱ	1970	0.75	0.95	0.79		
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-3]普通教室棟(南棟)	2-3	中央	高丘東三丁目	Ⅱ	1973	0.75	0.95	0.79		
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-4]普通教室棟(南棟)	2-4	中央	高丘東三丁目	Ⅱ	1975	0.75	0.95	0.79		
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	屋内運動場	12-1	中央	高丘東三丁目	I a	1972	1.52	1.20	1.27	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-1]普通特別教室棟・給食室	9-1	中央	村櫛町	I a	1972	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-2]特別教室棟	9-2	中央	村櫛町	I a	1973	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-4]管理・普通教室棟	9-4	中央	村櫛町	I a	1973	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	体育館兼講堂	16	中央	村櫛町	新	1984					
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[1-1]管理・普通教室棟(南棟)	1-1	中央	泉一丁目	I a	1970	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[1-2]管理・普通教室棟(南棟)	1-2	中央	泉一丁目	I a	1971	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	泉小学校	屋内運動場	10	中央	泉一丁目	I a	1974	2.32	1.20	1.93	H10耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[13]普通教室棟(南棟)	13	中央	泉一丁目	I a	1976	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[19]普通教室棟(南棟)	19	中央	泉一丁目	I a	1979	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[22]普通教室棟(北棟)	22	中央	泉一丁目	Ⅱ	1981	0.89	1.00	0.89		
学校教育部	教育施設課	大瀬小学校	[1]管理・特別・普通教室棟	1	中央	大瀬町	Ⅱ	1971	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	大瀬小学校	屋内運動場	8	中央	大瀬町	I a	1974	1.94	1.20	1.62	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-1]普通教室棟	1-1	中央	白羽町	Ⅱ	1973	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-2]給食室・普通教室棟	1-2	中央	白羽町	Ⅱ	1973	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-3]特別教室棟	1-3	中央	白羽町	Ⅱ	1973	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済(旧ET値による補強)	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	屋内運動場	6		中央	白羽町	I b	1977	1.21	1.20	1.01	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[1-1]普通教室棟[1-2・3]給食室棟(北棟)	1	1	中央	中郡町	II	1974	0.72	0.95	0.76	
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[1-2]普通教室棟[11-2]渡り廊下棟(北棟)	1	2	中央	中郡町	II	1974	0.72	0.95	0.76	
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[11]普通教室棟(南棟)	11		中央	中郡町	I a	1978	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	屋内運動場	13		中央	中郡町	I a	1979	1.54	1.20	1.28	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[18]普通教室棟(南棟)	18		中央	中郡町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-1]給食室・管理・普通教室棟	1	1	中央	市野町	II	1977	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-2]普通教室棟	1	2	中央	市野町	II	1977	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-3]普通教室棟	1	3	中央	市野町	II	1979	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	屋内運動場	7		中央	市野町	I a	1979	1.75	1.20	1.46	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-1]管理・普通・特別教室棟	1	1	中央	佐鳴台三丁目	I a	1977	1.22	0.95	1.28	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-2]管理・普通・特別教室棟	1	2	中央	佐鳴台三丁目	I a	1978	1.22	0.95	1.28	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-3]管理・普通・特別教室棟	1	3	中央	佐鳴台三丁目	II	1981	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-4]特別普通教室棟	1	4	中央	佐鳴台三丁目	新	1983				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	屋内運動場	10		中央	佐鳴台三丁目	I a	1979	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	[1]給食室・教室棟(北棟)	1		中央	高丘北三丁目	I a	1978	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	[6]普通教室棟(南棟)	6		中央	高丘北三丁目	II	1979	0.76	0.95	0.80	
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	屋内運動場	11		中央	高丘北三丁目	I a	1979	1.71	1.20	1.43	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	[16]普通教室棟(南棟)	16		中央	高丘北三丁目	II	1981	0.76	0.95	0.80	
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	[1]管理・普通教室棟(南棟)	1		中央	富塚町	I b	1979	1.14	1.10	1.04	
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	[2]普通教室棟(北棟)	2		中央	富塚町	II	1979	0.88	1.10	0.80	
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	屋内運動場	10		中央	富塚町	I a	1979	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	[16]普通教室棟(北棟)	16		中央	富塚町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[4]給食室・管理・普通・特別教室棟(南棟)	4		中央	頭陀寺町	I a	1979	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[5]普通教室棟(北棟)	5		中央	頭陀寺町	I a	1979	1.34	0.95	1.41	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[5-1]普通教室棟(北棟)	5	1	中央	頭陀寺町	I a	1981	1.34	0.95	1.41	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	屋内運動場	7		中央	頭陀寺町	I a	1979	1.68	1.20	1.40	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	有玉小学校	[1]給食室・管理・普通教室棟	1		中央	有玉南町	I a	1979	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	有玉小学校	屋内運動場	6	2	中央	有玉南町	I a	1979	1.82	1.20	1.52	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	初生小学校	[1]給食室・管理・普通・特別教室棟	1		中央	初生町	I a	1981	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	初生小学校	屋内運動場	6		中央	初生町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	初生小学校	特別教室棟	9		中央	初生町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	[1]給食室・管理・普通・特別教室棟	1		中央	西鴨江町	I a	1981	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	屋内運動場	5		中央	西鴨江町	新	1983				
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	[12]特別教室棟(プレハブ)	12		中央	西鴨江町	新	2004				
学校教育部	教育施設課	和田東小学校	[1]管理・特別・普通教室棟	1		中央	安間町	新	1983				
学校教育部	教育施設課	和田東小学校	屋内運動場	6		中央	安間町	新	1984				
学校教育部	教育施設課	葵西小学校	[1]管理・特別・普通教室棟	1		中央	葵西二丁目	新	1984				
学校教育部	教育施設課	葵西小学校	屋内運動場	6	1	中央	葵西二丁目	新	1985				
学校教育部	教育施設課	可美小学校	南校舎西棟			中央	若林町	新	2021				
学校教育部	教育施設課	可美小学校	[9]普通教室棟(北東棟)	9		中央	若林町	II	1970	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美小学校	[10]普通教室棟(南東棟)	10		中央	若林町	II	1979	0.70	1.00	0.70	
学校教育部	教育施設課	可美小学校	屋内運動場	14		中央	若林町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	[1]管理・普通教室棟(南棟)	1		中央	大平台三丁目	新	2005				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	[2]特別教室棟(北棟)	2		中央	大平台三丁目	新	2005				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	屋内運動場	3	2	中央	大平台三丁目	新	2005				
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[2-1][2-2]南校舎	2	1	中央	舞阪町	II	1963	0.93	1.00	0.93	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[2-4]南校舎西側校舎増築分	2	4	中央	舞阪町	II	1975	0.93	1.00	0.93	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[3-1]管理教室棟(南棟)	3	1	中央	舞阪町	新	2008				
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	屋内運動場	7		中央	舞阪町	I a	1980	1.29	1.00	1.29	H6耐震補強済
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	屋内運動場	4		中央	雄踏町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[11]特別管理教室棟	11		中央	雄踏町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[12]普通教室棟	12		中央	雄踏町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[13]普通教室棟	13		中央	雄踏町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	双葉小学校	[1]管理・教室棟	1		中央	海老塚二丁目	新	2010				
学校教育部	教育施設課	双葉小学校	屋内運動場	2		中央	海老塚二丁目	新	2010				
学校教育部	教育施設課	南の星小学校	管理・教室棟			中央	西島町	新	2011				
学校教育部	教育施設課	南の星小学校	屋内運動場			中央	西島町	新	2011				
学校教育部	教育施設課	蛸塚中学校	管理・普通教室棟(北棟)	28		中央	蛸塚二丁目	新	2017				
学校教育部	教育施設課	蛸塚中学校	西渡り廊下棟	29		中央	蛸塚二丁目	新	2017				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	舘塚中学校	階段室棟	30		中央	舘塚二丁目	新	2017				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-1]管理教室棟	1	1	中央	飯田町	Ⅱ	1968	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-2]教室棟	1	2	中央	飯田町	Ⅱ	1967	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-3]特別教室棟	1	3	中央	飯田町	Ⅱ	1967	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	東部中学校	屋内運動場	3		中央	飯田町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[18]普通特別教室棟(中棟)	18		中央	飯田町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[20]技術・特別活動教室棟(東棟)	20		中央	飯田町	新	1988				
学校教育部	教育施設課	西部中学校	校舎			中央	鴨江二丁目	新	2024				
学校教育部	教育施設課	西部中学校	[28]格技場棟	28		中央	鴨江二丁目	新	1983				
学校教育部	教育施設課	西部中学校	屋内運動場	32		中央	鴨江二丁目	新	1993				
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[1-1]普通教室棟(北棟)	1	1	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1962	0.93	1.00	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[1-2]普通教室棟(北棟)	1	2	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1960	0.93	1.00	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[1-3]普通教室棟(北棟)	1	3	中央	龍禅寺町	I a	1978	1.37	1.00	1.37	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[2-1]管理・普通教室棟(南棟)	2	1	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1970	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[2-2]管理・普通教室棟(南棟)	2	2	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1969	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[2-3]管理・普通教室棟(南棟)	2	3	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1966	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	屋内運動場	4		中央	龍禅寺町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[20]給食室	20		中央	龍禅寺町	Ⅱ	1977	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[28]特別教室棟	28		中央	龍禅寺町	新	1990				
学校教育部	教育施設課	北部中学校	[1]特別教室棟(西棟)	1		中央	文丘町	I a	1979	1.55	1.10	1.41	
学校教育部	教育施設課	北部中学校	[2-4]給食室・普通教室棟	2	4	中央	文丘町	I a	1978	1.28	1.00	1.28	
学校教育部	教育施設課	北部中学校	屋内運動場	10		中央	文丘町	I a	1973	1.59	1.20	1.33	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	北部中学校	[28-1]柔剣道場棟	28	1	中央	文丘町	新	1992				
学校教育部	教育施設課	北部中学校	教室棟	28	2	中央	文丘町	新	2013				
学校教育部	教育施設課	浜松中部学園(中部小学校・中学校)	北棟			中央	松城町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	浜松中部学園(中部小学校・中学校)	体育館棟			中央	松城町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	浜松中部学園(中部小学校・中学校)	部室棟			中央	松城町	新	2017				
学校教育部	教育施設課	浜松中部学園(中部小学校・中学校)	鹿谷部室棟			中央	松城町	新	2018				
学校教育部	教育施設課	浜松中部学園(中部小学校・中学校)	南棟			中央	松城町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[1-1]管理・普通教室棟(南棟)	1	1	中央	野口町	Ⅱ	1965	0.73	1.00	0.73	S57耐震補強済(旧ET値による補強)

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[1-2]管理・普通教室棟(南棟)	1-2	中央	野口町	II	1964	0.73	1.00	0.73	S57耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[1-3]管理・普通教室棟(南棟)	1-3	中央	野口町	II	1963	0.73	1.00	0.73	S57耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[3-1]普通教室棟(北棟)	3-1	中央	野口町	II	1961	0.77	1.00	0.77	S57耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[3-2]普通教室棟(北棟)	3-2	中央	野口町	II	1959	0.77	1.00	0.77	S57耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[17-1]給食室	17-1	中央	野口町	II	1972	0.77	1.00	0.77	S57耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[22-2]格技場棟	22-2	中央	野口町	新	1991					
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[23]技術室棟	23	中央	野口町	新	1992					
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	屋内運動場	25	中央	野口町	新	2000					
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-1]普通教室棟(北棟)	1-1	中央	曳馬四丁目	II	1961	0.89	1.00	0.89	H5耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-2]管理普通教室棟(南棟)	1-2	中央	曳馬四丁目	II	1963	0.89	1.00	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-3]管理普通教室棟(南棟)	1-3	中央	曳馬四丁目	II	1961	0.89	1.00	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-4]普通教室棟(南棟)	1-4	中央	曳馬四丁目	II	1971	0.89	1.00	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-5]給食室	1-5	中央	曳馬四丁目	II	1979	0.87	1.00	0.87		
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-6]普通特別教室棟(北棟)	1-6	中央	曳馬四丁目	II	1979	0.89	1.00	0.89	H5耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[14]普通特別教室棟(西棟)	14	中央	曳馬四丁目	I b	1981	1.03	1.00	1.03		
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[20]技術・特別活動教室棟	20	中央	曳馬四丁目	新	1989					
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[25]普通教室棟(東棟)	25	中央	曳馬四丁目	新	1994					
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	屋内運動場	26	中央	曳馬四丁目	新	1995					
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-1]特別教室棟(北棟)	2-1	中央	新橋町	II	1966	0.90	1.00	0.90	H8耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-2]教室棟(北棟)	2-2	中央	新橋町	II	1975	0.90	1.00	0.90	H8耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-3]普通教室棟(北棟)	2-3	中央	新橋町	新	1984					
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[22]教室棟(南棟)	22	中央	新橋町	II	1979	0.91	1.00	0.91		
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[30]管理・普通教室棟(南棟)	30	中央	新橋町	II	1979	0.91	1.00	0.91		
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[32]給食室棟	32	中央	新橋町	新	1982					
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[38]技術・特別活動教室棟	38	中央	新橋町	新	1988					
学校教育部	教育施設課	新津中学校	屋内運動場	43	中央	新橋町	新	2003					
学校教育部	教育施設課	江西中学校	階段室棟		中央	神田町	新	2018					
学校教育部	教育施設課	江西中学校	校舎		中央	神田町	新	2018					
学校教育部	教育施設課	江西中学校	[2]管理室棟(南棟)	2	中央	神田町	II	1961	0.76	1.00	0.76	S59耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	江西中学校	[26-1]技術室棟(1F)	26-1	中央	神田町	新	1992					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	江西中学校	[26-2]柔剣道場棟(2F)	26-2	中央	神田町	新	1992					
学校教育部	教育施設課	江西中学校	屋内運動場	27	中央	神田町	新	1996					
学校教育部	教育施設課	舘塚中学校	[2-1]特別教室棟(南棟)	2-1	中央	舘塚二丁目	I a	1966	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	舘塚中学校	[2-2]特別教室棟(南棟)	2-2	中央	舘塚二丁目	I a	1964	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	舘塚中学校	屋内運動場	10	中央	舘塚二丁目	I a	1973	1.94	1.20	1.62	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	舘塚中学校	[16]特別教室棟(南棟)	16	中央	舘塚二丁目	I a	1979	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	舘塚中学校	[24]技術・特別活動教室棟	24	中央	舘塚二丁目	新	1990					
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-1]特別・普通教室棟	12-1	中央	龍光町	II	1973	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-2]管理・普通教室棟	12-2	中央	龍光町	II	1975	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-3]特別教室棟	12-3	中央	龍光町	II	1976	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[19]普通教室棟	19	中央	龍光町	II	1979	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	屋内運動場	21	中央	龍光町	I a	1981	2.04	1.20	1.70	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[26]普通特別教室棟(南棟)	26	中央	龍光町	新	1987					
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[27]特別活動教室棟	27	中央	龍光町	新	1987					
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-1]普通教室棟(南棟)	5-1	中央	市野町	I a	1971	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-2]管理・普通教室棟(南棟)	5-2	中央	市野町	I a	1972	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-3]普通教室棟(北棟)	5-3	中央	市野町	I a	1975	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-4]普通教室棟(北棟)	5-4	中央	市野町	I a	1978	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-6]普通教室棟(北棟)	5-6	中央	市野町	新	1983					
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-7]昇降所棟	5-7	中央	市野町	I a	1975	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[26]普通教室棟(東棟)	26	中央	市野町	II	1979	0.71	0.95	0.75		
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[31]特別活動教室棟	31	中央	市野町	新	1988					
学校教育部	教育施設課	与進中学校	講堂兼体育館	36-1	中央	市野町	新	1999					
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟(南棟)	1-1	中央	笠井町	II	1969	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-2]管理・特別・普通教室棟(南棟)	1-2	中央	笠井町	II	1968	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-3]管理・特別・普通教室棟(南棟)	1-3	中央	笠井町	II	1971	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	屋内運動場	8	中央	笠井町	I a	1978	2.01	1.20	1.68	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[16]特別教室棟(東棟)	16	中央	笠井町	II	1981	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[19]給食室棟	19	中央	笠井町	新	1982					
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[25]特別教室棟(北棟)	25	中央	笠井町	新	1986					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[28]技術・特別活動教室棟	28		中央	笠井町	新	1988				
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-1]普通教室棟(南棟)	1	1	中央	芳川町	I b	1969	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-2]普通教室棟(南棟)	1	2	中央	芳川町	I b	1971	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-3]普通教室棟(南棟)	1	3	中央	芳川町	I b	1974	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[2]特別教室棟(北棟)	2		中央	芳川町	II	1970	0.89	0.95	0.94	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	屋内運動場	23		中央	芳川町	I a	1979	1.93	1.20	1.61	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[27]特別教室棟(北棟)	27		中央	芳川町	I a	1981	1.22	0.95	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[34-2]柔剣道場棟(1F)	34	2	中央	芳川町	新	1991				
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[34-3]部室棟(1F)	34	3	中央	芳川町	新	1991				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-1]管理・普通教室棟	3	1	中央	初生町	新	2004				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-2]管理・特別・普通教室棟	3	2	中央	初生町	新	2004				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-3]技術・特別教室棟	3	3	中央	初生町	新	2004				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[5]特別活動教室棟	5		中央	初生町	新	2004				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	屋内運動場	36		中央	初生町	新	1996				
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-1]普通教室棟(南棟)	2	1	中央	大久保町	II	1963	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-2]普通教室棟(南棟)	2	2	中央	大久保町	II	1963	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-3]普通教室棟(南棟)	2	3	中央	大久保町	II	1976	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[15-1]普通・管理・特別教室棟(北棟)	15	1	中央	大久保町	I a	1975	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	体育館兼講堂	19		中央	大久保町	I a	1979	1.76	1.10	1.60	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[22]普通教室棟(北棟)	22		中央	大久保町	I a	1979	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[27]特別活動教室棟	27		中央	大久保町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[17]管理・普通教室棟	17		中央	入野町	II	1979	0.78	0.95	0.82	
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[21]普通・特別教室棟	21		中央	入野町	II	1979	0.78	0.95	0.82	
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[25]普通教室棟	25		中央	入野町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[32]技術・特別活動教室棟	32		中央	入野町	新	1989				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	屋内運動場	34		中央	入野町	新	1993				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[38]普通教室棟(プレハブ)	38		中央	入野町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[39]普通特別教室棟	39		中央	入野町	新	2009				
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-1]管理・特別・普通教室棟(北棟)	2	1	中央	有玉北町	I a	1970	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-2]特別・普通教室棟(北棟)	2	2	中央	有玉北町	I a	1971	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-3]特別・普通教室棟(北棟)	2-3	中央	有玉北町	I a	1972	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-1]普通教室棟(南棟)	14-1	中央	有玉北町	I a	1975	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-2]普通教室棟(南棟)	14-2	中央	有玉北町	I a	1977	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-3]普通教室棟(南棟)	14-3	中央	有玉北町	I a	1977	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	積志中学校	屋内運動場	18	中央	有玉北町	I a	1978	2.16	1.20	1.80	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[26]柔剣道場棟	26	中央	有玉北町	新	1992					
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[1-1]特別教室棟(北棟)	1-1	中央	佐浜町	I a	1970	1.22	0.95	1.28	H19耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[4-3]管理・特別教室棟(南棟)	4-3	中央	佐浜町	新	1986					
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[18]普通教室棟(北棟)	18	中央	佐浜町	II	1981	0.71	0.95	0.75		
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	講堂兼体育館	22	中央	佐浜町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[26]特別活動教室棟	26	中央	佐浜町	新	1987					
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[32]部室棟	32	中央	佐浜町	新	1992					
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[34-1]管理・普通教室棟(南棟)	34-1	中央	佐浜町	新	1994					
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[34-2]特別教室棟(接続棟)	34-2	中央	佐浜町	新	1994					
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[1]管理・普通教室棟(南棟)	1	中央	篠原町	II	1962	0.95	1.00	0.95	S62耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-1]普通教室棟(北棟)	2-1	中央	篠原町	I b	1975	1.27	1.10	1.15		
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-3]普通教室棟(北棟)	2-3	中央	篠原町	I b	1976	1.27	1.10	1.15		
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-4]普通教室棟(北棟)	2-4	中央	篠原町	I b	1976	1.27	1.10	1.15		
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[20]普通教室棟(北棟)	20	中央	篠原町	I b	1978	1.27	1.10	1.15		
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[24]特別活動教室棟	24	中央	篠原町	新	1987					
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	屋内運動場	29	中央	篠原町	新	1998					
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[31]管理・特別教室棟(プレハブ)	31	中央	篠原町	新	1998					
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[32]格技場棟	32	中央	篠原町	新	2000					
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	屋内運動場	8	中央	丸塚町	I a	1973	1.59	1.20	1.33	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-1]普通特別教室棟(北棟)	16-1	中央	丸塚町	I b	1979	1.11	1.00	1.11		
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-2]管理・普通教室棟(北棟)	16-2	中央	丸塚町	新	2001					
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-3]管理・特別・普通教室棟(北棟)	16-3	中央	丸塚町	新	2001					
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[23-1]給食室	23-1	中央	丸塚町	I b	1981	1.11	1.00	1.11		
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[24]特別活動教室棟	24	中央	丸塚町	新	1986					
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[27]特別教室棟(東棟)	27	中央	丸塚町	新	1992					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[28]技術室棟	28		中央	丸塚町	新	1992				
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-1]普通教室棟	1	1	中央	住吉五丁目	I b	1966	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-2]普通教室棟	1	2	中央	住吉五丁目	I b	1967	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-3]管理・特別教室棟	1	3	中央	住吉五丁目	I b	1968	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-4]普通教室棟・給食室	1	4	中央	住吉五丁目	I b	1969	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-5]普通教室棟	1	5	中央	住吉五丁目	I b	1975	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-6]特別教室棟(東棟)	1	6	中央	住吉五丁目	新	1984				
学校教育部	教育施設課	高台中学校	屋内運動場	9		中央	住吉五丁目	I a	1973	1.60	1.20	1.33	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[24-1]技術・特別活動教室棟	24	1	中央	住吉五丁目	新	1990				
学校教育部	教育施設課	庄内学園(庄内小学校・中学校)	[3-1]特別・普通・管理室棟(北棟・南棟)	3	1	中央	庄内町	I a	1964	1.25	1.00	1.25	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園(庄内小学校・中学校)	[3-2]給食室	3	2	中央	庄内町	I a	1965	1.29	1.00	1.29	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園(庄内小学校・中学校)	[3-3]普通教室棟(北棟)	3	3	中央	庄内町	I a	1963	1.29	1.00	1.29	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園(庄内小学校・中学校)	[10]技術室棟	10		中央	庄内町	新	1991				
学校教育部	教育施設課	庄内学園(庄内小学校・中学校)	[11]柔剣道場棟	11		中央	庄内町	新	1991				
学校教育部	教育施設課	庄内学園(庄内小学校・中学校)	屋内運動場	12		中央	庄内町	新	1994				
学校教育部	教育施設課	庄内学園(庄内小学校・中学校)	南館	15		中央	庄内町	新	2013				
学校教育部	教育施設課	庄内学園(庄内小学校・中学校)	給食室棟	16		中央	庄内町	新	2013				
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[1]管理室棟(南棟)	1		中央	江之島町	II	1978	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[2]技術教室棟	2		中央	江之島町	I b	1978	1.31	1.20	1.09	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[3]普通教室棟(南棟)	3		中央	江之島町	II	1978	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[4]給食・特別教室棟(南棟)	4		中央	江之島町	II	1978	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	屋内運動場	12		中央	江之島町	I a	1979	2.00	1.20	1.67	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[16]普通特別教室棟(南棟)	16		中央	江之島町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[17]特別活動教室棟	17		中央	江之島町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[1]管理・特別教室棟	1		中央	高丘北一丁目	II	1980	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[3]普通教室棟	3		中央	高丘北一丁目	II	1980	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[4]技術教室棟	4		中央	高丘北一丁目	I b	1980	1.31	1.20	1.09	
学校教育部	教育施設課	開成中学校	屋内運動場	8		中央	高丘北一丁目	I a	1981	1.91	1.20	1.59	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[11]給食室	11		中央	高丘北一丁目	II	1982	0.71	0.95	0.75	[3]普通教室棟に接続
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[12]特別活動教室棟	12		中央	高丘北一丁目	新	1985				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[1]普通特別教室棟	1		中央	中郡町	II	1980	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[2]技術教室棟	2		中央	中郡町	I b	1980	1.31	1.20	1.09	
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[4]普通特別教室棟	4		中央	中郡町	II	1980	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	屋内運動場	8		中央	中郡町	I a	1981	2.42	1.20	2.02	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[13]特別活動教室棟	13		中央	中郡町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟	1	1	中央	豊岡町	新	1984				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[1-2]普通教室棟	1	2	中央	豊岡町	新	1988				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[2]技術室棟	2		中央	豊岡町	新	1984				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	屋内運動場	7	1	中央	豊岡町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[10]特別活動教室棟	10		中央	豊岡町	新	1989				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[1]管理・特別教室棟(南棟)	1		中央	西町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[2]普通教室棟(北棟)	2		中央	西町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[3]技術室棟	3		中央	西町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	屋内運動場	5		中央	西町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[8]柔剣道場棟	8		中央	西町	新	1991				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟	1	1	中央	佐鳴台三丁目	新	1986				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	[2]技術室棟	2		中央	佐鳴台三丁目	新	1986				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	屋内運動場	7		中央	佐鳴台三丁目	新	1987				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	[8]柔剣道場棟	8		中央	佐鳴台三丁目	新	1991				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-1]管理・特別教室棟(西棟)	1	1	中央	富塚町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-2]技術室棟	1	2	中央	富塚町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-3]昇降所・特別教室棟(中棟)	1	3	中央	富塚町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-4]給食・普通教室棟(東棟)	1	4	中央	富塚町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	屋内運動場	4		中央	富塚町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[6]柔剣道場棟	6		中央	富塚町	新	1992				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	部室棟			中央	増楽町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	屋内運動場			中央	増楽町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[6-1]教室棟(南棟)	6	1	中央	増楽町	II	1960	0.74	1.00	0.74	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[6-2]教室棟(南棟)	6	2	中央	増楽町	II	1966	0.74	1.00	0.74	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[8-1]特別教室棟(北棟)	8	1	中央	増楽町	II	1972	0.89	0.95	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[10-1]特別教室棟(北棟)	10-1	中央	増楽町	I a	1980	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[10-2]渡り廊下棟	10-2	中央	増楽町	I a	1980	2.59	1.10	2.35		
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[11]教室棟	11	中央	増楽町	I b	1980	1.02	1.00	1.02		
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[12]格技場棟	12	中央	増楽町	I a	1980	1.70	1.20	1.42	H19耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[16]渡り廊下棟	16	中央	増楽町	II	1972	1.02	1.21	0.84		
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[17]特別活動・普通教室棟	17	中央	増楽町	新	1993					
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[1-1]北校舎	1-1	中央	舞阪町	II	1977	0.88	1.00	0.88	S59耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[2]南校舎	2	中央	舞阪町	II	1977	0.80	1.10	0.73		
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[11]渡り廊下	11	中央	舞阪町	II	1977	0.87	1.10	0.79		
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[17]技術室	17	中央	舞阪町	II	1979	0.98	1.10	0.89		
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[19]格技場	19	中央	舞阪町	新	1981					
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[21]屋内運動場	21	中央	舞阪町	新	2015					
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[9]南校舎	9	中央	雄踏町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[10]中央廊下棟	10	中央	雄踏町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[11]北校舎	11	中央	雄踏町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[12]技術棟	12	中央	雄踏町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	屋内運動場	15-1	中央	雄踏町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[15-2]クラブハウス	15-2	中央	雄踏町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[17-1]プール付属棟	17-1	中央	雄踏町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[17-2]プール付属棟	17-2	中央	雄踏町	新	1985					
学校教育部	教育センター	教育センター	教育センター		中央	東三方町	新	2015					
学校教育部	健康安全課	雄踏学校給食センター	管理棟	1-1	中央	雄踏町	I b	1977	1.13	1.10	1.03		
学校教育部	健康安全課	雄踏学校給食センター	調理棟	1-2	中央	雄踏町	I a	1977	1.55	1.20	1.29	H23耐震補強済	
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	校舎棟	1	中央	広沢一丁目	新	1993					
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	体育施設棟	2	中央	広沢一丁目	新	1991					
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	武道棟	3	中央	広沢一丁目	新	1994					
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	誠玲館	4	中央	広沢一丁目	新	2001					
中央区	中央区・区民生活課	北部市民サービスセンター	事務所		中央	葵東一丁目	新	1992					
中央区	中央区・区民生活課	高丘葵市民サービスセンター	事務所		中央	高丘西二丁目	新	2000					
中央区	中央区・区民生活課	浜松斎場	斎場棟		中央	中沢町	II	1972	0.77	1.00	0.77		

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
中央区	中央区・区民生活課	浜松斎場	火葬棟		中央	中沢町	I b	1971	1.32	1.10	1.20		
中央区	中央区・まちづくり推進課	東部協働センター	公民館		中央	相生町	新	2014					
中央区	中央区・まちづくり推進課	西部協働センター	公民館		中央	広沢一丁目	I b	1977	1.15	1.00	1.15	H14耐震補強済	
中央区	中央区・まちづくり推進課	南部協働センター	付設体育館		中央	海老塚二丁目	新	1988					
中央区	中央区・まちづくり推進課	南部協働センター	公民館		中央	海老塚二丁目	新	1988					
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部協働センター	公民館		中央	葵東一丁目	I b	1973	1.00	1.00	1.00		
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部協働センター	付設体育館		中央	葵東一丁目	新	1982					
中央区	中央区・まちづくり推進課	曳馬協働センター	公民館		中央	曳馬三丁目	II	1978	0.71	1.00	0.71		
中央区	中央区・まちづくり推進課	曳馬協働センター	付設体育館		中央	曳馬三丁目	I a	1979	1.84	1.20	1.53	H17耐震補強済	
中央区	中央区・まちづくり推進課	富塚協働センター	公民館		中央	富塚町	新	1982					
中央区	中央区・まちづくり推進課	富塚協働センター	付設体育館		中央	富塚町	新	1985					
中央区	中央区・まちづくり推進課	佐鳴台協働センター	公民館		中央	佐鳴台二丁目	新	1986					
中央区	中央区・まちづくり推進課	高台協働センター	公民館		中央	和合町	新	1987					
中央区	中央区・まちづくり推進課	高台協働センター	付設体育館		中央	和合町	新	1987					
中央区	中央区・まちづくり推進課	県居協働センター	付設体育館		中央	東伊場二丁目	新	1989					
中央区	中央区・まちづくり推進課	県居協働センター	公民館		中央	東伊場二丁目	新	1989					
中央区	中央区・まちづくり推進課	武道館	本館		中央	西浅田二丁目	II	1977	0.73	1.00	0.73	特定天井	
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部水泳場	本館		中央	高丘北四丁目	新	1997					
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部水泳場	観覧席棟		中央	高丘北四丁目	新	1997					
中央区	中央区・まちづくり推進課	犀ヶ崖資料館	展示資料館		中央	鹿谷町	新	2015					
中央区	中央区・まちづくり推進課	浜松復興記念館	本館		中央	利町	新	1988					
中央区	中央区・まちづくり推進課	文化コミュニティセンター(クリエート浜松)	会館		中央	早馬町	新	1988					
中央区	中央区・まちづくり推進課	和合会館	学習等供用施設		中央	和合町	II	1967	1.02	1.10	0.93		
中央区	中央区・まちづくり推進課	幸町会館	学習等供用施設		中央	幸三丁目	I a	1968	1.27	1.00	1.27	H17耐震補強済	
中央区	中央区・まちづくり推進課	和泉会館	学習等供用施設		中央	泉二丁目	I a	1969	1.33	1.00	1.33	H17耐震補強済	
中央区	中央区・まちづくり推進課	金屋会館	学習等供用施設		中央	曳馬一丁目	II	1977	0.89	1.10	0.81		
中央区	中央区・まちづくり推進課	馬生会館	学習等供用施設		中央	和合町	I a	1978	1.42	1.10	1.29		
中央区	中央区・まちづくり推進課	瑞穂会館	学習等供用施設		中央	高丘西二丁目	II	1980	1.01	1.10	0.92		
中央区	中央区・まちづくり推進課	葵西会館	学習等供用施設		中央	葵西二丁目	新	1984					
中央区	中央区・まちづくり推進課	葵が丘会館	学習等供用施設		中央	高丘東五丁目	新	1991					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
中央区	中央区・まちづくり推進課	富塚西会館	学習等供用施設		中央	富塚町	新	1999					
中央区	中央区・まちづくり推進課	高丘北会館	学習等供用施設		中央	高丘北二丁目	新	2007					
中央区	中央区・まちづくり推進課	東部協働センター体育館	体育館		中央	飯田町	新	2003					
中央区	中央区・まちづくり推進課	三方原協働センター	付設体育館		中央	三方原町	Ⅱ	1981	1.13	1.20	0.94		
中央区	中央区・まちづくり推進課	三方原協働センター	公民館		中央	三方原町	I a	1979	1.40	1.10	1.27		
中央区	中央区・まちづくり推進課	三方原会館	学習等供用施設		中央	三方原町	Ⅱ	1976	0.75	1.10	0.68		
中央区	中央区・東行政センター	東行政センター	本館		中央	流通元町	新	2007					
中央区	中央区・東行政センター	天竜協働センター	公民館		中央	薬新町	Ⅱ	1980	0.70	1.10	0.64		
中央区	中央区・東行政センター	天竜協働センター	付設体育館		中央	薬新町	新	1983					
中央区	中央区・東行政センター	笠井協働センター	公民館		中央	笠井町	I a	1976	1.43	1.10	1.30	H13耐震補強済	
中央区	中央区・東行政センター	笠井協働センター	付設体育館		中央	笠井町	新	1982					
中央区	中央区・東行政センター	笠井協働センター	増築棟		中央	笠井町	新	2002					
中央区	中央区・東行政センター	積志協働センター	付設体育館		中央	積志町	Ⅱ	1981	0.70	1.20	0.58		
中央区	中央区・東行政センター	積志協働センター	公民館		中央	積志町	I b	1979	1.04	1.00	1.04	H21耐震補強済	
中央区	中央区・東行政センター	長上協働センター	公民館		中央	市野町	I b	1980	1.35	1.10	1.23		
中央区	中央区・東行政センター	長上協働センター	付設体育館		中央	市野町	新	1983					
中央区	中央区・東行政センター	蒲協働センター	公民館		中央	子安町	I a	1980	1.56	1.00	1.56	H17耐震補強済	
中央区	中央区・東行政センター	蒲協働センター	付設体育館		中央	子安町	新	1983					
中央区	中央区・東行政センター	北島会館	学習等供用施設		中央	北島町	Ⅱ	1979	0.79	1.10	0.72		
中央区	中央区・東行政センター	安新会館	学習等供用施設		中央	安新町	Ⅱ	1979	1.01	1.10	0.92		
中央区	中央区・東行政センター	恒武会館	学習等供用施設		中央	恒武町	新	1982					
中央区	中央区・東行政センター	小池会館	学習等供用施設		中央	小池町	新	1990					
中央区	中央区・西行政センター	庄内協働センター	公民館		中央	庄内町	新	1989					
中央区	中央区・西行政センター	庄内協働センター	付設体育館		中央	庄内町	新	1989					
中央区	中央区・西行政センター	伊佐見協働センター	公民館		中央	伊左地町	新	1992					
中央区	中央区・西行政センター	伊佐見協働センター	付設体育館		中央	伊左地町	新	1992					
中央区	中央区・西行政センター	和地協働センター	公民館		中央	和地町	I a	1981	1.42	1.10	1.29		
中央区	中央区・西行政センター	和地協働センター	付設体育館		中央	和地町	新	1984					
中央区	中央区・西行政センター	篠原協働センター	付設体育館		中央	篠原町	新	1982					
中央区	中央区・西行政センター	篠原協働センター	公民館		中央	篠原町	新	2008					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
中央区	中央区・西行政センター	神久呂協働センター	公民館		中央	神原町	I b	1978	1.31	1.10	1.19		
中央区	中央区・西行政センター	神久呂協働センター	付設体育館		中央	神原町	I a	1979	1.82	1.20	1.52	H17耐震補強済	
中央区	中央区・西行政センター	入野協働センター	公民館		中央	入野町	II	1979	0.92	1.10	0.84		
中央区	中央区・西行政センター	入野協働センター	付設体育館		中央	入野町	II	1980	0.98	1.20	0.82		
中央区	中央区・西行政センター	西山会館	学習等供用施設		中央	西山町	I a	1978	1.48	1.10	1.35		
中央区	中央区・西行政センター	北原会館	学習等供用施設		中央	伊左地町	I a	1979	2.08	1.10	1.89		
中央区	中央区・西行政センター	湖東会館	学習等供用施設		中央	湖東町	I a	1980	1.82	1.10	1.65		
中央区	中央区・西行政センター	湖東西会館	学習等供用施設		中央	湖東町	II	1981	0.81	1.10	0.74		
中央区	中央区・西行政センター	平松会館	学習等供用施設		中央	平松町	I a	1981	1.79	1.10	1.63		
中央区	中央区・西行政センター	佐浜会館	学習等供用施設		中央	佐浜町	I b	1981	1.31	1.20	1.09		
中央区	中央区・西行政センター	下之谷会館	学習等供用施設		中央	和地町	II	1981	0.94	1.10	0.85		
中央区	中央区・西行政センター	神ヶ谷会館	学習等供用施設		中央	神ヶ谷町	新	1984					
中央区	中央区・西行政センター	大久保会館	学習等供用施設		中央	大久保町	新	1988					
中央区	中央区・西行政センター	村櫛会館	学習等供用施設		中央	村櫛町	新	1993					
中央区	中央区・西行政センター	神原会館	学習等供用施設		中央	神原町	新	1996					
中央区	中央区・西行政センター	舞阪総合体育館	体育館		中央	舞阪町	新	2003					
中央区	中央区・西行政センター	渚園	ホール		中央	舞阪町	I a	1979	2.41	1.50	1.61	R6耐震補強済	
中央区	中央区・西行政センター	渚園	管理棟		中央	舞阪町	I a	1979	2.20	1.10	2.00		
中央区	中央区・西行政センター	渚園	テニスコートクラブハウス		中央	舞阪町	新	1982					
中央区	中央区・西行政センター	舞坂宿脇本陣			中央	舞阪町	新	1997					
中央区	中央区・西行政センター	西行政センター			中央	雄踏町	新	2007					
中央区	中央区・西行政センター	旧雄踏総合事務所別館			中央	雄踏町	新	1984					
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	カルチャー棟		中央	雄踏町	新	1989					
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	大ホール棟		中央	雄踏町	新	1989				特定天井（対策済）	
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	イベントホール		中央	雄踏町	新	1989					
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	児童棟		中央	雄踏町	新	1989					
中央区	中央区・西行政センター	雄踏斎場	管理棟		中央	雄踏町	新	1995					
中央区	中央区・西行政センター	雄踏総合体育館	体育館		中央	雄踏町	新	2006					
中央区	中央区・西行政センター	重要文化財中村家住宅			中央	雄踏町	新	2003					
中央区	舞阪支所	舞阪支所			中央	舞阪町	新	1998					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号		区	町						
中央区	舞阪支所	弁天島防災倉庫	防災施設			中央	舞阪町	新	1997				
中央区	中央区・南行政センター	南行政センター	本館			中央	江之島町	新	2007				
中央区	中央区・南行政センター	新橋体育センター	本館			中央	新橋町	I a	1977	1.80	1.20	1.50	H17耐震補強済
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	可美公園総合センター			中央	増楽町	新	1985				特定天井
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	可美公園水泳場			中央	増楽町	新	1989				
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	弓道場(射場・的場)			中央	増楽町	新	1992				
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	弓道場(射場・的場)			中央	増楽町	新	1996				
中央区	中央区・南行政センター	南陽協働センター	公民館			中央	下江町	II	1979	1.05	1.10	0.95	
中央区	中央区・南行政センター	南陽協働センター	付設体育館			中央	下江町	I a	1980	1.58	1.20	1.32	H24耐震補強済
中央区	中央区・南行政センター	新津協働センター	公民館			中央	新橋町	I b	1980	1.17	1.10	1.06	
中央区	中央区・南行政センター	新津協働センター	付設体育館			中央	新橋町	新	1983				
中央区	中央区・南行政センター	白脇協働センター	公民館			中央	寺脇町	II	1981	1.05	1.10	0.95	
中央区	中央区・南行政センター	白脇協働センター	付設体育館			中央	寺脇町	新	1984				
中央区	中央区・南行政センター	五島協働センター	天文台			中央	福島町	I a	1981	1.33	0.95	1.40	H17耐震補強済
中央区	中央区・南行政センター	五島協働センター	公民館			中央	福島町	I a	1981	1.33	0.95	1.40	H17耐震補強済
中央区	中央区・南行政センター	五島協働センター	付設体育館			中央	福島町	新	1984				
中央区	中央区・南行政センター	可美協働センター	付設体育館			中央	増楽町	新	1995				
中央区	中央区・南行政センター	可美協働センター	公民館			中央	増楽町	新	1995				
中央区	中央区・南行政センター	浜松まつり会館	本館			中央	中田島町	新	1985				
中央区	中央区・南行政センター	可美市民サービスセンター				中央	若林町	II	1982	0.69	1.20	0.58	
中央区	中央区・南行政センター	可美市民サービスセンター	庁舎			中央	若林町	II	1952	0.77	1.21	0.64	
中央区	中央区・南行政センター	可美市民サービスセンター	印刷室・車庫			中央	若林町	新	1982				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
市民部	創造都市・文化振興課	市民音楽ホール	本館		浜名	都田町	新	2020					
市民部	文化財課	浜松市地域遺産センター			浜名	引佐町	新	1982					
市民部	中央図書館	都田図書館	図書館		浜名	都田町	新	2016					
市民部	中央図書館	細江図書館	本館		浜名	細江町	新	1990					
市民部	中央図書館	引佐図書館	図書館		浜名	引佐町	新	1987					
市民部	中央図書館	三ヶ日図書館	図書館		浜名	三ヶ日町	新	1999					
健康福祉部	浜名福祉事業所・社会福祉課	三ヶ日総合福祉センター	総合福祉センター		浜名	三ヶ日町	新	1995					
健康福祉部	浜名福祉事業所・長寿保険課	細江介護予防センター	本館		浜名	細江町	新	2002					
健康福祉部	浜名福祉事業所・長寿保険課	ふれあい交流センター浜北			浜名	小林	新	1999					
健康福祉部	浜名福祉事業所・長寿保険課	浜北生きがいデイサービスセンター			浜名	平口	新	2000					
健康福祉部	障害保健福祉課	浜北障害者生活介護施設光の園	生活訓練ホーム		浜名	小松	新	1992					
健康福祉部	障害保健福祉課	浜北障害者生活介護施設光の園	生活訓練ホーム		浜名	小松	新	2004					
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	地域活動支援センター「オルゴール」		浜名	高菌	新	1991					
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	地域活動支援センター「オルゴール」		浜名	高菌	新	1991					
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	就労継続支援施設「はばたき」		浜名	高菌	新	1992					
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	生活介護・就労継続支援施設「かがやき」		浜名	高菌	新	1992					
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	児童発達支援センター「ひまわり」		浜名	高菌	新	1992					
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	児童発達支援センター「ひまわり」		浜名	高菌	新	1992					
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	障害者生活介護施設「ふれんず」		浜名	高菌	新	1992					
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	プール棟		浜名	高菌	新	1994					特定天井（対策済）
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	アリーナ棟		浜名	高菌	新	1994					
健康福祉部	浜名健康づくりセンター	細江健康センター	本館		浜名	細江町	新	1983					
健康福祉部	浜名健康づくりセンター	引佐伊平診療所			浜名	引佐町	新	1995					
健康福祉部	浜名健康づくりセンター	引佐鎮玉診療所 渋川出張診療所			浜名	引佐町	新	1987					
健康福祉部	浜名健康づくりセンター	引佐鎮玉診療所			浜名	引佐町	新	2014					
健康福祉部	浜名健康づくりセンター	浜北保健センター	事務所		浜名	平口	新	1988					
子ども家庭部	幼保運営課	西気賀幼稚園	園舎	6	浜名	細江町	新	1997					
子ども家庭部	幼保運営課	伊目幼稚園	園舎	3	浜名	細江町	新	1992					
子ども家庭部	幼保運営課	中川幼稚園	園舎（3棟）	1	浜名	細江町	Ⅱ	1975	0.89	1.20	0.74		
子ども家庭部	幼保運営課	中川幼稚園	遊戯室	2	浜名	細江町	新	1987					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
こども家庭部	幼保運営課	中川幼稚園	会議棟	3	浜名	細江町	新	1994					
こども家庭部	幼保運営課	中央幼稚園	遊戯室	3	浜名	細江町	I a	1962	2.01	1.20	1.68	H21耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	中央幼稚園	園舎	7	浜名	細江町	新	1982					
こども家庭部	幼保運営課	高台幼稚園	園舎	1 - 1	浜名	細江町	I a	1979	1.53	1.20	1.28	H19耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	高台幼稚園	遊戯室	2	浜名	細江町	II	1979	0.72	1.20	0.60		
こども家庭部	幼保運営課	引佐保育園			浜名	引佐町	新	1986					
こども家庭部	幼保運営課	引佐幼稚園	園舎	8	浜名	引佐町	新	1996					
こども家庭部	幼保運営課	金指幼稚園	管理保育棟	1	浜名	引佐町	新	1982					
こども家庭部	幼保運営課	金指幼稚園	遊戯室	1 - 1	浜名	引佐町	新	1994					
こども家庭部	幼保運営課	奥山幼稚園	園舎	4	浜名	引佐町	新	1988					
こども家庭部	幼保運営課	伊平幼稚園	園舎	2 - 1	浜名	引佐町	新	2001					
こども家庭部	幼保運営課	引佐北部みさと幼稚園	保育棟	3	浜名	引佐町	新	1983					
こども家庭部	幼保運営課	引佐北部みさと幼稚園	遊戯室	3 - 1	浜名	引佐町	新	1997					
こども家庭部	幼保運営課	都筑保育園			浜名	三ヶ日町	新	1983					
こども家庭部	幼保運営課	三ヶ日保育園	三ヶ日保育園	1	浜名	三ヶ日町	I a	1981	1.40	1.10	1.27	R4耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	尾奈幼稚園	尾奈幼稚園	4	浜名	三ヶ日町	I a	1978	1.85	1.20	1.54	H21耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	大崎幼稚園	大崎幼稚園	3 - 1	浜名	三ヶ日町	I a	1979	1.62	1.20	1.35	H22耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	平山幼稚園	園舎	2	浜名	三ヶ日町	新	1983					
こども家庭部	幼保運営課	小松幼稚園	管理保育棟	9	浜名	小松	新	1989					
こども家庭部	幼保運営課	内野幼稚園	管理保育棟		浜名	内野	新	2011					
こども家庭部	幼保運営課	北浜南幼稚園	管理保育棟	1	浜名	寺島	I a	1965	1.66	1.00	1.66	H21耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	北浜南幼稚園	保育棟	2	浜名	寺島	I a	1968	1.66	1.00	1.66	H21耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	北浜南幼稚園	保育棟	5	浜名	寺島	I a	1973	1.85	1.20	1.54	H22耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	北浜南幼稚園	保育棟	6	浜名	寺島	I a	1979	1.85	1.20	1.54	H22耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	北浜南幼稚園	遊戯室棟	7	浜名	寺島	II	1979	0.80	1.20	0.67		
こども家庭部	幼保運営課	北浜中央幼稚園	管理保育棟	1	浜名	西美園	I b	1973	1.23	1.20	1.03	H12耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	北浜中央幼稚園	保育棟	3	浜名	西美園	I b	1974	1.30	1.20	1.08	H12耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	北浜中央幼稚園	遊戯室棟	5	浜名	西美園	新	1998					
こども家庭部	幼保運営課	北浜北幼稚園	管理保育棟	5	浜名	小林	新	1982					
こども家庭部	幼保運営課	北浜東幼稚園	管理保育棟	4	浜名	善地	新	1983					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
こども家庭部	幼保運営課	中瀬幼稚園	管理保育棟	8		浜名	中瀬	Ⅱ	1977	0.99	1.20	0.83	
こども家庭部	幼保運営課	中瀬幼稚園	保育棟	9	1	浜名	中瀬	Ⅱ	1977	1.10	1.20	0.92	
こども家庭部	幼保運営課	上島幼稚園	管理保育棟	5		浜名	上島	Ⅱ	1980	0.94	1.20	0.78	
こども家庭部	幼保運営課	上島幼稚園	保育棟	6		浜名	上島	新	1987				
こども家庭部	幼保運営課	赤佐幼稚園	管理保育棟	5		浜名	於呂	新	1982				
こども家庭部	幼保運営課	赤佐西幼稚園	管理保育棟	1		浜名	於呂	I b	1976	1.31	1.20	1.09	
こども家庭部	幼保運営課	赤佐西幼稚園	保育棟	2		浜名	於呂	I b	1976	1.31	1.20	1.09	
こども家庭部	幼保運営課	宮口幼稚園	管理保育棟	6		浜名	宮口	新	1984				
こども家庭部	幼保運営課	宮口幼稚園	保育棟	9		浜名	宮口	新	1999				
こども家庭部	幼保運営課	新原幼稚園	遊戯室棟	3	1	浜名	新原	I b	1972	1.33	1.20	1.11	H9耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	新原幼稚園	管理保育棟	5		浜名	新原	新	1986				
こども家庭部	幼保運営課	新原幼稚園	保育棟	8		浜名	新原	新	2004				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	ひばり放課後児童会	児童福祉施設			浜名	都田町	新	2000				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	伊目放課後児童会	児童福祉施設			浜名	細江町	新	2005				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	中川放課後児童会	児童福祉施設			浜名	細江町	新	2001				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	金指放課後児童会	社会福祉施設			浜名	引佐町	新	2009				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	井伊谷放課後児童会	児童福祉施設			浜名	引佐町	新	2006				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	三ヶ日東放課後児童会	校舎	2		浜名	三ヶ日町	新	1981				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	秋桜第二・第三児童クラブ	放課後児童会			浜名	横須賀	新	2021				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	第一・第二すずらんクラブ	社会福祉施設			浜名	西美園	新	2014				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	第一・第二すみれクラブ	放課後児童会			浜名	西美園	新	2021				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	北浜南たんぼぼクラブ	児童福祉施設			浜名	寺島	新	2008				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	パンサークラブ	放課後児童会			浜名	中瀬	新	2019				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	赤佐タイガークラブ	児童福祉施設			浜名	於呂	新	2008				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	新原スマイルクラブ	児童福祉施設			浜名	新原	新	2011				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	麩玉イーグルクラブ	児童福祉施設			浜名	宮口	新	2011				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	伎倍ひまわりクラブ	社会福祉施設			浜名	貴布祢	新	2013				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	たつのこクラブ	放課後児童会			浜名	善地	新	2015				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	赤佐タイガークラブ	放課後児童会			浜名	於呂	新	2019				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	浜名第1ビーバークラブ	児童福祉施設			浜名	小松	I a	1971	2.37	1.00	2.37	H23耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
子ども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	ラッコクラブ	クラブ室		浜名	内野	新	2009					
環境部	平和清掃事業所	引佐最終処分場	管理棟		浜名	引佐町	新	1997					
環境部	天竜清掃事業所	浜北環境センター	管理棟		浜名	灰木	新	2002					
環境部	天竜清掃事業所	浜北清掃センター	管理棟		浜名	灰木	新	1986					
産業部	農業水産課	フルーツパーク	作業管理棟		浜名	都田町	新	1994					
産業部	農業水産課	フルーツパーク	実習研修室		浜名	都田町	新	1996					
産業部	農業水産課	フルーツパーク	展示温室棟 (全9棟)		浜名	都田町	新	1992					
産業部	農業振興課	農業バイオセンター	温室棟		浜名	都田町	新	1991					
産業部	農業振興課	農業バイオセンター	本館		浜名	都田町	新	1991					
産業部	農地整備課	奥浜名湖田園空間博物館総合案内所	本館		浜名	細江町	新	2003					
産業部	農地整備課	みかんの里資料館	みかんの里資料館 (旧大福寺分校)		浜名	三ヶ日町	新	2007					
都市整備部	公園管理事務所	引佐総合公園	管理棟		浜名	引佐町	新	2007					
都市整備部	公園管理事務所	美園中央公園	美園中央公園管理棟		浜名	西美園	新	1999					
都市整備部	公園管理事務所	中瀬南部緑地	中瀬南部緑地会館		浜名	中瀬	新	2001					
消防局	消防局・消防総務課	北消防署	消防庁舎		浜名	細江町	新	1999					
消防局	消防局・消防総務課	北消防署	訓練棟A		浜名	細江町	新	1999					
消防局	消防局・消防総務課	北消防署	訓練棟B		浜名	細江町	新	1999					
消防局	消防局・消防総務課	北消防署引佐出張所	消防庁舎		浜名	引佐町	新	1989					
消防局	消防局・消防総務課	北消防署三ヶ日出張所	消防庁舎		浜名	三ヶ日町	新	1984					
消防局	消防局・消防総務課	消防ヘリポート	消防庁舎		浜名	四大地	新	2009					
消防局	消防局・消防総務課	浜北消防署	消防庁舎		浜名	西美園	I b	1981	1.14	1.00	1.14		
消防局	消防局・消防総務課	浜北消防署赤佐出張所	消防庁舎		浜名	於呂	新	1983					
消防局	北消防署	浜松第31分団	分団庁舎		浜名	都田町	新	1989					
消防局	北消防署	細江第4分団	分団庁舎		浜名	細江町	新	1983					
消防局	北消防署	細江第5分団	分団庁舎		浜名	細江町	II	1980	0.70	1.20	0.58		
消防局	北消防署	細江中央分団	分団庁舎		浜名	細江町	新	2006					
消防局	北消防署	引佐第1分団井伊谷			浜名	引佐町	新	1986					
消防局	北消防署	引佐第1分団横尾			浜名	引佐町	新	1988					
消防局	北消防署	引佐第2分団尾沢			浜名	引佐町	新	1998					
消防局	北消防署	引佐第3分団伊平			浜名	引佐町	新	1987					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
消防局	北消防署	引佐第3分団川名				浜名	引佐町	新	1985				
消防局	北消防署	引佐第4分団別所				浜名	引佐町	新	1985				
消防局	北消防署	三ヶ日第1分団	分団庁舎			浜名	三ヶ日町	新	1988				
消防局	北消防署	三ヶ日第4分団	分団庁舎			浜名	三ヶ日町	新	1989				
消防局	北消防署	三ヶ日第2分団	分団庁舎			浜名	三ヶ日町	新	1990				
消防局	浜北消防署	浜名分団内野	消防団詰所			浜名	内野	新	1989				
消防局	浜北消防署	浜名分団小松	消防団詰所			浜名	小松	新	1995				
消防局	浜北消防署	北浜東部分団美園	消防団詰所			浜名	東美園	新	1998				
消防局	浜北消防署	北浜東部分団本沢合	消防団詰所			浜名	本沢合	新	1987				
消防局	浜北消防署	浜北北部分団中瀬	消防団詰所			浜名	中瀬	新	2005				
消防局	浜北消防署	浜北北部分団赤佐	消防団詰所			浜名	於呂	新	1988				
消防局	浜北消防署	麩玉分団宮口	消防団詰所			浜名	宮口	新	2005				
消防局	浜北消防署	麩玉分団大平	消防団詰所			浜名	大平	新	1983				
消防局	浜北消防署	北浜分団	消防団詰所			浜名	横須賀	新	2021				
学校教育部	教育施設課	都田小学校	[2-2]特別教室棟	2-	2	浜名	都田町	新	2008				
学校教育部	教育施設課	都田小学校	[13]管理・普通教室棟(西棟)	13		浜名	都田町	I a	1979	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	都田小学校	[14]給食室	14		浜名	都田町	I a	1979	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	都田小学校	屋内運動場	19		浜名	都田町	I a	1981	1.80	1.20	1.50	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	[16-1]管理・特別教室棟(南棟)	16-	1	浜名	都田町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	[16-2]特別普通教室棟(南棟)	16-	2	浜名	都田町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	[27]特別普通教室棟(北棟)	27		浜名	都田町	新	1997				
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	屋内運動場	30		浜名	都田町	新	2001				
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	[32]普通教室棟(プレハブ)	32		浜名	都田町	新	2001				
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	[33]普通教室棟(プレハブ)	33		浜名	都田町	新	2003				
学校教育部	教育施設課	浜名小学校	[4]管理教室棟	4		浜名	小松	II	1960	0.82	1.10	0.75	
学校教育部	教育施設課	浜名小学校	[16]教室棟	16		浜名	小松	II	1977	0.89	0.95	0.94	S60耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	浜名小学校	屋内運動場	19		浜名	小松	I a	1978	1.58	1.00	1.58	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浜名小学校	[20]教室棟(西校舎)	20		浜名	小松	II	1981	0.96	1.00	0.96	
学校教育部	教育施設課	北浜小学校	[1]教室棟	1		浜名	横須賀	II	1970	0.96	1.00	0.96	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	北浜小学校	屋内運動場	19		浜名	横須賀	I a	1979	2.33	1.20	1.94	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	北浜小学校	[22-1]管理教室棟東棟	22 - 1	浜名	横須賀	新	1985					
学校教育部	教育施設課	北浜小学校	[22-2]管理教室棟西棟	22 - 2	浜名	横須賀	新	1985					
学校教育部	教育施設課	北浜東小学校	[2]教室棟	2	浜名	善地	I b	1965	1.10	1.10	1.00	S58耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	北浜東小学校	[9]管理教室棟	9	浜名	善地	II	1981	0.87	1.10	0.79		
学校教育部	教育施設課	北浜東小学校	屋内運動場	14	浜名	善地	新	1988					
学校教育部	教育施設課	中瀬小学校	[1]教室棟	1	浜名	中瀬	II	1965	0.91	1.00	0.91	S59耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	中瀬小学校	[14-1]管理教室棟西棟	14 - 1	浜名	中瀬	II	1978	0.76	1.00	0.76		
学校教育部	教育施設課	中瀬小学校	[14-2]管理教室棟東棟	14 - 2	浜名	中瀬	II	1978	0.76	1.00	0.76		
学校教育部	教育施設課	中瀬小学校	[15]教室棟	15	浜名	中瀬	II	1978	0.91	1.00	0.91	S60耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	中瀬小学校	[17]教室棟	17	浜名	中瀬	新	1983					
学校教育部	教育施設課	中瀬小学校	屋内運動場	19	浜名	中瀬	新	1987					
学校教育部	教育施設課	赤佐小学校	[1]管理教室棟	1	浜名	於呂	II	1971	0.89	1.00	0.89		
学校教育部	教育施設課	赤佐小学校	[2]北校舎教室棟西棟	2	浜名	於呂	II	1958	1.03	1.10	0.94	S59耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	赤佐小学校	[11-1]北校舎教室棟東棟	11 - 1	浜名	於呂	II	1978	0.70	1.00	0.70		
学校教育部	教育施設課	赤佐小学校	[11-2]北校舎教室棟中棟	11 - 2	浜名	於呂	II	1978	0.70	1.00	0.70		
学校教育部	教育施設課	赤佐小学校	[12]南校舎教室棟	12	浜名	於呂	I a	1978	1.32	1.00	1.32	H21耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	赤佐小学校	[15]南校舎教室棟西棟	15	浜名	於呂	新	1983					
学校教育部	教育施設課	赤佐小学校	屋内運動場	16	浜名	於呂	新	1986					
学校教育部	教育施設課	鹿玉小学校	[1]管理教室棟	1	浜名	新原	II	1969	0.79	1.10	0.72		
学校教育部	教育施設課	鹿玉小学校	[13]教室棟(西校舎)	13	浜名	新原	II	1981	0.83	1.00	0.83		
学校教育部	教育施設課	鹿玉小学校	[14]教室棟	14	浜名	新原	新	1982					
学校教育部	教育施設課	鹿玉小学校	屋内運動場	16	浜名	新原	新	1986					
学校教育部	教育施設課	新原小学校	[2]教室棟	2	浜名	新原	II	1966	1.03	1.10	0.94	S58耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	新原小学校	[8-1]教室棟	8 - 1	浜名	新原	I b	1980	1.15	1.10	1.05		
学校教育部	教育施設課	新原小学校	[11]管理教室棟	11	浜名	新原	新	1984					
学校教育部	教育施設課	新原小学校	屋内運動場	14	浜名	新原	新	1988					
学校教育部	教育施設課	北浜北小学校	[1]管理教室棟	1	浜名	西美園	I b	1976	0.95	0.95	1.00	S61耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	北浜北小学校	屋内運動場	5	浜名	西美園	I a	1977	2.42	1.20	2.02		
学校教育部	教育施設課	北浜北小学校	[7]教室棟	7	浜名	西美園	新	1982					
学校教育部	教育施設課	内野小学校	[1]管理教室棟	1	浜名	内野	新	1983					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	内野小学校	屋内運動場	7		浜名	内野	新	1984				
学校教育部	教育施設課	内野小学校	[9-1]普通教室棟	9	1	浜名	内野	新	2013				
学校教育部	教育施設課	北浜南小学校	[1]管理教室棟	1		浜名	寺島	新	1984				
学校教育部	教育施設課	北浜南小学校	[2]教室棟	2		浜名	寺島	新	1984				
学校教育部	教育施設課	北浜南小学校	屋内運動場	7		浜名	寺島	新	1985				
学校教育部	教育施設課	伎倍小学校	[1]管理教室棟	1		浜名	貴布祢	新	1991				
学校教育部	教育施設課	伎倍小学校	[2]特別教室棟	2		浜名	貴布祢	新	1991				
学校教育部	教育施設課	伎倍小学校	[3]管理棟	3		浜名	貴布祢	新	1991				
学校教育部	教育施設課	伎倍小学校	屋内運動場	7		浜名	貴布祢	新	1992				
学校教育部	教育施設課	気賀小学校	[15]北校舎	15		浜名	細江町	Ⅱ	1972	0.87	1.00	0.87	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	気賀小学校	屋内運動場	21	1	浜名	細江町	I b	1978	1.26	1.20	1.05	
学校教育部	教育施設課	気賀小学校	屋内運動場ステージ	21	2	浜名	細江町	新	1997				
学校教育部	教育施設課	気賀小学校	[22]中校舎	22		浜名	細江町	Ⅱ	1979	0.85	0.95	0.89	
学校教育部	教育施設課	気賀小学校	[29]南校舎	29		浜名	細江町	新	2004				
学校教育部	教育施設課	西気賀小学校	[1]中校舎	1		浜名	細江町	I b	1964	1.03	1.00	1.03	S58耐震補強済
学校教育部	教育施設課	西気賀小学校	屋内運動場	9	1	浜名	細江町	I a	1976	1.55	1.20	1.29	H29耐震補強済
学校教育部	教育施設課	西気賀小学校	屋内運動場ステージ	9	3	浜名	細江町	新	1994				
学校教育部	教育施設課	西気賀小学校	[10]西校舎	10		浜名	細江町	Ⅱ	1981	1.05	1.10	0.95	
学校教育部	教育施設課	西気賀小学校	[16]東校舎	16		浜名	細江町	I a	1981	1.50	1.20	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	伊目小学校	屋内運動場	8		浜名	細江町	I a	1977	1.75	1.20	1.46	
学校教育部	教育施設課	伊目小学校	[9]校舎	9		浜名	細江町	Ⅱ	1980	0.71	1.00	0.71	
学校教育部	教育施設課	中川小学校	[2]管理普通教室棟(北棟)	2		浜名	細江町	新	2008				
学校教育部	教育施設課	中川小学校	屋内運動場	16	1	浜名	細江町	I a	1980	1.64	1.20	1.37	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中川小学校	屋内運動場ステージ	16	2	浜名	細江町	新	1997				
学校教育部	教育施設課	中川小学校	[18-1]管理普通教室棟	18	1	浜名	細江町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	中川小学校	[19]給食室	19		浜名	細江町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	中川小学校	[24]東校舎	24		浜名	細江町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	井伊谷小学校	管理・普通教室棟(北棟)	1		浜名	引佐町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	井伊谷小学校	屋内運動場	5		浜名	引佐町	I a	1980	1.58	1.20	1.32	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	井伊谷小学校	[6]南校舎	6		浜名	引佐町	新	1982				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	金指小学校	[1]北校舎	1		浜名	引佐町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	金指小学校	[1-2]南校舎(給食室含む)	1	2	浜名	引佐町	Ⅱ	1970	0.92	1.00	0.92	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	金指小学校	屋内運動場	6		浜名	引佐町	新	1983				
学校教育部	教育施設課	奥山小学校	屋内運動場	11		浜名	引佐町	I a	1981	1.90	1.20	1.58	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	奥山小学校	[12]校舎	12		浜名	引佐町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	引佐北部小学校・中学校	[1-1]北校舎(教室棟)	1	1	浜名	引佐町	Ⅱ	1968	1.06	1.10	0.96	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	引佐北部小学校・中学校	[1-2]特別教室	1	2	浜名	引佐町	新	1994				
学校教育部	教育施設課	引佐北部小学校・中学校	[2-1]南校舎(管理・特別教室棟)	2	1	浜名	引佐町	Ⅱ	1968	1.03	1.10	0.94	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	引佐北部小学校・中学校	[2-2]管理教室	2	2	浜名	引佐町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	引佐北部小学校・中学校	屋内運動場	9		浜名	引佐町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	引佐北部小学校・中学校	[12]管理教室	12		浜名	引佐町	新	2010				
学校教育部	教育施設課	引佐北部小学校・中学校	[13]特別教室	13		浜名	引佐町	新	2010				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[1-1]西棟	1	1	浜名	三ヶ日町	Ⅱ	1964	0.82	1.00	0.82	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[1-2]中棟	1	2	浜名	三ヶ日町	Ⅱ	1965	0.82	1.00	0.82	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[1-3]東棟	1	3	浜名	三ヶ日町	Ⅱ	1970	0.82	1.00	0.82	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	屋内運動場	13	1	浜名	三ヶ日町	I a	1981	1.50	1.20	1.25	H14耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[14]給食室棟	14		浜名	三ヶ日町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[16]購買室棟	16		浜名	三ヶ日町	新	1989				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[17]体験学習室棟	17		浜名	三ヶ日町	新	1990				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[1-1]東棟	1	1	浜名	三ヶ日町	I b	1955	1.12	1.00	1.12	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[1-2]中棟	1	2	浜名	三ヶ日町	I b	1956	1.12	1.00	1.12	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[1-3]西棟	1	3	浜名	三ヶ日町	I b	1959	1.12	1.00	1.12	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[1-4]増築棟	1	4	浜名	三ヶ日町	I b	1971	1.12	1.00	1.12	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	屋内運動場	10	1	浜名	三ヶ日町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[10-2]地域・学校連帯施設	10	2	浜名	三ヶ日町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[15]給食室棟	15		浜名	三ヶ日町	新	1995				
学校教育部	教育施設課	平山小学校	[9]特別教室棟	9		浜名	三ヶ日町	I a	1958	1.60	1.10	1.45	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	平山小学校	[14]教室棟	14		浜名	三ヶ日町	Ⅱ	1980	0.78	1.10	0.71	
学校教育部	教育施設課	平山小学校	屋内運動場	18		浜名	三ヶ日町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	平山小学校	[19]給食室棟	19		浜名	三ヶ日町	新	1983				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	平山小学校	[21]特別教室棟	21		浜名	三ヶ日町	新	1997				
学校教育部	教育施設課	尾奈小学校	[2-1]教室棟	2	1	浜名	三ヶ日町	I b	1957	1.09	1.00	1.09	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	尾奈小学校	屋内運動場	16	1	浜名	三ヶ日町	I a	1980	1.80	1.20	1.50	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	尾奈小学校	[19]管理教室棟	19		浜名	三ヶ日町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	尾奈小学校	[21]給食室棟	21		浜名	三ヶ日町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	尾奈小学校	[22]特別教室棟	22		浜名	三ヶ日町	新	2005				
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[1-1]普通教室棟(北棟)	1	1	浜名	都田町	II	1964	0.88	1.10	0.80	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[1-2]普通教室棟(北棟)	1	2	浜名	都田町	II	1963	0.88	1.10	0.80	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[2]屋内運動場	2		浜名	都田町	新	2008				
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[13-1]管理・特別教室棟(南棟)	13	1	浜名	都田町	II	1980	0.84	1.00	0.84	
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[13-2]特別教室棟(南棟)	13	2	浜名	都田町	II	1980	0.84	1.00	0.84	
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[17]便所棟(北棟)	17		浜名	都田町	新	1984				
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[20]柔剣道場棟	20		浜名	都田町	新	1989				
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[25]普通教室棟(プレハブ)	25		浜名	都田町	新	1997				
学校教育部	教育施設課	浜名中学校	校舎	30		浜名	小松	新	2017				
学校教育部	教育施設課	浜名中学校	屋内運動場・武道場	31		浜名	小松	新	2017				
学校教育部	教育施設課	浜名中学校	プール棟	33		浜名	小松	新	2018				
学校教育部	教育施設課	北浜中学校	[4]教室棟(西)	4		浜名	西美園	II	1956	1.02	1.10	0.93	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	北浜中学校	[5]教室棟(東)	5		浜名	西美園	II	1968	0.82	1.00	0.82	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	北浜中学校	[23]武道場	23		浜名	西美園	II	1972	0.94	1.10	0.85	
学校教育部	教育施設課	北浜中学校	[26]管理教室棟	26		浜名	西美園	新	1982				
学校教育部	教育施設課	北浜中学校	[29]教室棟	29		浜名	西美園	新	1983				
学校教育部	教育施設課	北浜中学校	屋内運動場	33		浜名	西美園	新	1984				
学校教育部	教育施設課	浜北北部中学校	[1]管理教室棟	1		浜名	於呂	I b	1964	1.03	1.00	1.03	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浜北北部中学校	[3]武道場	3		浜名	於呂	I a	1968	1.66	1.20	1.38	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浜北北部中学校	[16]教室棟	16		浜名	於呂	新	1982				
学校教育部	教育施設課	浜北北部中学校	[17]教室棟	17		浜名	於呂	新	1983				
学校教育部	教育施設課	浜北北部中学校	[18]教室棟	18		浜名	於呂	新	1984				
学校教育部	教育施設課	浜北北部中学校	屋内運動場	24		浜名	於呂	新	1991				
学校教育部	教育施設課	浜北北部中学校	[27]教室棟	27		浜名	於呂	新	1993				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	鹿玉中学校	[16]更衣室	1		浜名	宮口	II	1972	0.77	1.20	0.64	
学校教育部	教育施設課	鹿玉中学校	[1-1]管理教室棟	1	- 1	浜名	宮口	II	1961	1.07	1.10	0.97	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	鹿玉中学校	[13]教室棟	13		浜名	宮口	I b	1972	1.14	1.10	1.04	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	鹿玉中学校	[14]技術棟	14		浜名	宮口	I a	1972	3.07	1.10	2.79	
学校教育部	教育施設課	鹿玉中学校	[15]武道場	15		浜名	宮口	II	1972	0.77	1.10	0.70	
学校教育部	教育施設課	鹿玉中学校	屋内運動場	23		浜名	宮口	新	1985				
学校教育部	教育施設課	鹿玉中学校	[30]教室棟	30		浜名	宮口	新	1993				
学校教育部	教育施設課	北浜東部中学校	[1]管理教室棟	1		浜名	上善地	II	1980	0.74	0.95	0.78	
学校教育部	教育施設課	北浜東部中学校	[2]教室棟(南校舎)	2		浜名	上善地	I b	1980	1.13	1.00	1.13	
学校教育部	教育施設課	北浜東部中学校	[2-2]教室棟	2	- 2	浜名	上善地	新	1993				
学校教育部	教育施設課	北浜東部中学校	[3]渡り廊下	3		浜名	上善地	I a	1980	2.07	1.10	1.88	
学校教育部	教育施設課	北浜東部中学校	屋内運動場	7	- 1	浜名	上善地	I a	1981	1.77	1.20	1.48	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	北浜東部中学校	[8]渡り廊下	8		浜名	上善地	I b	1981	1.24	1.20	1.03	
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[1-1]中校舎 1	1	- 1	浜名	細江町	II	1970	0.89	1.00	0.89	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[1-2]中校舎 2	1	- 2	浜名	細江町	II	1970	0.89	1.00	0.89	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[1-3]中校舎	1	- 3	浜名	細江町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[1-4]中校舎	1	- 4	浜名	細江町	新	1993				
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[2-1]北校舎	2	- 1	浜名	細江町	II	1970	0.95	1.00	0.95	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[3-1]昇降所	3	- 1	浜名	細江町	I b	1970	1.02	1.00	1.02	
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[5]南校舎(技術室)	5		浜名	細江町	I a	1971	2.17	1.20	1.81	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	細江中学校	屋内運動場(体育館1)	11		浜名	細江町	I a	1972	1.86	1.20	1.55	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	細江中学校	屋内運動場(体育館2)	15		浜名	細江町	I a	1979	2.09	1.20	1.74	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[23]屋外体育館(武道場)	23		浜名	細江町	新	1994				
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[24]部室	24		浜名	細江町	新	1997				
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[25]給食室	25		浜名	細江町	新	1999				
学校教育部	教育施設課	引佐南部中学校	[1-1]北校舎(普通教室棟)	1	- 1	浜名	引佐町	II	1972	0.89	1.00	0.89	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	引佐南部中学校	[1-2]南校舎(特別教室・管理教室棟)	1	- 2	浜名	引佐町	II	1972	0.96	1.00	0.96	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	引佐南部中学校	[2]技術棟	2		浜名	引佐町	II	1972	0.86	1.20	0.72	
学校教育部	教育施設課	引佐南部中学校	屋内運動場	3		浜名	引佐町	I a	1973	1.75	1.20	1.46	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	引佐南部中学校	[9]格技室	9		浜名	引佐町	新	1984				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	[1]教室棟	1	浜名	三ヶ日町	I b	1975	0.96	0.85	1.13	H13耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	[2]特別教室管理棟	2	浜名	三ヶ日町	I b	1975	0.98	0.85	1.15	H13耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	屋内運動場	7	浜名	三ヶ日町	I a	1976	1.32	0.85	1.55		
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	[10]三ヶ日中学校格技場	10	浜名	三ヶ日町	I a	1977	1.55	1.20	1.29	H20耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	[12]技術棟	12	浜名	三ヶ日町	II	1978	1.10	1.20	0.92		
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	[15]給食室棟	15	浜名	三ヶ日町	新	1996					
学校教育部	指導課	かわな野外活動センター	宿泊棟-1		浜名	引佐町	新	1989					
学校教育部	指導課	かわな野外活動センター	宿泊棟-2		浜名	引佐町	新	1989					
学校教育部	指導課	かわな野外活動センター	宿泊棟-4		浜名	引佐町	新	1989					
学校教育部	指導課	かわな野外活動センター	宿泊棟-5		浜名	引佐町	新	1989					
学校教育部	指導課	かわな野外活動センター	天体観測棟		浜名	引佐町	新	1989					
学校教育部	指導課	かわな野外活動センター	宿泊棟-3		浜名	引佐町	新	1989					
学校教育部	指導課	かわな野外活動センター	メインホール		浜名	引佐町	新	1985					
学校教育部	指導課	かわな野外活動センター	本館棟		浜名	引佐町	新	1989					
学校教育部	健康安全課	引佐学校給食センター	1F給食センター 2Fランチルーム		浜名	引佐町	新	2005					
学校教育部	健康安全課	浜北学校給食センター			浜名	寺島	新	2006					
浜名区	浜名区・区振興課	浜北文化センター	会館(北館)		浜名	貴布祢	I b	1972	1.35	1.10	1.23	H11耐震補強済	
浜名区	浜名区・区民生活課	浜北斎場			浜名	宮口	新	2005					
浜名区	浜名区・区民生活課	浜北斎場	火葬場		浜名	宮口	新	2020					
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	浜北体育館	浜北体育館		浜名	西美園	新	2016					
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	明神池運動公園	野球場、本部席		浜名	宮口	新	1990					
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	明神池運動公園	庭球場、本部席		浜名	宮口	新	1990					
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	万葉の森公園	万葉資料館		浜名	平口	新	1992					
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	万葉の森公園	万葉亭		浜名	平口	新	1992					
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	万葉の森公園	伎倍の工房(研修所)		浜名	平口	新	1992					
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	万葉の森公園	休憩物販施設		浜名	平口	新	2004					
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	なゆた・浜北	浜名区役所・図書館・ホール		浜名	貴布祢	新	2002				特定天井	
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	浜北文化センター	文化会館・中央公民館の複合		浜名	貴布祢	I b	1981	1.15	1.00	1.15	特定天井	
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	浜北文化センター	資料室		浜名	貴布祢	新	1992					
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	サンライフ浜北	事務所		浜名	竜南	新	1982					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号		区	町						
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	浜北地域活動・研修センター	事務所			浜名	於呂	Ⅱ	1980	0.88	1.10	0.80	
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	北浜南部協働センター	公民館			浜名	寺島	新	1996				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	浜名協働センター	公民館			浜名	小松	新	1985				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	浜名協働センター	付設体育館			浜名	小松	新	1987				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	中瀬協働センター	公民館			浜名	中瀬	新	1993				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	麩玉協働センター	公民館			浜名	宮口	新	1988				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	平口スポーツ施設	体育館			浜名	平口	新	2002				特定天井
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	平口スポーツ施設	スタンド棟			浜名	平口	新	2013				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	平口スポーツ施設	管理棟			浜名	平口	新	2013				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	浜北武道館	武道場			浜名	竜南	新	1983				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	浜北武道館	弓道場射場			浜名	竜南	新	1983				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	あらたまの湯	管理休憩棟			浜名	四大地	新	2007				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	あらたまの湯	浴室棟			浜名	四大地	新	2007				
浜名区	浜名区・北行政センター	新都市市民サービスセンター	地域自治センター（旧土地改良区事務所）			浜名	新都市三丁目	新	1991				
浜名区	浜名区・北行政センター	都田協働センター	公民館			浜名	都田町	Ⅱ	1978	0.99	1.00	0.99	
浜名区	浜名区・北行政センター	都田協働センター	付設体育館			浜名	都田町	新	1987				
浜名区	浜名区・北行政センター	姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館				浜名	細江町	I a	1980	1.38	1.10	1.25	
浜名区	浜名区・北行政センター	国民宿舎奥浜名湖	管理棟外3棟			浜名	細江町	新	2003				
浜名区	浜名区・北行政センター	北行政センター	本館			浜名	細江町	新	1983				
浜名区	浜名区・北行政センター	細江総合体育センター	屋内運動場			浜名	細江町	Ⅱ	1974	0.93	1.20	0.78	
浜名区	浜名区・北行政センター	気賀関所	関所			浜名	細江町	新	1990				
浜名区	浜名区・北行政センター	みをつくし文化センター				浜名	細江町	新	2008				
浜名区	浜名区・北行政センター	みをつくし文化センター	ホール			浜名	細江町	新	2011				特定天井
浜名区	浜名区・北行政センター	引佐多目的研修センター				浜名	引佐町	新	1985				特定天井（対策済）
浜名区	浜名区・北行政センター	奥山体育センター				浜名	引佐町	新	1984				
浜名区	浜名区・北行政センター	引佐総合体育館				浜名	引佐町	新	1991				
浜名区	浜名区・北行政センター	三ヶ日斎場	斎場			浜名	三ヶ日町	新	1987				
浜名区	浜名区・北行政センター	三ヶ日斎場	待合室棟（休憩所）			浜名	三ヶ日町	新	1987				
浜名区	浜名区・北行政センター	三ヶ日文化ホール	ホール			浜名	三ヶ日町	新	1984				特定天井
浜名区	浜名区・北行政センター	三ヶ日弓道場	弓道場			浜名	三ヶ日町	新	1987				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
浜名区	浜名区・北行政センター	三ヶ日B & G 海洋センター	三ヶ日町B & G 海洋センター		浜名	三ヶ日町	新	1993					
浜名区	引佐支所	引佐支所	庁舎		浜名	引佐町	新	1998					
浜名区	三ヶ日支所	三ヶ日支所	1F車庫 2F上下水道課		浜名	三ヶ日町	新	1984					
浜名区	三ヶ日支所	三ヶ日支所	中央公民館		浜名	三ヶ日町	新	1984					
浜名区	三ヶ日支所	三ヶ日支所	庁舎		浜名	三ヶ日町	新	1984					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
市民部	市民生活課	船明墓地				天竜	船明	新	2013				
市民部	美術館	秋野不矩美術館				天竜	二俣	新	1997				
市民部	中央図書館	春野図書館				天竜	春野町	新	1992				
市民部	中央図書館	佐久間図書館	図書館			天竜	佐久間町	新	1989				
健康福祉部	天竜福祉事業所・社会福祉課	春野福祉センター				天竜	春野町	新	1999				
健康福祉部	天竜福祉事業所・長寿保険課	くまみデイサービスセンター				天竜	熊	新	1998				
健康福祉部	天竜福祉事業所・長寿保険課	水窪高齢者交流センター				天竜	水窪町	新	1983				
健康福祉部	天竜健康づくりセンター	天竜保健福祉センター				天竜	二俣町二俣	Ⅱ	1979	0.77	1.00	0.77	
健康福祉部	天竜健康づくりセンター	天竜保健福祉センター	(増築)			天竜	二俣町二俣	新	2000				
健康福祉部	天竜健康づくりセンター	天竜保健福祉センター	機能訓練棟			天竜	二俣町二俣	新	2000				
健康福祉部	天竜健康づくりセンター	あたご診療所				天竜	西藤平	新	2003				
健康福祉部	天竜健康づくりセンター	中部歯科診療所				天竜	佐久間町	新	2002				
健康福祉部	天竜健康づくりセンター	龍山保健センター	龍山保健医療福祉総合施設			天竜	龍山町	新	1999				
健康福祉部	天竜健康づくりセンター	龍山歯科診療所	龍山歯科診療所			天竜	龍山町	新	1993				
健康福祉部	佐久間病院	浜松市国民健康保険佐久間病院				天竜	佐久間町	新	2004				
健康福祉部	佐久間病院	浜松市国民健康保険佐久間病院付属 浦川診療所				天竜	佐久間町	新	2005				
健康福祉部	佐久間病院	浜松市国民健康保険佐久間病院付属 山香診療所				天竜	佐久間町	I a	1958	1.56	1.00	1.56	H17耐震補強済
子ども家庭部	幼保運営課	二俣幼稚園	園舎	6		天竜	二俣町二俣	新	1995				
子ども家庭部	幼保運営課	光明幼稚園	園舎	9		天竜	山東	新	1997				
子ども家庭部	幼保運営課	上阿多古幼稚園	園舎	2		天竜	西藤平	新	1991				
子ども家庭部	幼保運営課	下阿多古幼稚園	園舎	3	1	天竜	両島	新	1986				
子ども家庭部	幼保運営課	下阿多古幼稚園	園舎(増築)	3	2	天竜	両島	新	1999				
子ども家庭部	幼保運営課	犬居幼稚園	職員室・保育室	3		天竜	春野町	新	1987				
子ども家庭部	幼保運営課	犬居幼稚園	保育室	4		天竜	春野町	新	1987				
子ども家庭部	幼保運営課	犬居幼稚園	保育室	5		天竜	春野町	新	1989				
子ども家庭部	幼保運営課	気田幼稚園	保育室	2		天竜	春野町	新	1986				
子ども家庭部	幼保運営課	気田幼稚園	職員室・保育室	5		天竜	春野町	新	1996				
子ども家庭部	幼保運営課	佐久間幼稚園	園舎	6	1	天竜	佐久間町	新	1997				
子ども家庭部	天竜福祉事業所・社会福祉課	天竜児童館				天竜	二俣町鹿島	Ⅱ	1980	0.78	1.00	0.78	
子ども家庭部	天竜福祉事業所・社会福祉課	ふたまた児童クラブ	託児所			天竜	二俣町二俣	新	2002				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
環境部	天竜清掃事業所	天竜清掃工場	工場棟		天竜	青谷	新	2023					
環境部	天竜清掃事業所	天竜清掃工場	管理棟		天竜	青谷	新	2023					
環境部	天竜清掃事業所	天竜清掃工場	市役所事務所		天竜	青谷	新	2023					
環境部	天竜清掃事業所	天竜ごみ処理工場	工場・管理棟		天竜	小川	新	2005					
環境部	天竜清掃事業所	水窪・佐久間クリーンセンター	センター棟		天竜	水窪町	新	1993					
産業部	農業振興課	水窪観光展示休憩所	販売所		天竜	水窪町	新	1998					
産業部	林業振興課	天竜林業体育館			天竜	月	新	1991					
都市整備部	公園管理事務所	春野ふれあい公園	ふれあい会館		天竜	春野町	新	1993					
消防局	消防局・消防総務課	天竜消防署	消防車庫生活棟		天竜	二俣町	新	2011					
消防局	消防局・消防総務課	天竜消防署春野出張所・防災センター	(1F)消防庁舎 (2F)防災センター		天竜	春野町	新	1994					
消防局	消防局・消防総務課	天竜消防署佐久間出張所	消防庁舎		天竜	佐久間町	新	2004					
消防局	消防局・消防総務課	天竜消防署水窪出張所	消防庁舎		天竜	水窪町	新	2007					
消防局	天竜消防署	天竜第1分団諏訪町	蔵置所		天竜	二俣町二俣	新	1984					
消防局	天竜消防署	天竜第1分団横町	蔵置所		天竜	二俣町二俣	Ⅲ	1976	0.58	1.00	0.58		
消防局	天竜消防署	天竜第1分団城下	蔵置所		天竜	二俣町二俣	新	1994					
消防局	天竜消防署	天竜第3分団鹿島	蔵置所		天竜	二俣町鹿島	新	1986					
消防局	天竜消防署	天竜第5分団船明下	蔵置所		天竜	船明	新	1995					
消防局	天竜消防署	天竜第5分団船明上	蔵置所		天竜	船明	新	1988					
消防局	天竜消防署	天竜第6分団横川	蔵置所		天竜	横川	新	1994					
消防局	天竜消防署	天竜第7分団市場	蔵置所		天竜	横山町	新	1997					
消防局	天竜消防署	天竜第7分団東	蔵置所		天竜	横山町	新	1985					
消防局	天竜消防署	天竜第7分団東雲名	蔵置所		天竜	東雲名	新	1986					
消防局	天竜消防署	天竜第7分団小川	蔵置所		天竜	小川	新	1994					
消防局	天竜消防署	天竜第8分団石神	蔵置所		天竜	石神	新	1988					
消防局	天竜消防署	天竜第8分団上野	蔵置所		天竜	上野	新	1993					
消防局	天竜消防署	天竜第8分団青谷	蔵置所		天竜	青谷	新	1983					
消防局	天竜消防署	天竜第8分団両島	蔵置所		天竜	両島	新	1988					
消防局	天竜消防署	天竜第8分団米沢	蔵置所		天竜	米沢	新	1984					
消防局	天竜消防署	天竜第8分団渡ヶ島	蔵置所		天竜	渡ヶ島	新	1992					
消防局	天竜消防署	天竜第10分団西藤平	蔵置所		天竜	西藤平	新	2003					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄	
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町								
消防局	天竜消防署	天竜第10分団東藤平	蔵置所			天竜	東藤平	新	1988					
消防局	天竜消防署	天竜第10分団長沢	蔵置所			天竜	長沢	新	1988					
消防局	天竜消防署	天竜第11分団熊	蔵置所			天竜	熊	新	1996					
消防局	天竜消防署	春野第1分団犬居	消防会館			天竜	春野町	新	1990					
消防局	天竜消防署	春野第1分団西領家	蔵置所			天竜	春野町	新	1985					
消防局	天竜消防署	春野第1分団平野	消防会館			天竜	春野町	新	2001					
消防局	天竜消防署	春野第2分団熊切	消防会館			天竜	春野町	新	1996					
消防局	天竜消防署	春野第2分団杉	消防会館			天竜	春野町	新	1995					
消防局	天竜消防署	春野第3分団宮川	消防会館			天竜	春野町	新	1998					
消防局	天竜消防署	春野第3分団気田	消防会館			天竜	春野町	新	1986					
消防局	天竜消防署	春野第3分団金川	消防会館			天竜	春野町	新	1991					
消防局	天竜消防署	佐久間第1分団中部	消防会館			天竜	佐久間町	新	2002					
消防局	天竜消防署	水窪第1分団第1部本町詰所				天竜	水窪町	新	1992					
消防局	天竜消防署	水窪第2分団第2部小畑詰所ほか2施設				天竜	水窪町	新	1993					
消防局	天竜消防署	水窪第1分団第3部大里詰所ほか3施設				天竜	水窪町	新	1995					
消防局	天竜消防署	水窪第2分団第5部竜戸詰所				天竜	水窪町	新	1998					
消防局	天竜消防署	水窪第2分団第6部長尾詰所				天竜	水窪町	新	1990					
消防局	天竜消防署	水窪第1分団第8部門桁消防会館ほか3施設				天竜	水窪町	Ⅲ	1980	0.37	1.00	0.37		
学校教育部	教育施設課	二俣小学校	[1-1]南校舎教室棟	1	-	1	天竜	二俣町二俣	Ⅱ	1967	0.92	1.00	0.92	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	二俣小学校	[1-2]南校舎管理教室棟	1	-	2	天竜	二俣町二俣	Ⅱ	1968	0.92	0.95	0.97	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	二俣小学校	屋内運動場(トラスタイプ)	7			天竜	二俣町二俣	I a	1977	1.61	1.20	1.34	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	二俣小学校	[11]北校舎教室棟	11			天竜	二俣町二俣	新	1984				
学校教育部	教育施設課	光明小学校	[1-1]管理教室棟東棟	1	-	1	天竜	山東	Ⅱ	1970	0.96	1.00	0.96	S62耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	光明小学校	[1-2]管理教室棟西棟	1	-	2	天竜	山東	Ⅱ	1969	0.96	1.00	0.96	S62耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	光明小学校	[1-3]東校舎	1	-	3	天竜	山東	I a	1981	1.22	0.95	1.28	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	光明小学校	屋内運動場	8			天竜	山東	I a	1980	1.61	1.20	1.34	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	上阿多古小学校	[1-1]東棟	1	-	1	天竜	西藤平	Ⅱ	1965	0.92	1.00	0.92	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	上阿多古小学校	[1-2]西棟	1	-	2	天竜	西藤平	Ⅱ	1965	0.92	1.00	0.92	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	上阿多古小学校	屋内運動場	9			天竜	西藤平	I a	1978	1.90	1.20	1.58	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	下阿多古小学校	[11]校舎	11			天竜	両島	I b	1978	0.99	0.95	1.04	H16耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	下阿多古小学校	屋内運動場	12		天竜	両島	新	1985				
学校教育部	教育施設課	熊小学校	[10]校舎	10		天竜	熊	新	1983				
学校教育部	教育施設課	熊小学校	屋内運動場(旧熊中体育館)	13	- 1	天竜	熊	I a	1979	1.64	1.20	1.37	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	横山小学校	屋内運動場(トラスタイプ)	10		天竜	横山町	I a	1979	1.70	1.20	1.42	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	横山小学校	[12-1]校舎	12	- 1	天竜	横山町	新	1983				
学校教育部	教育施設課	犬居小学校	[1-1]校舎	1	- 1	天竜	春野町	I b	1966	1.00	0.95	1.05	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	犬居小学校	[1-2]校舎	1	- 2	天竜	春野町	I b	1966	1.00	1.00	1.00	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	犬居小学校	屋内運動場	10		天竜	春野町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	気田小学校	[14]校舎	14		天竜	春野町	I b	1977	1.05	1.00	1.05	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	気田小学校	屋内運動場	28		天竜	春野町	新	1989				
学校教育部	教育施設課	佐久間小学校	[1]校舎	1		天竜	佐久間町	II	1957	0.90	1.00	0.90	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐久間小学校	[13]特別教室	13		天竜	佐久間町	II	1979	0.82	1.20	0.68	
学校教育部	教育施設課	佐久間小学校	屋内運動場	15		天竜	佐久間町	I a	1979	1.63	1.20	1.36	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	水窪小学校	屋内運動場	10		天竜	水窪町	I a	1975	1.90	1.38	1.38	H29耐震補強済
学校教育部	教育施設課	水窪小学校	[24-1]西棟	24	- 1	天竜	水窪町	新	2001				
学校教育部	教育施設課	水窪小学校	[24-2]東棟	24	- 2	天竜	水窪町	新	2001				
学校教育部	教育施設課	水窪小学校	[24-3]中棟	24	- 3	天竜	水窪町	新	2001				
学校教育部	教育施設課	水窪小学校	[25]給食室	25		天竜	水窪町	新	2001				
学校教育部	教育施設課	水窪小学校	[27-1]プール管理棟	27	- 1	天竜	水窪町	新	2002				
学校教育部	教育施設課	清竜中学校	[1-1]校舎東棟(旧二俣中)	1	- 1	天竜	二俣町鹿島	II	1971	0.87	0.95	0.92	S62耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	清竜中学校	[1-2]校舎西棟	1	- 2	天竜	二俣町鹿島	II	1971	0.87	0.95	0.92	S62耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	清竜中学校	[16]特別教室(旧二俣中)	16		天竜	二俣町鹿島	I a	1975	3.06	1.20	2.55	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	清竜中学校	[25]剣道場	25		天竜	二俣町鹿島	新	1990				
学校教育部	教育施設課	清竜中学校	屋内運動場	27		天竜	二俣町鹿島	新	2005				
学校教育部	教育施設課	光が丘中学校	[3]特別教室棟(旧光明中)	3		天竜	山東	I b	1963	1.19	1.10	1.08	
学校教育部	教育施設課	光が丘中学校	[9-1]校舎(旧光明中)	9	- 1	天竜	山東	新	1985				
学校教育部	教育施設課	光が丘中学校	[9-2]校舎(増築)(旧光明中)	9	- 2	天竜	山東	新	1989				
学校教育部	教育施設課	光が丘中学校	[11]校舎(旧光明中)	11		天竜	山東	新	1989				
学校教育部	教育施設課	光が丘中学校	[13]剣道場(旧光明中)	13		天竜	山東	新	1993				
学校教育部	教育施設課	光が丘中学校	[14]部室(剣道場増築)(旧光明中)	14		天竜	山東	新	1994				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	光が丘中学校	屋内運動場	18		天竜	山東	新	2008				
学校教育部	教育施設課	春野中学校	[1]屋内運動場	1		天竜	春野町	新	2008				
学校教育部	教育施設課	春野中学校	[9]特別教室棟	9		天竜	春野町	I a	1966	1.54	1.20	1.28	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	春野中学校	[25]校舎	25		天竜	春野町	新	1981				
学校教育部	教育施設課	春野中学校	[26]部室	26		天竜	春野町	新	1981				
学校教育部	教育施設課	水窪中学校	屋内運動場	6		天竜	水窪町	I a	1972	1.73	1.20	1.44	
学校教育部	教育施設課	水窪中学校	[17]校舎	17		天竜	水窪町	新	2005				
学校教育部	教育施設課	佐久間中学校	屋内運動場	3		天竜	佐久間町	I a	1962	1.52	1.20	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育支援課	ほっとエリア阿多古活動拠点施設	校舎			天竜	上野	新	1993				
学校教育部	健康安全課	天竜学校給食センター	給食室・事務所			天竜	船明	新	2009				
学校教育部	健康安全課	春野学校給食センター	給食センター			天竜	春野町	新	1998				
天竜区	天竜区・区振興課	天竜区役所南館	旧保健所天竜支所			天竜	二俣町二俣	I b	1981	1.12	1.10	1.02	
天竜区	天竜区・区振興課	天竜区役所	合同庁舎棟			天竜	二俣町	新	2011				
天竜区	天竜区・区振興課	天竜防災センター	展示室 倉庫			天竜	大谷	新	1982				
天竜区	天竜区・区振興課	水巻寮教職員住宅	教職員住宅(单身寮)			天竜	佐久間町	新	2024				
天竜区	天竜区・区民生活課	天竜斎場	待合所			天竜	二俣町阿蔵	II	1974	0.80	1.00	0.80	
天竜区	天竜区・区民生活課	天竜斎場	斎場			天竜	二俣町阿蔵	I a	1974	2.38	1.00	2.38	
天竜区	天竜区・区民生活課	天竜斎場	待合所			天竜	二俣町阿蔵	新	1986				
天竜区	天竜区・区民生活課	春野斎場	葬儀所			天竜	春野町	I b	1972	1.14	1.10	1.04	
天竜区	天竜区・区民生活課	春野斎場	待合室			天竜	春野町	新	1997				
天竜区	天竜区・区民生活課	佐久間・水窪斎場	斎場会館			天竜	佐久間町	新	1985				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	天竜自然体験センター湖畔の家	管理宿泊棟			天竜	月	新	1990				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	天竜自然体験センター湖畔の家	食堂棟			天竜	月	新	1990				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	天竜自然体験センター湖畔の家	食堂棟(増築)			天竜	月	新	1998				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	天竜B&G海洋センター	(愛称:スインピア)プール			天竜	二俣町阿蔵	新	1998				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	伊砂ボートパーク	艇庫			天竜	伊砂	新	2000				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	相津マリーナ	待合所			天竜	相津	新	1984				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	相津マリーナ	艇庫			天竜	相津	新	1984				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	相津マリーナ	休憩所			天竜	相津	新	1986				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	船明ダム運動公園(体育施設)	本部席			天竜	船明	新	1992				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号		区	町						
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	船明ダム運動公園（体育施設）	スタンド			天竜	船明	新	1995				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	船明ダム運動公園（体育施設）	トレーニングセンター			天竜	船明	新	1987				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	船明ダム運動公園（体育施設）	レストハウス			天竜	船明	新	1985				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	天竜ボート場	艇庫			天竜	月	新	1990				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	天竜壬生ホール				天竜	二俣	新	2002				特定天井（対策済）
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	内山真龍資料館	管理棟			天竜	大谷	新	1996				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	内山真龍資料館	展示館			天竜	大谷	新	1994				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	天竜武道館				天竜	二俣町二俣	新	1983				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	ものづくり伝承館	事務所			天竜	二俣	新	2010				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	天竜体育館	屋内運動場			天竜	二俣町二俣	Ⅱ	1972	0.88	1.00	0.88	
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	ヤマタケの蔵				天竜	二俣町二俣	新	2011				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	二俣ふれあいセンター				天竜	二俣町二俣	I a	1980	1.33	1.00	1.33	
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	熊ふれあいセンター				天竜	熊	I a	1954	1.68	1.00	1.68	H23耐震補強済
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	熊ふれあいセンター	熊愛館			天竜	熊	新	1994				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	熊ふれあいセンター	熊愛館（熊生活改善センター）			天竜	熊	新	1983				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	下阿多古ふれあいセンター	本館			天竜	上野	I b	1976	1.20	1.10	1.09	
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	下阿多古ふれあいセンター	きずな館			天竜	上野	新	2000				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	光明ふれあいセンター	別館			天竜	山東	Ⅱ	1978	0.91	1.00	0.91	
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	光明ふれあいセンター	本館			天竜	山東	新	1998				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	上阿多古ふれあいセンター		1		天竜	西藤平	I a	1980	1.41	1.10	1.28	H18耐震補強済
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	上阿多古ふれあいセンター	屋内運動場（旧上阿多古中学校）	1		天竜	西藤平	I a	1981	1.55	1.20	1.29	H24耐震補強済
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	竜川ふれあいセンター				天竜	横山町	新	1994				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	田代家住宅	田代家			天竜	二俣町鹿島	Ⅲ	1905	0.31	1.00	0.31	
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	白井鐵道記念館				天竜	春野町	新	1987				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	春野文化センター				天竜	春野町	新	1985				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	佐久間瞑想館	弓道場			天竜	佐久間町	新	1992				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	佐久間歴史と民話の郷会館・旧佐久間協働センター				天竜	佐久間町	新	1996				特定天井（対策済）
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	西渡バス待合所	駅舎			天竜	佐久間町	新	1983				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	水窪グラウンド	管理棟			天竜	水窪町	新	1991				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	水窪文化会館				天竜	水窪町	新	1996				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	水窪文化会館	音楽準備室		天竜	水窪町	新	1997					
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	水窪総合体育館			天竜	水窪町	新	2003					
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	小畑バス車庫	待合室・運転手休憩所		天竜	水窪町	新	1987					
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	水窪小畑プール	管理棟		天竜	水窪町	新	2000					
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	龍山森林文化会館			天竜	龍山町	新	1990					
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	龍山健康増進センター			天竜	龍山町	新	1982					
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	龍山総合運動場	管理棟		天竜	龍山町	新	1992					
天竜区	春野支所	春野支所	本館棟		天竜	春野町	新	2007					
天竜区	春野支所	春野歴史民俗資料館			天竜	春野町	新	1994					
天竜区	佐久間支所	佐久間支所	庁舎		天竜	佐久間町	新	1998					
天竜区	佐久間支所	佐久間支所体育館	屋内運動場		天竜	佐久間町	新	1993					
天竜区	佐久間支所	浦川ふれあいセンター	旧浦川中		天竜	佐久間町	Ⅱ	1971	0.82	0.95	0.86	H6耐震補強済(旧ET値による補強)	
天竜区	佐久間支所	城西ふれあいセンター			天竜	佐久間町	新	1991					
天竜区	佐久間支所	山香ふれあいセンター	山香活動センター		天竜	佐久間町	新	2002					
天竜区	水窪支所	水窪支所	庁舎		天竜	水窪町	新	1999					
天竜区	水窪支所	水窪民俗資料館			天竜	水窪町	新	1997					
天竜区	水窪支所	高根城復元施設	主殿・井楼櫓		天竜	水窪町	新	2000					
天竜区	龍山支所	龍山支所	庁舎		天竜	龍山町	新	2013					

お問い合わせ先

浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町 103 番地の 2

TEL 053-457-2462 FAX 050-3730-0119

E-mail kokyoken@city.hamamatsu.shizuoka.jp

本書は、浜松市のホームページで閲覧できます。

<http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp>