

表14 第18条の準用

○=全部適用・△=条件付又は一部適用

| 条 文 | | | 規 制 内 容 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 |
|-----|---|-----|---------------|------|------|------|------|-----|
| 条 | 項 | 号 | | 液体器具 | 固体器具 | 気体器具 | 電気器具 | その他 |
| 1 8 | 1 | 1 | 火災予防上安全な距離 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 8 | 1 | 2 | 可燃性ガスが滞留しない場所 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 1 8 | 1 | 3 | 可燃物の落下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 8 | 1 | 4 | 地震動対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 8 | 1 | 4の2 | 避難障害とならない場所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 8 | 1 | 5 | 不燃性の床・台での使用 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 1 8 | 1 | 6 | 故障器具等の使用禁止 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 1 8 | 1 | 7 | 目的外使用の禁止 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 1 8 | 1 | 8 | 適正な燃料の使用 | ○ | ○ | ○ | | |
| 1 8 | 1 | 9 | 整理・清掃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 8 | 1 | 9の2 | 消火器の準備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 8 | 1 | 10 | 点火時の確認 | ○ | | ○ | | |
| 1 8 | 1 | 11 | 使用中の制限 | ○ | | | | |
| 1 8 | 1 | 12 | 受け皿の設置 | ○ | | | | |
| 1 8 | 1 | 13 | 点検・整備 | ○ | | | | |
| 1 8 | 2 | | 対震安全装置の設置 | ○ | | | | |