

静ヶ谷最終処分場維持管理記録簿(平成30年2月度)

■施設の点検(毎月)

作成日 平成30年2月28日

項目	擁壁等	遮水工	調整池	外周仕切設備	浸出液処理設備
点検日	平成30年2月15日	平成30年2月15日	平成30年2月15日	平成30年2月15日	平成30年2月15日
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

地下水・放流水の別	地下水		放流水
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽
採取日	平成30年2月16日	平成30年2月16日	平成30年2月16日
検査結果が得られた日	平成30年2月28日	平成30年2月28日	平成30年2月28日
塩化物イオン(mg/L)	14	6	
水素イオン濃度(pH)			8.1
生物化学的酸素要求量(mg/L)			<0.5
化学的酸素要求量(mg/L)			3.3
浮遊物質(mg/L)			1未満
窒素含有量(mg/L)			4.31
異常の有無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容			