

採水地点: 法枝

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 大原浄水場系統

浄水施設: 大原浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.5	25.0	18.5	32.0	34.5	30.0	24.5	14.5	19.0	-	-	-	24.2	34.5	14.5
水温	℃	-	16.0	20.5	21.5	30.0	31.0	30.5	25.5	18.5	15.5	-	-	-	23.2	31.0	15.5
残留塩素	mg/L	-	0.39	0.28	0.27	0.38	0.33	0.31	0.35	0.31	0.31	-	-	-	0.33	0.39	0.27
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	0.7	-	-	0.7	-	-	-	0.7	0.7	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.09	-	-	0.12	-	-	0.09	-	-	-	0.10	0.12	0.09
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.016	-	-	0.019	-	-	0.008	-	-	-	0.014	0.019	0.008
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.02	0.02	0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.011	-	-	0.009	-	-	0.005	-	-	-	0.008	0.011	0.005
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	-	0.004	0.004	0.003
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	0.04	-	-	0.03	-	-	-	0.03	0.04	0.03
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.4	-	-	5.8	-	-	7.7	-	-	-	6.3	7.7	5.4
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.8	7.8	7.7	9.0	9.0	9.9	9.9	9.1	9.4	-	-	-	9.1	9.9	7.7
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	40	-	-	42	-	-	49	-	-	-	44	49	40
基40 蒸気残留物	mg/L	500 以下	-	-	70	-	-	77	-	-	87	-	-	-	78	87	70
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	0.000001	-	-	-	<0.000001	0.000004	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.4	0.5	0.4
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	-	-	-	7.4	7.5	7.3
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 住吉

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 大原浄水場系統

浄水施設: 大原浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.0	27.0	18.0	29.0	34.0	31.5	22.0	15.0	17.0	-	-	-	23.8	34.0	15.0
水温	℃	-	14.1	18.0	19.0	25.5	26.5	26.5	23.5	15.5	16.0	-	-	-	20.5	26.5	14.1
残留塩素	mg/L	-	0.47	0.42	0.40	0.40	0.50	0.48	0.49	0.46	0.54	-	-	-	0.46	0.54	0.40
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	0.7	-	-	0.7	-	-	-	0.7	0.7	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.09	-	-	0.14	-	-	0.10	-	-	-	0.11	0.14	0.09
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.016	-	-	0.017	-	-	0.009	-	-	-	0.014	0.017	0.009
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.008	-	-	0.005	-	-	<0.003	-	-	-	0.004	0.008	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.02	0.02	0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.011	-	-	0.009	-	-	0.006	-	-	-	0.009	0.011	0.006
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	-	0.004	0.004	0.003
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	0.03	-	-	-	0.04	0.04	0.03
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.6	-	-	6.0	-	-	7.6	-	-	-	6.4	7.6	5.6
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.3	7.9	7.8	8.9	9.3	9.7	9.6	9.2	9.5	-	-	-	9.1	10.3	7.8
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	40	-	-	44	-	-	48	-	-	-	44	48	40
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	71	-	-	73	-	-	87	-	-	-	77	87	71
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	0.000001	-	-	-	<0.000001	0.000004	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.4	0.5	0.4
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	-	-	-	7.4	7.5	7.3
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 小松

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 大原浄水場系統

浄水施設: 大原浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.0	26.0	19.0	31.5	31.0	30.5	26.0	17.0	15.0	-	-	-	24.1	31.5	15.0
水温	℃	-	13.5	18.0	18.9	28.0	29.0	28.5	24.5	17.5	16.5	-	-	-	21.6	29.0	13.5
残留塩素	mg/L	-	0.49	0.44	0.44	0.52	0.37	0.44	0.39	0.40	0.38	-	-	-	0.43	0.52	0.37
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	0.7	-	-	0.7	-	-	-	0.7	0.7	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.11	-	-	0.16	-	-	0.10	-	-	-	0.12	0.16	0.10
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.015	-	-	0.017	-	-	0.008	-	-	-	0.013	0.017	0.008
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.010	-	-	0.007	-	-	<0.003	-	-	-	0.006	0.010	<0.003
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.02	0.02	0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.011	-	-	0.011	-	-	0.005	-	-	-	0.009	0.011	0.005
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	-	0.003	0.004	0.003
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.04	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	-	0.03	0.04	0.03
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.5	-	-	5.6	-	-	7.8	-	-	-	6.3	7.8	5.5
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.1	7.4	7.4	8.4	8.3	9.9	9.4	8.8	9.1	-	-	-	8.6	9.9	7.4
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	39	-	-	40	-	-	49	-	-	-	43	49	39
基40 蒸気残留物	mg/L	500 以下	-	-	71	-	-	70	-	-	90	-	-	-	77	90	70
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	0.000001	-	-	-	<0.000001	0.000004	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	-	-	-	0.5	0.6	0.4
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5	7.5	-	-	-	7.4	7.5	7.2
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 大原出口1

種 別: 浄水 (浄水場出口)

配水系統: 大原浄水場系統

浄水施設: 大原浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
			2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-			
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	23.0	28.0	19.0	32.0	32.8	33.5	24.3	16.3	20.0	-	-	-	25.4	33.5	16.3
水温	℃	-	13.0	18.0	18.0	24.5	25.4	25.4	21.5	15.0	17.5	-	-	-	19.8	25.4	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.50	0.49	0.48	0.54	0.58	0.52	0.53	0.42	0.43	-	-	-	0.50	0.58	0.42
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	0.7	-	-	0.7	-	-	-	0.7	0.7	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.09	-	-	0.13	-	-	0.08	-	-	-	0.10	0.13	0.08
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.012	-	-	0.017	-	-	0.007	-	-	-	0.012	0.017	0.007
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.007	-	-	0.004	-	-	<0.003	-	-	-	0.004	0.007	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.02	0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.008	-	-	0.009	-	-	0.004	-	-	-	0.007	0.009	0.004
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	-	0.003	0.004	0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.04	-	-	0.05	-	-	0.03	-	-	-	0.04	0.05	0.03
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.6	-	-	5.5	-	-	7.9	-	-	-	6.3	7.9	5.5
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.1	7.1	7.0	8.6	8.4	8.5	9.7	9.2	9.3	-	-	-	8.5	9.7	7.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	40	-	-	41	-	-	50	-	-	-	44	50	40
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	65	-	-	69	-	-	87	-	-	-	74	87	65
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000005	<0.000001	<0.000001	0.000001	-	-	-	<0.000001	0.000005	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.5	0.7	0.4
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.6	7.4	-	-	-	7.3	7.6	7.2
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 大原出口4

種 別: 浄水 (浄水場出口)

配水系統: 大原浄水場系統

浄水施設: 大原浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
			2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-			
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	23.0	28.0	19.0	32.0	32.8	33.5	24.3	16.3	20.0	-	-	-	25.4	33.5	16.3
水温	℃	-	13.0	18.5	18.5	25.0	26.1	26.0	22.0	15.0	18.0	-	-	-	20.2	26.1	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.52	0.50	0.44	0.56	0.52	0.48	0.49	0.48	0.52	-	-	-	0.50	0.56	0.44
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	0.7	-	-	0.7	-	-	-	0.7	0.7	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.08	-	-	0.11	-	-	0.07	-	-	-	0.09	0.11	0.07
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.013	-	-	0.018	-	-	0.007	-	-	-	0.013	0.018	0.007
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.004	-	-	0.005	-	-	<0.003	-	-	-	0.003	0.005	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.02	0.02	0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.009	-	-	0.009	-	-	0.004	-	-	-	0.007	0.009	0.004
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	0.04	-	-	0.02	-	-	-	0.03	0.04	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.6	-	-	5.8	-	-	8.1	-	-	-	6.5	8.1	5.6
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.6	8.7	8.3	9.5	9.2	10.0	9.7	9.9	10.5	-	-	-	9.6	10.6	8.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	39	-	-	40	-	-	48	-	-	-	42	48	39
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	71	-	-	79	-	-	87	-	-	-	79	87	71
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	0.000004	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.5	0.6	0.4
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	-	-	-	7.3	7.5	7.2
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 大原出口5

種 別: 浄水 (浄水場出口)

配水系統: 大原浄水場系統

浄水施設: 大原浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
			2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-			
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	23.0	28.0	19.0	32.0	32.8	33.5	24.3	16.3	20.0	-	-	-	25.4	33.5	16.3
水温	℃	-	14.2	19.5	18.5	26.1	26.9	26.7	22.0	15.0	18.5	-	-	-	20.8	26.9	14.2
残留塩素	mg/L	-	0.51	0.53	0.53	0.55	0.53	0.53	0.49	0.46	0.42	-	-	-	0.51	0.55	0.42
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	0.7	-	-	0.8	-	-	-	0.7	0.8	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.10	-	-	0.16	-	-	0.10	-	-	-	0.12	0.16	0.10
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.012	-	-	0.017	-	-	0.007	-	-	-	0.012	0.017	0.007
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.008	-	-	0.006	-	-	<0.003	-	-	-	0.005	0.008	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.02	0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.009	-	-	0.010	-	-	0.004	-	-	-	0.008	0.010	0.004
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.004	-	-	-	0.003	0.004	0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	0.03	-	-	-	0.04	0.04	0.03
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.4	-	-	5.5	-	-	7.7	-	-	-	6.2	7.7	5.4
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.1	7.4	7.3	8.4	8.1	9.4	9.2	8.8	9.1	-	-	-	8.5	9.4	7.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	38	-	-	40	-	-	48	-	-	-	42	48	38
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	71	-	-	73	-	-	88	-	-	-	77	88	71
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	0.000001	-	-	-	<0.000001	0.000004	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	-	-	-	0.5	0.7	0.4
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.6	7.5	-	-	-	7.4	7.6	7.2
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 松島

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 常光浄水場系統

浄水施設: 常光浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.5	24.5	22.0	36.0	33.0	30.5	20.0	18.5	13.0	-	-	-	23.7	36.0	13.0
水温	℃	-	17.0	19.0	22.0	24.5	31.0	30.0	26.5	21.5	17.0	-	-	-	23.2	31.0	17.0
残留塩素	mg/L	-	0.26	0.30	0.27	0.25	0.30	0.30	0.27	0.26	0.32	-	-	-	0.28	0.32	0.25
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.6	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	0.07	-	-	0.07	-	-	-	-	<0.06	0.07	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.004	-	-	0.005	-	-	0.003	-	-	-	-	0.004	0.005	0.003
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	-	-	<0.002	0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.02	-	-	0.03	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	0.03	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	6.2	-	-	5.5	-	-	6.2	-	-	-	-	6.0	6.2	5.5
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.1	6.1	6.0	5.0	4.9	4.4	5.7	5.6	6.6	-	-	-	5.7	7.1	4.4
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	49	-	-	47	-	-	52	-	-	-	-	49	52	47
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	71	-	-	84	-	-	87	-	-	-	-	81	87	71
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	-	-	-	7.3	7.4	7.2
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 常光出口

種 別: 浄水 (浄水場出口)

配水系統: 常光浄水場系統

浄水施設: 常光浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	13.8	20.0	22.0	25.0	28.5	23.0	21.0	21.0	16.0	-	-	-	21.1	28.5	13.8
水温	℃	-	14.0	16.0	17.7	20.5	23.0	23.5	22.4	20.0	17.0	-	-	-	19.3	23.5	14.0
残留塩素	mg/L	-	0.37	0.40	0.39	0.41	0.40	0.41	0.44	0.40	0.40	-	-	-	0.40	0.44	0.37
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.6	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	6.0	-	-	5.4	-	-	5.8	-	-	-	-	5.7	6.0	5.4
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.1	5.3	4.4	4.1	4.0	3.7	4.3	4.5	5.1	-	-	-	4.6	6.1	3.7
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	50	-	-	47	-	-	50	-	-	-	-	49	50	47
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	71	-	-	82	-	-	84	-	-	-	-	79	84	71
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	-	-	-	7.2	7.2	7.1
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 高丘西

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 都田配水場系統

浄水施設: 都田配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
			2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-			
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.0	25.0	23.5	29.0	31.0	32.0	26.0	15.0	17.0	-	-	-	24.4	32.0	15.0
水温	℃	-	14.3	19.0	20.0	25.0	29.0	27.5	24.5	17.5	15.5	-	-	-	21.4	29.0	14.3
残留塩素	mg/L	-	0.47	0.40	0.45	0.45	0.42	0.42	0.51	0.45	0.49	-	-	-	0.45	0.51	0.40
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	0.7	-	-	-	0.6	0.7	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.013	-	-	0.019	-	-	0.007	-	-	-	0.013	0.019	0.007
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	0.005	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	0.005	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.02	0.02	0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.008	-	-	0.011	-	-	0.005	-	-	-	0.008	0.011	0.005
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	-	0.004	0.004	0.003
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	0.04	-	-	0.02	-	-	-	0.03	0.04	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.4	-	-	7.0	-	-	7.9	-	-	-	7.1	7.9	6.4
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.2	9.6	9.0	8.9	10.4	10.5	9.0	9.9	10.5	-	-	-	9.8	10.5	8.9
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	38	-	-	39	-	-	48	-	-	-	42	48	38
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	69	-	-	66	-	-	91	-	-	-	75	91	66
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	0.000002	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.4	0.5	0.4
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	-	-	-	7.4	7.6	7.3
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	0.2	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 滝沢

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 都田配水場系統

浄水施設: 都田配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.5	24.5	23.5	30.5	32.5	31.5	26.0	18.5	9.5	-	-	-	24.1	32.5	9.5
水温	℃	-	18.5	21.5	22.0	27.5	31.5	30.0	26.5	17.0	13.1	-	-	-	23.1	31.5	13.1
残留塩素	mg/L	-	0.33	0.41	0.46	0.50	0.46	0.37	0.50	0.42	0.41	-	-	-	0.43	0.50	0.33
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.6	0.8	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	<0.06	0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.012	-	-	0.016	-	-	0.016	-	-	-	-	-	0.015	0.016	0.012
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	-	-	-	<0.003	0.003	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.01	0.02	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.008	-	-	0.008	-	-	0.008	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	-	-	-	0.004	0.005	0.004
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	0.04	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.04	0.05	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.9	-	-	6.0	-	-	7.0	-	-	-	-	-	7.0	7.9	6.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.5	9.6	8.7	9.0	10.4	8.9	9.6	9.6	10.6	-	-	-	9.7	10.6	8.7
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	43	-	-	40	-	-	46	-	-	-	-	-	43	46	40
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	87	-	-	86	-	-	98	-	-	-	-	-	90	98	86
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.7	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.4	0.7	0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	-	-	-	7.5	7.6	7.3
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 舞阪

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 深萩配水場系統

浄水施設: 深萩配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/22	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・曇	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.0	25.0	20.0	30.0	31.0	34.0	26.0	19.0	23.0	-	-	-	25.4	34.0	19.0
水温	℃	-	16.5	22.4	22.0	28.5	30.0	29.5	25.5	18.5	16.4	-	-	-	23.3	30.0	16.4
残留塩素	mg/L	-	0.39	0.32	0.34	0.38	0.43	0.36	0.40	0.38	0.41	-	-	-	0.38	0.43	0.32
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	0.7	-	-	-	0.6	0.7	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.014	-	-	0.016	-	-	0.008	-	-	-	0.013	0.016	0.008
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.02	0.02	0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.009	-	-	0.009	-	-	0.006	-	-	-	0.008	0.009	0.006
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-	-	0.004	0.005	0.003
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	0.05	-	-	0.02	-	-	-	0.03	0.05	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.4	-	-	6.9	-	-	7.8	-	-	-	7.0	7.8	6.4
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.2	9.0	8.9	9.0	10.5	10.4	9.1	9.4	10.5	-	-	-	9.7	10.5	8.9
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	40	-	-	41	-	-	47	-	-	-	43	47	40
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	71	-	-	72	-	-	89	-	-	-	77	89	71
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	0.000002	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	-	-	-	0.4	0.4	0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	-	-	-	7.5	7.7	7.4
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 寺島

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 寺島配水場系統

浄水施設: 寺島配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 高畑1号井～2号井、県水(寺谷)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	25.0	23.5	32.0	36.5	34.0	25.5	16.0	13.0	-	-	-	24.8	36.5	13.0
水温	℃	-	16.0	18.5	18.5	24.0	21.2	24.0	20.5	16.0	16.0	-	-	-	19.4	24.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.38	0.40	0.41	0.40	0.42	0.40	0.42	0.43	0.40	-	-	-	0.41	0.43	0.38
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.7	-	-	0.7	-	-	0.7	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.003	-	-	0.007	-	-	<0.002	-	-	-	0.003	0.007	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	0.003	<0.003
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.02	0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.6	-	-	6.3	-	-	6.3	-	-	-	6.4	6.6	6.3
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.4	6.7	6.1	6.2	6.7	6.7	6.6	5.9	6.1	-	-	-	6.4	6.7	5.9
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	54	-	-	52	-	-	55	-	-	-	54	55	52
基40 蒸気残留物	mg/L	500 以下	-	-	94	-	-	86	-	-	98	-	-	-	93	98	86
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	-	-	-	7.6	7.7	7.5
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 横須賀

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 永島配水場系統

浄水施設: 永島配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 永島1号井～4号井

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.0	27.0	18.0	32.0	32.0	33.0	24.0	15.5	16.5	-	-	-	24.2	33.0	15.5
水温	℃	-	18.0	20.5	19.5	20.5	24.0	24.0	21.0	17.0	16.0	-	-	-	20.1	24.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.38	0.38	0.40	0.38	0.41	0.39	0.44	0.41	-	-	-	0.40	0.44	0.38
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	1	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.9	-	-	0.8	-	-	0.8	-	-	-	0.8	0.9	0.8
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.4	-	-	6.2	-	-	6.1	-	-	-	6.2	6.4	6.1
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.7	4.6	4.4	4.4	4.0	3.9	4.0	3.8	3.8	-	-	-	4.2	4.7	3.8
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	59	-	-	57	-	-	56	-	-	-	57	59	56
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	90	-	-	89	-	-	94	-	-	-	91	94	89
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	-	-	-	7.6	7.7	7.5
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 中瀬

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 上島配水場系統

浄水施設: 上島配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 上島1号井～2号井

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	25.0	27.5	19.0	32.0	33.0	33.0	24.0	17.0	19.5	-	-	-	25.6	33.0	17.0
水温	℃	-	17.5	19.0	19.5	22.5	25.0	25.0	20.0	16.5	15.5	-	-	-	20.1	25.0	15.5
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.39	0.42	0.38	0.37	0.40	0.36	0.39	0.40	-	-	-	0.38	0.42	0.35
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.06	-	-	-	<0.06	0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.5	-	-	6.6	-	-	6.4	-	-	-	6.5	6.6	6.4
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.3	4.4	4.3	4.6	4.5	4.6	4.8	4.7	4.8	-	-	-	4.6	4.8	4.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	51	-	-	52	-	-	51	-	-	-	51	52	51
基40 蒸気残留物	mg/L	500 以下	-	-	77	-	-	86	-	-	92	-	-	-	85	92	77
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	-	-	-	7.4	7.6	7.3
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 貴布祿

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 小林配水場系統

浄水施設: 小林配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 小林1号井～3号井

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.0	28.0	19.0	32.5	35.0	35.0	24.5	15.0	19.5	-	-	-	25.4	35.0	15.0
水温	℃	-	18.0	20.0	20.0	23.0	22.5	25.5	20.5	17.5	16.5	-	-	-	20.4	25.5	16.5
残留塩素	mg/L	-	0.41	0.43	0.43	0.40	0.42	0.42	0.38	0.40	0.42	-	-	-	0.41	0.43	0.38
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	2.2	-	-	2.2	-	-	2.2	-	-	-	2.2	2.2	2.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	8.4	-	-	8.2	-	-	8.3	-	-	-	8.3	8.4	8.2
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.1	6.2	6.0	6.1	6.0	6.1	6.2	6.0	6.1	-	-	-	6.1	6.2	6.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	74	-	-	71	-	-	72	-	-	-	72	74	71
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	114	-	-	126	-	-	129	-	-	-	123	129	114
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	-	-	-	7.2	7.4	7.1
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 四大地

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 四大地・堀谷配水系統

浄水施設: 堀谷配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(於呂)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.5	26.0	24.0	32.0	34.0	34.0	28.0	17.5	12.5	-	-	-	25.5	34.0	12.5
水温	℃	-	18.0	22.5	22.0	27.0	31.5	29.5	26.0	16.5	12.9	-	-	-	22.9	31.5	12.9
残留塩素	mg/L	-	0.45	0.35	0.40	0.38	0.36	0.35	0.33	0.41	0.33	-	-	-	0.37	0.45	0.33
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.6	0.7	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	0.07	-	-	0.07	-	-	-	-	-	<0.06	0.07	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.009	-	-	0.013	-	-	0.013	-	-	-	-	-	0.012	0.013	0.009
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	0.004	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.01	0.02	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	0.007	-	-	0.008	-	-	-	-	-	0.007	0.008	0.005
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.003
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.01	0.02	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.7	-	-	5.7	-	-	6.3	-	-	-	-	-	6.6	7.7	5.7
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	13.6	11.1	11.3	12.5	12.2	10.9	10.8	10.8	11.7	-	-	-	11.7	13.6	10.8
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	42	-	-	41	-	-	47	-	-	-	-	-	43	47	41
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	87	-	-	94	-	-	101	-	-	-	-	-	94	101	87
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	-	-	-	<0.000001	0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.6	<0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	-	-	-	0.4	0.6	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	-	-	-	7.5	7.7	7.4
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 於呂

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 宮口配水場系統など

浄水施設: ※

処理方法: -

水 源: 県水(於呂)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・曇	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	24.5	26.0	28.0	36.5	38.0	33.5	30.0	18.0	16.5	-	-	-	27.9	38.0	16.5
水温	℃	-	17.0	22.5	22.5	28.5	30.6	31.0	27.5	17.7	13.5	-	-	-	23.4	31.0	13.5
残留塩素	mg/L	-	0.56	0.49	0.53	0.57	0.58	0.57	0.61	0.62	0.59	-	-	-	0.57	0.62	0.49
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.6	0.7	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.006	-	-	0.011	-	-	0.010	-	-	-	-	-	0.009	0.011	0.006
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	-	-	-	0.004	0.005	0.004
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	<0.01	0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	0.005	-	-	0.005	-	-	-	-	-	0.004	0.005	0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01	-	-	0.01	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.02	0.03	0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.3	-	-	5.4	-	-	6.2	-	-	-	-	-	6.3	7.3	5.4
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	12.0	11.1	12.6	11.4	11.3	10.5	10.3	10.5	11.8	-	-	-	11.3	12.6	10.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	42	-	-	41	-	-	46	-	-	-	-	-	43	46	41
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	87	-	-	93	-	-	102	-	-	-	-	-	94	102	87
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	-	-	-	<0.000001	0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.5	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.4	0.5	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.1	7.0	7.1	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	-	-	-	7.2	7.4	7.0
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 気賀

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 中央配水場系統

浄水施設: 中央配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.0	26.0	22.0	32.0	33.0	30.0	26.0	13.0	12.0	-	-	-	23.9	33.0	12.0
水温	℃	-	19.0	23.0	23.2	29.0	37.0	33.0	29.0	21.0	15.0	-	-	-	25.5	37.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.39	0.40	0.37	0.35	0.29	0.30	0.37	0.40	0.43	-	-	-	0.37	0.43	0.29
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7	-	-	0.6	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.07	-	-	-	-	-	<0.06	0.07	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	10.2	-	-	10.2	-	-	10.0	-	-	-	-	-	10.1	10.2	10.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.0	6.1	5.8	5.8	5.9	5.3	6.2	5.7	5.8	-	-	-	5.8	6.2	5.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	67	-	-	68	-	-	67	-	-	-	-	-	67	68	67
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	124	-	-	131	-	-	136	-	-	-	-	-	130	136	124
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	-	-	-	7.8	7.8	7.7
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 中川

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 瀬戸配水場系統

浄水施設: 瀬戸配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	24.0	26.0	23.0	30.0	31.5	30.0	26.0	12.0	13.5	-	-	-	24.0	31.5	12.0
水温	℃	-	16.0	20.5	21.3	25.0	28.0	27.5	25.5	15.5	13.0	-	-	-	21.4	28.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.44	0.38	0.42	0.42	0.39	0.41	0.42	0.40	0.43	-	-	-	0.41	0.44	0.38
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.6	0.8	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.011	-	-	0.014	-	-	0.015	-	-	-	-	-	0.013	0.015	0.011
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.008	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	0.008	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.01	0.02	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.007	-	-	0.008	-	-	0.007	-	-	-	-	-	0.007	0.008	0.007
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	0.004	-	-	0.005	-	-	-	-	-	0.004	0.005	0.004
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	0.04	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.04	0.05	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.6	-	-	5.9	-	-	6.7	-	-	-	-	-	6.7	7.6	5.9
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.2	9.1	8.7	8.4	9.8	7.9	9.4	9.8	10.5	-	-	-	9.3	10.5	7.9
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	43	-	-	41	-	-	46	-	-	-	-	-	43	46	41
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	89	-	-	84	-	-	105	-	-	-	-	-	93	105	84
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	-	-	-	0.4	0.4	0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	-	-	-	7.6	7.7	7.5
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 寸座

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 西部配水系統

浄水施設: 新西部配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	22.5	27.0	21.5	30.0	35.0	29.0	26.0	14.0	11.5	-	-	-	24.1	35.0	11.5
水温	℃	-	19.0	23.0	23.3	29.0	32.5	32.0	29.0	19.5	15.0	-	-	-	24.7	32.5	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.29	0.31	0.31	0.32	0.28	0.26	0.28	0.31	0.35	-	-	-	0.30	0.35	0.26
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.6	0.8	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.013	-	-	0.017	-	-	0.017	-	-	-	-	-	0.016	0.017	0.013
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	0.003	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.01	0.02	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.007	-	-	0.009	-	-	0.008	-	-	-	-	-	0.008	0.009	0.007
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	0.004	-	-	0.005	-	-	-	-	-	0.004	0.005	0.004
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	0.04	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.04	0.05	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.6	-	-	6.0	-	-	6.9	-	-	-	-	-	6.8	7.6	6.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.4	9.4	8.7	8.8	10.2	8.6	9.6	9.6	10.6	-	-	-	9.5	10.6	8.6
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	42	-	-	41	-	-	47	-	-	-	-	-	43	47	41
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	88	-	-	83	-	-	91	-	-	-	-	-	87	91	83
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	-	-	-	0.4	0.5	0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	-	-	-	7.5	7.7	7.4
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 広岡

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 大室山配水系統

浄水施設: 金指東水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 金指東水源、県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	23.0	26.0	24.0	30.0	35.0	30.5	25.0	12.5	14.0	-	-	-	24.4	35.0	12.5
水温	℃	-	19.5	23.0	23.1	28.0	31.0	30.5	28.5	18.5	14.5	-	-	-	24.1	31.0	14.5
残留塩素	mg/L	-	0.39	0.38	0.30	0.38	0.36	0.33	0.35	0.39	0.42	-	-	-	0.37	0.42	0.30
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.4	-	-	0.3	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	0.10	-	-	0.10	-	-	-	-	-	<0.08	0.10	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.004	-	-	0.004	-	-	0.005	-	-	-	-	-	0.004	0.005	0.004
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.01	0.02	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	10.9	-	-	11.2	-	-	10.4	-	-	-	-	-	10.8	11.2	10.4
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.4	10.2	9.8	10.1	10.2	10.0	10.6	10.1	10.5	-	-	-	10.2	10.6	9.8
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	66	-	-	70	-	-	65	-	-	-	-	-	67	70	65
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	116	-	-	123	-	-	124	-	-	-	-	-	121	124	116
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	-	-	-	7.6	7.7	7.6
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 奥山

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 白山配水系統

浄水施設: 白山配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	25.0	24.0	30.0	34.5	33.0	25.0	15.0	15.0	-	-	-	24.5	34.5	15.0
水温	℃	-	18.0	21.0	22.0	31.5	30.5	28.8	26.0	16.0	11.0	-	-	-	22.8	31.5	11.0
残留塩素	mg/L	-	0.50	0.49	0.51	0.52	0.50	0.52	0.50	0.49	0.52	-	-	-	0.51	0.52	0.49
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.6	0.8	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	0.07	-	-	0.08	-	-	-	-	-	<0.06	0.08	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.013	-	-	0.016	-	-	0.015	-	-	-	-	-	0.015	0.016	0.013
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	0.003	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.01	0.02	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.008	-	-	0.008	-	-	0.008	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	0.04	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.04	0.05	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.7	-	-	6.2	-	-	6.8	-	-	-	-	-	6.9	7.7	6.2
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.4	9.6	8.7	8.7	10.3	8.7	9.6	9.7	10.6	-	-	-	9.6	10.6	8.7
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	43	-	-	42	-	-	45	-	-	-	-	-	43	45	42
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	97	-	-	80	-	-	89	-	-	-	-	-	89	97	80
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.4	<0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	-	-	-	0.3	0.5	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.7	7.6	-	-	-	7.6	7.8	7.5
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 三岳

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 白山配水系統

浄水施設: 井伊谷配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	23.0	24.0	34.0	35.0	30.5	30.0	17.0	14.0	-	-	-	25.2	35.0	14.0
水温	℃	-	19.0	22.5	22.5	29.0	33.5	31.2	28.0	18.0	15.0	-	-	-	24.3	33.5	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.36	0.35	0.34	0.32	0.33	0.49	0.30	0.39	0.37	-	-	-	0.36	0.49	0.30
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	4	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	4	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.6	-	-	1.4	-	-	1.4	-	-	-	-	-	1.5	1.6	1.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.11	-	-	-	-	-	<0.06	0.11	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.006	-	-	0.009	-	-	0.007	-	-	-	-	-	0.007	0.009	0.006
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	0.004	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	0.002	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.01	0.02	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	0.003	-	-	-	-	-	<0.002	0.003	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	8.4	-	-	7.2	-	-	7.6	-	-	-	-	-	7.7	8.4	7.2
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.6	9.7	8.9	8.7	9.7	8.9	12.2	11.0	12.6	-	-	-	10.3	12.6	8.7
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	69	-	-	66	-	-	71	-	-	-	-	-	69	71	66
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	132	-	-	117	-	-	142	-	-	-	-	-	130	142	117
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	-	-	-	7.4	7.5	7.3
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 伊平

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 坂田金指配水系統

浄水施設: 谷津ポンプ場、伊平

処理方法: 塩素消毒

水 源: 坂田水源、金指水源、県水(郡田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	曇・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	25.0	24.0	30.0	30.0	28.0	24.5	11.5	7.5	-	-	-	22.1	30.0	7.5
水温	℃	-	19.0	22.5	22.5	27.0	32.0	30.5	25.8	12.5	13.5	-	-	-	22.8	32.0	12.5
残留塩素	mg/L	-	0.45	0.39	0.47	0.43	0.43	0.32	0.42	0.44	0.44	-	-	-	0.42	0.47	0.32
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.1	-	-	1.0	-	-	1.2	-	-	-	-	-	1.1	1.2	1.0
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	-	<0.06	0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.009	-	-	0.009	-	-	0.007	-	-	-	-	-	0.008	0.009	0.007
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	0.005	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	-	-	-	0.004	0.005	0.004
基29 ブロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	8.2	-	-	7.8	-	-	8.3	-	-	-	-	-	8.1	8.3	7.8
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.006	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	0.002	0.006	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.5	8.7	8.4	8.0	9.0	8.0	8.8	9.1	9.7	-	-	-	8.8	9.7	8.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	58	-	-	64	-	-	68	-	-	-	-	-	63	68	58
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	117	-	-	106	-	-	126	-	-	-	-	-	116	126	106
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.5	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	-	-	-	7.7	7.8	7.5
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 川名

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 仏坂配水系統

浄水施設: 仏坂配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 坂田金指配水系統

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	曇・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.5	23.5	23.0	29.0	32.0	28.0	24.0	14.0	11.5	-	-	-	22.4	32.0	11.5
水温	℃	-	18.0	21.0	22.0	27.0	32.0	30.5	26.0	17.5	13.6	-	-	-	23.1	32.0	13.6
残留塩素	mg/L	-	0.36	0.33	0.32	0.32	0.24	0.23	0.29	0.36	0.37	-	-	-	0.31	0.37	0.23
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.1	-	-	1.0	-	-	1.1	-	-	-	-	-	1.1	1.1	1.0
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.09	-	-	-	-	-	<0.06	0.09	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.009	-	-	0.008	-	-	0.007	-	-	-	-	-	0.008	0.009	0.007
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	0.005	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	0.002	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	<0.01	0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.004
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01	-	-	0.02	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.02	0.03	0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	8.5	-	-	7.7	-	-	8.4	-	-	-	-	-	8.2	8.5	7.7
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.6	9.0	8.4	8.7	9.5	8.7	9.2	8.8	9.7	-	-	-	9.1	9.7	8.4
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	60	-	-	60	-	-	66	-	-	-	-	-	62	66	60
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	121	-	-	116	-	-	120	-	-	-	-	-	119	121	116
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	-	-	-	7.9	8.0	7.9
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 狩宿

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 仏坂配水系統

浄水施設: 仏坂配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 坂田金指配水系統

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	25.0	24.0	31.0	32.0	30.0	29.0	15.0	12.0	-	-	-	24.1	32.0	12.0
水温	℃	-	19.0	23.5	23.0	30.5	34.0	30.0	25.0	17.0	13.5	-	-	-	23.9	34.0	13.5
残留塩素	mg/L	-	0.41	0.44	0.41	0.40	0.42	0.33	0.40	0.40	0.43	-	-	-	0.40	0.44	0.33
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.1	-	-	1.0	-	-	1.1	-	-	-	-	-	1.1	1.1	1.0
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	0.16	-	-	0.08	-	-	-	-	-	0.08	0.16	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.008	-	-	0.010	-	-	0.008	-	-	-	-	-	0.009	0.010	0.008
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	0.005	<0.003
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	-	-	-	0.002	0.003	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.02	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	0.006	-	-	0.005	-	-	-	-	-	0.005	0.006	0.004
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	8.4	-	-	7.5	-	-	8.2	-	-	-	-	-	8.0	8.4	7.5
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	0.003	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	0.001	0.003	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.4	9.3	8.4	8.6	9.7	8.6	9.0	8.9	9.6	-	-	-	9.1	9.7	8.4
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	61	-	-	59	-	-	64	-	-	-	-	-	61	64	59
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	126	-	-	111	-	-	124	-	-	-	-	-	120	126	111
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	-	-	-	7.8	7.9	7.7
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	0.3	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 寺野

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 寺野

浄水施設: 寺野浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 寺野川

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	曇・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	20.5	20.5	34.0	34.0	30.0	24.1	15.0	14.5	-	-	-	23.3	34.0	14.5
水温	℃	-	17.0	25.0	24.0	24.5	33.5	27.5	23.0	14.5	11.8	-	-	-	22.3	33.5	11.8
残留塩素	mg/L	-	0.49	0.45	0.44	0.43	0.47	0.41	0.43	0.45	0.44	-	-	-	0.45	0.49	0.41
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.008	-	-	0.007	-	-	0.005	-	-	-	-	-	0.007	0.008	0.005
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	-	-	-	<0.003	0.004	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	0.004	-	-	0.003	-	-	-	-	-	0.004	0.005	0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	0.002	-	-	0.003	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	0.003	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.06	-	-	0.02	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	0.03	0.06	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	2.5	-	-	2.5	-	-	2.5	-	-	-	-	-	2.5	2.5	2.5
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.7	2.5	2.2	2.3	2.4	2.2	2.3	2.3	2.4	-	-	-	2.4	2.7	2.2
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	35	-	-	34	-	-	36	-	-	-	-	-	35	36	34
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	62	-	-	53	-	-	57	-	-	-	-	-	57	62	53
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.3	0.3	0.7	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	0.7	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.5	7.4	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	-	-	-	7.6	7.7	7.4
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	0.9	0.8	1.3	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	1.3	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	0.2	0.4	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 日比沢

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 三ヶ日配水系統

浄水施設: 三ヶ日配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 三ヶ日1号井、県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.0	26.0	19.0	32.0	32.0	30.0	23.0	18.0	18.0	-	-	-	24.3	32.0	18.0
水温	℃	-	17.5	22.0	24.0	29.0	31.5	31.0	26.6	19.0	16.0	-	-	-	24.1	31.5	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.43	0.48	0.44	0.44	0.40	0.43	0.28	0.30	0.31	-	-	-	0.39	0.48	0.28
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.9	-	-	1.1	-	-	1.0	-	-	-	1.0	1.1	0.9
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	0.07	-	-	0.09	-	-	-	<0.06	0.09	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.012	-	-	0.013	-	-	0.009	-	-	-	0.011	0.013	0.009
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	0.004	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	0.004	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	0.002	-	-	-	<0.002	0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.008	-	-	0.007	-	-	0.007	-	-	-	0.007	0.008	0.007
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	0.005	-	-	-	0.004	0.005	0.003
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	0.04	-	-	0.02	-	-	-	0.03	0.04	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	7.3	-	-	7.9	-	-	8.3	-	-	-	7.8	8.3	7.3
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.6	10.6	9.5	9.6	11.0	11.2	9.5	9.9	10.9	-	-	-	10.3	11.2	9.5
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	48	-	-	52	-	-	54	-	-	-	51	54	48
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	77	-	-	88	-	-	96	-	-	-	87	96	77
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	0.000002	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-	-	0.3	0.4	0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.8	7.7	7.6	-	-	-	7.5	7.8	7.3
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 大谷

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 都筑配水系

浄水施設: 都筑配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.5	23.5	18.0	32.5	31.0	32.0	24.0	16.0	17.5	-	-	-	23.9	32.5	16.0
水温	℃	-	16.0	22.5	20.0	26.0	28.0	28.0	26.6	20.5	18.5	-	-	-	22.9	28.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.48	0.45	0.48	0.49	0.45	0.44	0.34	0.40	0.40	-	-	-	0.44	0.49	0.34
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	2	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	2	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	0.7	-	-	-	0.6	0.7	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.014	-	-	0.016	-	-	0.009	-	-	-	0.013	0.016	0.009
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	0.004	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	0.004	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.02	0.02	0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.009	-	-	0.009	-	-	0.007	-	-	-	0.008	0.009	0.007
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	-	0.004	0.004	0.003
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	0.04	-	-	0.02	-	-	-	0.03	0.04	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.5	-	-	6.8	-	-	7.8	-	-	-	7.0	7.8	6.5
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.2	10.1	8.8	8.9	10.4	10.3	9.2	9.4	10.5	-	-	-	9.8	10.5	8.8
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	40	-	-	41	-	-	47	-	-	-	43	47	40
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	52	-	-	70	-	-	86	-	-	-	69	86	52
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	0.000002	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	-	-	-	0.4	0.4	0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6	-	-	-	7.5	7.7	7.4
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 阿蔵

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 皆原配水場系統

浄水施設: 皆原配水池

処理方法: -

水 源: 県水(寺谷)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.5	21.0	20.0	31.5	34.0	29.5	20.0	14.5	11.0	-	-	-	21.8	34.0	11.0
水温	℃	-	16.0	19.0	22.0	28.0	31.0	29.0	25.5	19.0	14.0	-	-	-	22.6	31.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	-	-	-	0.32	0.35	0.30
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	-	-	0.5	0.6	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.008	-	-	0.014	-	-	0.008	-	-	-	-	0.010	0.014	0.008
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	0.004	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	0.004	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.02	0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.004	-	-	0.005	-	-	0.005	-	-	-	-	0.005	0.005	0.004
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	0.004	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.03	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	0.04	0.05	0.03
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	6.8	-	-	6.2	-	-	7.5	-	-	-	-	6.8	7.5	6.2
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.5	8.8	8.3	9.6	8.6	8.9	9.8	9.1	9.9	-	-	-	9.3	10.5	8.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	44	-	-	41	-	-	49	-	-	-	-	45	49	41
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	66	-	-	75	-	-	85	-	-	-	-	75	85	66
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	-	-	-	<0.000001	0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.4	0.5	0.4
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.6	-	-	-	7.6	7.7	7.4
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 二俣

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 大園配水系統

浄水施設: 大園水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 大園水源

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温			℃	-	15.5	22.0	22.0	29.5	32.0	30.0	22.5	14.5	12.0	-	-	-	22.2	32.0	12.0
水温			℃	-	17.5	19.0	20.0	26.0	28.0	26.0	23.0	18.0	15.5	-	-	-	21.4	28.0	15.5
残留塩素			mg/L	-	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	-	-	-	0.34	0.35	0.30
基01 一般細菌			個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌			-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物			mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物			mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物			mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物			mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物			mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物			mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素			mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン			mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L	10 以下	-	0.6	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12 フッ素及びその化合物			mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物			mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素			mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン			mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン			mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン			mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン			mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン			mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸			mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸			mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム			mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸			mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 ジプロモクロロメタン			mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸			mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン			mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸			mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロロメタン			mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム			mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド			mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物			mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物			mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物			mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物			mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物			mg/L	200 以下	-	5.8	-	-	5.6	-	-	5.6	-	-	-	-	5.7	5.8	5.6
基37 マンガン及びその化合物			mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン			mg/L	200 以下	5.2	5.5	5.1	4.7	4.5	3.8	3.7	3.8	4.0	-	-	-	4.5	5.5	3.7
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			mg/L	300 以下	-	50	-	-	49	-	-	49	-	-	-	-	49	50	49
基40 蒸発残留物			mg/L	500 以下	-	69	-	-	85	-	-	85	-	-	-	-	80	85	69
基41 陰イオン界面活性剤			mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン			mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール			mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤			mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類			mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)			mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値			-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	-	-	-	7.3	7.4	7.2
基48 味			-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気			-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度			度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度			度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定			-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 山東

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 船明配水系統

浄水施設: 船明水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 船明水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	13.5	21.0	19.0	30.0	32.5	29.5	19.5	13.5	11.0	-	-	-	21.1	32.5	11.0
水温	℃	-	16.0	19.0	21.0	25.0	30.0	28.0	26.0	18.5	11.0	-	-	-	21.6	30.0	11.0
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.50	0.40	0.35	0.40	-	-	-	0.40	0.50	0.35
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.7	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	-	-	0.6	0.7	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	0.16	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	0.16	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	5.1	-	-	5.3	-	-	5.8	-	-	-	-	5.4	5.8	5.1
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.1	6.4	5.2	4.2	3.6	3.3	3.4	3.9	4.6	-	-	-	4.6	7.1	3.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	52	-	-	45	-	-	47	-	-	-	-	48	52	45
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	72	-	-	78	-	-	84	-	-	-	-	78	84	72
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	-	-	-	7.3	7.3	7.2
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 熊

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 熊市場

浄水施設: 熊市場浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 阿多古川

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	曇・晴	雨・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	12.0	19.0	27.5	28.5	25.5	21.0	11.0	5.5	-	-	-	18.0	28.5	5.5
水温	℃	-	11.5	14.0	17.5	23.5	25.0	23.0	21.0	15.0	8.5	-	-	-	17.7	25.0	8.5
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.50	0.50	0.30	0.40	0.45	0.45	0.50	0.45	-	-	-	0.43	0.50	0.30
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.3	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	0.08	-	-	0.10	-	-	-	-	0.06	0.10	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.006	-	-	0.005	-	-	0.005	-	-	-	-	0.005	0.006	0.005
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	0.003	-	-	-	-	<0.003	0.003	<0.003
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.003	-	-	<0.003	-	-	0.004	-	-	-	-	<0.003	0.004	<0.003
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.03	-	-	0.04	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03	0.04	0.03
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.9	-	-	3.2	-	-	3.3	-	-	-	-	3.1	3.3	2.9
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.0	3.6	3.6	3.9	3.8	3.5	3.7	3.7	3.8	-	-	-	3.7	4.0	3.5
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	34	-	-	38	-	-	38	-	-	-	-	37	38	34
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	41	-	-	59	-	-	58	-	-	-	-	53	59	41
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	0.4	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	-	-	-	7.5	7.5	7.4
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 長沢

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 長沢

浄水施設: 長沢浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 西阿多古川

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	15.5	19.5	27.0	28.0	25.5	20.0	11.0	6.5	-	-	-	18.3	28.0	6.5
水温	℃	-	15.0	18.0	21.0	26.5	30.0	28.5	26.0	21.0	15.0	-	-	-	22.3	30.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.35	0.45	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.40	-	-	-	0.37	0.45	0.35
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	1	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	-	-	0.5	0.6	0.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.010	-	-	0.009	-	-	0.007	-	-	-	-	0.009	0.010	0.007
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.01	-	-	0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.005	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	-	-	0.004	0.005	0.004
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	-	-	<0.002	0.003	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.02	-	-	0.03	-	-	0.04	-	-	-	-	0.03	0.04	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.9	-	-	3.4	-	-	3.5	-	-	-	-	3.3	3.5	2.9
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.3	4.9	4.7	4.9	5.1	4.6	5.0	5.1	5.3	-	-	-	5.0	5.3	4.6
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	41	-	-	38	-	-	41	-	-	-	-	40	41	38
基40 蒸気残留物	mg/L	500 以下	-	52	-	-	69	-	-	64	-	-	-	-	62	69	52
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	0.4	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	-	-	-	7.4	7.5	7.3
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 芦窪

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 芦窪

浄水施設: 芦窪浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 奥平川1、奥平川2

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	15.0	19.0	25.0	27.0	24.0	19.5	10.0	7.0	-	-	-	17.6	27.0	7.0
水温	℃	-	12.0	14.0	17.0	23.5	24.5	25.5	23.5	18.0	12.5	-	-	-	18.9	25.5	12.0
残留塩素	mg/L	-	0.45	0.35	0.50	0.45	0.45	0.25	0.48	0.45	0.45	-	-	-	0.43	0.50	0.25
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.1	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	0.2	0.3	0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	0.07	-	-	0.12	-	-	0.11	-	-	-	-	0.10	0.12	0.07
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.018	-	-	0.014	-	-	0.008	-	-	-	-	0.013	0.018	0.008
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.02	-	-	0.02	-	-	<0.01	-	-	-	-	0.01	0.02	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.009	-	-	0.007	-	-	0.005	-	-	-	-	0.007	0.009	0.005
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	0.002	-	-	0.004	-	-	<0.002	-	-	-	-	0.002	0.004	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.07	-	-	0.05	-	-	0.04	-	-	-	-	0.05	0.07	0.04
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.6	-	-	3.8	-	-	4.1	-	-	-	-	3.8	4.1	3.6
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.8	4.1	4.0	4.4	4.4	4.2	4.5	4.5	4.6	-	-	-	4.4	4.8	4.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	10	-	-	10	-	-	16	-	-	-	-	12	16	10
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	20	-	-	51	-	-	36	-	-	-	-	36	51	20
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	0.5	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	-	-	-	7.5	7.6	7.4
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 西藤平

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 西藤平

浄水施設: 西藤平浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: カマンド沢川

検査項目	単位	基準値	結果										平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-
気温	℃	-	10.5	14.5	18.5	28.5	27.0	25.5	22.0	10.0	3.0	-	-	-	3.0
水温	℃	-	15.0	17.0	22.0	28.0	31.0	28.0	24.5	16.0	9.0	-	-	-	9.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.45	0.50	0.40	0.40	0.50	0.55	0.53	0.30	-	-	-	0.30
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-	-	-	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.2	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	0.3	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	0.12	-	-	0.19	-	-	-	0.10	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.015	-	-	0.013	-	-	0.008	-	-	-	0.012	0.008
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.004	-	-	0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.02	-	-	0.02	-	-	<0.01	-	-	-	0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.010	-	-	0.006	-	-	0.005	-	-	-	0.007	0.005
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	0.003	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.02	-	-	0.04	-	-	0.02	-	-	-	0.03	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.2	-	-	3.7	-	-	3.6	-	-	-	3.5	3.2
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.1	4.6	4.5	4.9	4.9	4.7	5.0	4.9	5.0	-	-	4.8	4.5
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	19	-	-	20	-	-	23	-	-	-	21	19
基40 蒸気残留物	mg/L	500 以下	-	28	-	-	56	-	-	44	-	-	-	43	28
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.6	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	-	-	7.3	7.2
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-

採水地点: 石神

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 石神

浄水施設: 石神浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 石神水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	14.0	19.0	26.5	26.5	24.5	21.5	9.0	4.0	-	-	-	17.2	26.5	4.0
水温	℃	-	15.0	18.0	20.0	25.0	28.0	26.0	24.0	19.0	12.0	-	-	-	20.8	28.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	0.23	0.27	0.25	0.28	0.27	0.25	0.25	0.28	0.28	-	-	-	0.26	0.28	0.23
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-	-	-	0	1	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.6	-	-	-	-	0.5	0.6	0.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	0.02	0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.1	-	-	3.0	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	3.2	3.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.0	3.5	3.1	3.5	3.3	3.2	3.5	3.5	3.7	-	-	-	3.5	4.0	3.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	37	-	-	33	-	-	36	-	-	-	-	35	37	33
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	51	-	-	69	-	-	59	-	-	-	-	60	69	51
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	-	-	-	7.2	7.3	7.1
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 青谷

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 両島

浄水施設: 両島浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 両島水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	14.0	19.0	26.0	27.0	26.5	22.0	8.0	3.0	-	-	-	17.3	27.0	3.0
水温	℃	-	16.0	19.0	22.0	28.0	30.0	28.5	25.5	18.5	14.0	-	-	-	22.4	30.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.25	0.27	0.27	0.32	0.35	0.45	0.38	0.45	-	-	-	0.33	0.45	0.25
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	1	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5	0.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	0.12	-	-	0.12	-	-	-	-	0.08	0.12	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.006	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	-	-	0.004	0.006	0.003
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	-	-	<0.002	0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.9	-	-	3.6	-	-	3.4	-	-	-	-	3.3	3.6	2.9
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.1	2.7	2.4	2.6	2.9	2.5	2.8	2.8	3.0	-	-	-	2.8	3.1	2.4
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	33	-	-	35	-	-	36	-	-	-	-	35	36	33
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	41	-	-	71	-	-	57	-	-	-	-	56	71	41
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	-	-	-	7.4	7.4	7.3
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 渡ヶ島

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 渡ヶ島地区

浄水施設: 渡ヶ島浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 渡ヶ島水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・雨	曇・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	17.5	20.0	29.0	30.0	27.0	19.0	11.0	7.0	-	-	-	19.4	30.0	7.0
水温	℃	-	15.0	17.0	20.0	21.5	21.5	22.5	22.0	18.0	17.0	-	-	-	19.4	22.5	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.30	0.27	0.27	0.32	0.30	0.25	0.25	0.30	-	-	-	0.28	0.32	0.25
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.7	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	-	-	0.6	0.7	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	0.07	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	0.07	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.03	-	-	0.05	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04	0.05	0.03
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	5.9	-	-	5.7	-	-	5.4	-	-	-	-	5.7	5.9	5.4
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.3	6.0	5.6	5.3	4.7	4.3	4.2	4.4	4.9	-	-	-	5.1	6.3	4.2
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	49	-	-	46	-	-	46	-	-	-	-	47	49	46
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	69	-	-	92	-	-	80	-	-	-	-	80	92	69
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	-	-	-	7.2	7.2	7.1
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 緑恵台

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 緑恵台地区

浄水施設: 緑恵台水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 緑恵台水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・雨	曇・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	13.0	19.5	20.0	28.0	28.0	26.0	20.0	11.0	9.0	-	-	-	19.4	28.0	9.0
水温	℃	-	17.0	16.5	18.5	19.5	20.5	21.0	20.0	18.0	16.0	-	-	-	18.6	21.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.27	0.32	0.35	0.35	0.30	0.28	0.45	0.32	-	-	-	0.33	0.45	0.27
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.7	-	-	0.7	-	-	0.6	-	-	-	-	0.7	0.7	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	5.0	-	-	5.5	-	-	5.7	-	-	-	-	5.4	5.7	5.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.8	5.8	5.4	5.2	4.7	4.3	3.9	4.1	4.4	-	-	-	4.8	5.8	3.9
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	49	-	-	48	-	-	46	-	-	-	-	48	49	46
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	64	-	-	89	-	-	81	-	-	-	-	78	89	64
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	-	-	-	7.4	7.4	7.3
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 月

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 月

浄水施設: 月浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 谷沢川

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	19.0	18.0	25.0	25.0	25.0	20.0	3.0	4.0	-	-	-	17.4	25.0	3.0
水温	℃	-	18.0	22.5	21.0	26.0	30.0	28.0	24.0	15.0	13.0	-	-	-	21.9	30.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.28	0.25	0.20	0.28	0.28	0.38	0.35	0.50	-	-	-	0.31	0.50	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	2	0	0	2	0	0	0	0	-	-	-	0	2	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.3	-	-	0.3	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	0.32	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	0.11	0.32	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.005	-	-	0.006	-	-	0.005	-	-	-	-	-	0.005	0.006	0.005
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	0.002	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	4.0	-	-	4.0	-	-	4.0	-	-	-	-	-	4.0	4.0	4.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.1	2.7	2.6	2.8	2.7	2.8	2.9	2.8	3.0	-	-	-	2.8	3.1	2.6
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	36	-	-	29	-	-	31	-	-	-	-	-	32	36	29
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	56	-	-	58	-	-	61	-	-	-	-	-	58	61	56
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	-	-	-	7.6	7.7	7.5
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 横山

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 横山町

浄水施設: 横山町配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 横山町水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	20.0	18.0	25.0	25.0	25.0	19.0	4.0	3.0	-	-	-	17.3	25.0	3.0
水温	℃	-	18.0	20.0	22.0	25.0	29.0	28.5	26.0	19.0	16.0	-	-	-	22.6	29.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.28	0.30	0.30	0.32	0.30	0.30	0.35	0.32	0.43	-	-	-	0.32	0.43	0.28
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	4	0	14	0	0	1	0	0	0	-	-	-	2	14	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	-	-	1.0	-	-	0.8	-	-	-	-	-	0.9	1.0	0.8
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.09	-	-	-	-	-	<0.06	0.09	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	3.4	-	-	3.7	-	-	3.5	-	-	-	-	-	3.5	3.7	3.4
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.0	2.9	2.4	2.2	2.3	2.4	2.2	2.3	2.4	-	-	-	2.5	3.0	2.2
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	37	-	-	40	-	-	33	-	-	-	-	-	37	40	33
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	76	-	-	71	-	-	61	-	-	-	-	-	69	76	61
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	-	-	-	7.1	7.1	7.0
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 東雲名

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 東雲名

浄水施設: 東雲名浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 東雲名水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	20.0	17.0	27.0	25.0	26.0	20.0	3.0	3.0	-	-	-	17.8	27.0	3.0
水温	℃	-	17.0	19.5	19.5	23.5	26.0	25.0	23.0	15.0	13.0	-	-	-	20.2	26.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.28	0.35	0.30	0.33	0.30	0.42	0.45	0.45	-	-	-	0.35	0.45	0.28
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	2	1	2	0	0	-	-	-	1	2	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	<0.001	0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.4	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.5	0.6	0.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	4.5	-	-	4.3	-	-	4.4	-	-	-	-	-	4.4	4.5	4.3
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.6	2.2	2.0	2.1	2.2	<2.0	2.2	2.2	2.4	-	-	-	<2.0	2.6	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	41	-	-	43	-	-	42	-	-	-	-	-	42	43	41
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	69	-	-	76	-	-	72	-	-	-	-	-	72	76	69
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	-	-	-	7.5	7.6	7.3
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 横川

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 横川

浄水施設: 横川浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 二俣川

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	23.0	22.0	27.0	28.0	27.0	23.0	5.0	5.0	-	-	-	19.4	28.0	5.0
水温	℃	-	18.0	24.0	24.0	29.5	32.0	31.5	28.0	17.5	13.0	-	-	-	24.2	32.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.45	0.40	0.30	0.45	0.48	0.48	0.40	0.35	-	-	-	0.40	0.48	0.30
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	2	0	0	0	-	-	-	0	2	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	<0.1	-	-	0.3	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.2	0.4	<0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	0.09	-	-	0.13	-	-	-	-	-	0.07	0.13	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.014	-	-	0.014	-	-	0.014	-	-	-	-	-	0.014	0.014	0.014
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.02	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	0.007	-	-	0.007	-	-	-	-	-	0.006	0.007	0.005
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	0.03	-	-	0.04	-	-	-	-	-	0.03	0.04	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	9.8	-	-	8.6	-	-	9.0	-	-	-	-	-	9.1	9.8	8.6
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.6	6.5	6.1	6.5	5.4	10.1	5.7	5.2	5.5	-	-	-	6.4	10.1	5.2
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	45	-	-	35	-	-	39	-	-	-	-	-	40	45	35
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	106	-	-	93	-	-	93	-	-	-	-	-	97	106	93
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	<0.3	0.4	0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	0.5	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.2	7.6	7.6	7.6	-	-	-	7.4	7.6	7.2
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 只来

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 上只来

浄水施設: 上只来浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 上只来水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	23.0	22.0	27.0	28.0	27.0	22.5	4.0	4.0	-	-	-	19.4	28.0	4.0
水温	℃	-	16.0	20.5	21.0	25.5	28.5	28.5	26.0	17.0	14.0	-	-	-	21.9	28.5	14.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.35	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.55	0.50	-	-	-	0.42	0.55	0.30
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	1	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.3	-	-	1.1	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.9	1.3	0.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.07	-	-	-	-	-	<0.06	0.07	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.003	-	-	0.004	-	-	0.005	-	-	-	-	-	0.004	0.005	0.003
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.02	0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	10.6	-	-	8.8	-	-	10.1	-	-	-	-	-	9.8	10.6	8.8
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.2	5.1	5.8	6.2	5.5	5.3	9.2	11.4	15.3	-	-	-	7.9	15.3	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	46	-	-	39	-	-	42	-	-	-	-	-	42	46	39
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	126	-	-	96	-	-	100	-	-	-	-	-	107	126	96
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	0.5	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.1	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	7.2	7.4	7.4	-	-	-	7.1	7.4	6.8
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 下百古里

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 下百古里

浄水施設: 下百古里浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 奥水沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	23.0	21.0	28.0	28.0	27.0	22.0	5.0	4.0	-	-	-	19.3	28.0	4.0
水温	℃	-	15.0	20.0	20.0	24.5	27.0	27.0	24.5	18.0	13.0	-	-	-	21.0	27.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.33	0.45	0.25	0.27	0.45	0.50	0.55	0.50	0.55	-	-	-	0.43	0.55	0.25
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.2	-	-	0.3	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	0.09	-	-	0.12	-	-	-	-	-	0.07	0.12	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.016	-	-	0.023	-	-	0.016	-	-	-	-	-	0.018	0.023	0.016
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	<0.003	-	-	0.005	-	-	-	-	-	0.003	0.005	<0.003
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	0.03	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	0.03	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.008	-	-	0.012	-	-	0.011	-	-	-	-	-	0.010	0.012	0.008
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.002	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	-	-	-	0.002	0.003	0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.05	-	-	0.06	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05	0.06	0.05
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	10.2	-	-	9.3	-	-	9.8	-	-	-	-	-	9.8	10.2	9.3
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.0	5.1	4.7	5.2	5.4	5.3	5.6	5.2	5.4	-	-	-	5.2	5.6	4.7
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	48	-	-	34	-	-	38	-	-	-	-	-	40	48	34
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	112	-	-	93	-	-	98	-	-	-	-	-	101	112	93
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.4	1.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	-	-	-	0.5	1.1	0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	-	-	-	7.6	7.7	7.5
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	1.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	1.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 大嶺

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 西川

浄水施設: 西川水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 西川水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	22.0	20.0	26.0	27.0	25.0	21.0	6.0	7.0	-	-	-	18.9	27.0	6.0
水温	℃	-	16.0	18.5	19.0	23.0	26.0	26.0	23.0	13.5	11.0	-	-	-	19.6	26.0	11.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.35	0.55	0.35	0.60	0.55	0.35	0.45	0.45	-	-	-	0.44	0.60	0.35
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	2	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.2	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.08	-	-	0.09	-	-	0.08	-	-	-	-	-	0.08	0.09	0.08
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	2.7	-	-	2.8	-	-	2.7	-	-	-	-	-	2.7	2.8	2.7
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.2	2.2	<2.0	<2.0	2.3	<2.0	<2.0	2.1	2.1	-	-	-	<2.0	2.3	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	24	-	-	24	-	-	23	-	-	-	-	-	24	24	23
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	39	-	-	38	-	-	44	-	-	-	-	-	40	44	38
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	-	-	-	7.4	7.5	7.3
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 戸倉

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 中島

浄水施設: 中島水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 中島水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	21.5	19.0	26.0	25.5	26.5	22.0	6.0	7.0	-	-	-	18.8	26.5	6.0
水温	℃	-	18.0	22.0	21.0	26.5	28.5	27.5	25.0	15.0	12.0	-	-	-	21.7	28.5	12.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.45	0.25	0.45	0.35	0.35	0.48	0.45	0.45	-	-	-	0.40	0.48	0.25
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	-	-	0.6	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.7	0.8	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	<0.06	0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5.8	-	-	5.3	-	-	5.3	-	-	-	-	-	5.5	5.8	5.3
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.8	6.0	4.9	3.9	3.8	2.8	3.6	4.0	4.6	-	-	-	4.6	7.8	2.8
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	65	-	-	55	-	-	55	-	-	-	-	-	58	65	55
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	117	-	-	78	-	-	96	-	-	-	-	-	97	117	78
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	-	-	-	7.8	7.9	7.7
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 瀬尻

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 生島

浄水施設: 生島水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 生島水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.5	21.5	19.5	26.0	27.5	26.5	21.0	6.0	7.0	-	-	-	19.2	27.5	6.0
水温	℃	-	16.0	19.5	19.5	24.5	26.0	26.0	22.0	15.0	11.5	-	-	-	20.0	26.0	11.5
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.35	0.35	0.40	0.25	0.25	0.35	0.35	0.35	-	-	-	0.33	0.40	0.25
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.2	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	2.7	-	-	2.8	-	-	2.7	-	-	-	-	-	2.7	2.8	2.7
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	38	-	-	40	-	-	39	-	-	-	-	-	39	40	38
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	67	-	-	66	-	-	70	-	-	-	-	-	68	70	66
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	-	-	-	7.3	7.3	7.1
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 平野

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 若身

浄水施設: 大居浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 大居水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	23.0	15.9	23.8	28.0	26.1	19.4	14.2	18.0	-	-	-	20.4	28.0	14.2
水温	℃	-	17.1	22.1	23.0	29.7	31.0	31.2	19.9	17.1	14.9	-	-	-	22.9	31.2	14.9
残留塩素	mg/L	-	0.37	0.41	0.48	0.31	0.29	0.25	0.39	0.44	0.42	-	-	-	0.37	0.48	0.25
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	0.06	-	-	0.12	-	-	-	0.06	0.12	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.5	-	-	5.6	-	-	5.3	-	-	-	5.5	5.6	5.3
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.2	2.3	2.1	2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	<2.0	2.3	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	40	-	-	38	-	-	37	-	-	-	38	40	37
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	70	-	-	68	-	-	72	-	-	-	70	72	68
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	-	-	-	7.3	7.3	7.2
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 赤岡

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 豊岡

浄水施設: 植田浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 植田水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
			2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-			
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.1	14.5	17.0	24.9	23.6	24.0	19.3	14.0	10.8	-	-	-	18.0	24.9	10.8
水温	℃	-	15.6	20.3	19.9	32.2	27.4	27.1	22.7	17.4	14.8	-	-	-	21.9	32.2	14.8
残留塩素	mg/L	-	0.32	0.40	0.34	0.31	0.24	0.23	0.26	0.32	0.32	-	-	-	0.30	0.40	0.23
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	1.3	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	-	0.8	1.3	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	<0.01	-	-	-	0.01	0.02	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	4.1	-	-	4.5	-	-	4.3	-	-	-	4.3	4.5	4.1
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.5	2.7	2.8	2.7	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	-	-	-	2.5	2.8	2.2
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	32	-	-	34	-	-	32	-	-	-	33	34	32
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	67	-	-	68	-	-	63	-	-	-	66	68	63
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	-	-	-	7.2	7.3	7.1
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 篠原

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 気田配水系

浄水施設: 気田第2水源浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 気田第2水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
			2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-			
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.7	13.3	19.0	23.7	23.8	23.5	20.6	12.5	5.8	-	-	-	17.8	23.8	5.8
水温	℃	-	18.5	23.5	24.7	26.1	33.3	32.9	26.1	18.3	15.8	-	-	-	24.4	33.3	15.8
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.42	0.38	0.31	0.26	0.40	0.52	0.42	0.46	-	-	-	0.40	0.52	0.26
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.8	-	-	0.9	-	-	0.8	-	-	-	0.8	0.9	0.8
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	0.09	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	0.09	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	4.3	-	-	4.6	-	-	4.3	-	-	-	4.4	4.6	4.3
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.0	3.1	2.6	2.9	2.5	2.9	3.1	2.9	3.0	-	-	-	2.9	3.1	2.5
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	40	-	-	39	-	-	37	-	-	-	39	40	37
基40 蒸気残留物	mg/L	500 以下	-	-	56	-	-	75	-	-	72	-	-	-	68	75	56
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	-	-	-	7.0	7.1	6.9
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 里原

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 平里配水系

浄水施設: 平里浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 平里第3水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.3	16.2	18.4	26.5	25.8	26.7	20.3	13.5	9.1	-	-	-	19.2	26.7	9.1
水温	℃	-	15.1	20.6	21.3	27.2	28.6	26.4	22.6	14.9	12.4	-	-	-	21.0	28.6	12.4
残留塩素	mg/L	-	0.52	0.38	0.43	0.37	0.31	0.22	0.35	0.39	0.39	-	-	-	0.37	0.52	0.22
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.5	-	-	0.7	-	-	0.3	-	-	-	0.5	0.7	0.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	4.4	-	-	4.8	-	-	4.2	-	-	-	4.5	4.8	4.2
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	42	-	-	49	-	-	39	-	-	-	43	49	39
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	62	-	-	87	-	-	71	-	-	-	73	87	62
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2	-	-	-	7.2	7.3	7.0
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 高瀬

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 宮川配水系

浄水施設: 宮川浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 早川沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	25.8	18.9	17.8	30.3	30.3	33.8	20.9	17.0	13.1	-	-	-	23.1	33.8	13.1
水温	℃	-	17.4	20.8	22.5	30.0	30.8	29.7	24.1	16.9	14.1	-	-	-	22.9	30.8	14.1
残留塩素	mg/L	-	0.34	0.25	0.60	0.31	0.32	0.37	0.46	0.52	0.60	-	-	-	0.42	0.60	0.25
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-	0.1	-	-	-	0.2	0.3	0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.07	-	-	0.10	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	0.10	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.008	-	-	0.010	-	-	0.004	-	-	-	0.007	0.010	0.004
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.005	-	-	0.006	-	-	<0.003	-	-	-	0.004	0.006	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.006	-	-	0.006	-	-	0.003	-	-	-	0.005	0.006	0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	0.003	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	0.003	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	0.02	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	0.02	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.9	-	-	3.7	-	-	4.0	-	-	-	3.9	4.0	3.7
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	<2.0	2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	33	-	-	29	-	-	37	-	-	-	33	37	29
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	46	-	-	56	-	-	60	-	-	-	54	60	46
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	-	-	-	7.9	8.0	7.8
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	0.6	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	0.2	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 砂川

種 別: 浄水（給水栓）

配水系統: 砂川

浄水施設: 砂川浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 砂川第2水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.9	22.3	18.2	24.9	24.0	25.1	23.1	11.9	13.4	-	-	-	19.3	25.1	10.9
水温	℃	-	14.9	20.0	21.9	28.3	27.0	26.0	22.7	16.5	13.9	-	-	-	21.2	28.3	13.9
残留塩素	mg/L	-	0.28	0.45	0.37	0.39	0.31	0.42	0.35	0.36	0.42	-	-	-	0.37	0.45	0.28
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	2	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	2.7	-	-	2.3	-	-	2.0	-	-	-	2.3	2.7	2.0
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.8	-	-	5.7	-	-	5.7	-	-	-	5.7	5.8	5.7
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.3	2.2	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.1	<2.0	<2.0	-	-	-	<2.0	2.3	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	37	-	-	32	-	-	34	-	-	-	34	37	32
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	67	-	-	70	-	-	70	-	-	-	69	70	67
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	8.4	8.0	7.8	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	-	-	-	7.7	8.4	7.4
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 熊切

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 熊切

浄水施設: 熊切浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 熊切水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	9.0	18.0	19.0	23.0	23.0	23.0	17.0	6.0	5.0	-	-	-	15.9	23.0	5.0
水温	℃	-	14.0	19.0	20.0	27.0	26.0	27.0	21.0	15.0	13.0	-	-	-	20.2	27.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.27	0.31	0.32	0.33	0.31	0.26	0.25	0.32	0.39	-	-	-	0.31	0.39	0.25
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	4	0	0	0	0	0	-	-	-	0	4	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.1	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	-	0.2	0.2	0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.11	-	-	-	<0.06	0.11	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.004	-	-	0.008	-	-	0.005	-	-	-	0.006	0.008	0.004
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	0.005	-	-	0.003	-	-	-	<0.003	0.005	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.02	0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.8	-	-	6.7	-	-	8.9	-	-	-	7.5	8.9	6.7
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.0	4.8	3.7	3.3	3.3	3.2	3.8	2.1	2.1	-	-	-	3.5	5.0	2.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	41	-	-	39	-	-	54	-	-	-	45	54	39
基40 蒸気残留物	mg/L	500 以下	-	-	68	-	-	73	-	-	108	-	-	-	83	108	68
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.6	7.4	-	-	-	7.2	7.6	7.0
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	0.3	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 五和

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 五和杉師平

浄水施設: 五和配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 杉水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	19.0	15.0	24.0	23.0	25.0	17.0	8.0	7.0	-	-	-	17.1	25.0	7.0
水温	℃	-	14.0	19.0	20.0	27.0	26.0	24.0	22.0	16.0	14.0	-	-	-	20.2	27.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.24	0.27	0.28	0.23	0.20	0.24	0.28	0.30	-	-	-	0.26	0.30	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	0.1	<0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	0.19	-	-	<0.06	-	-	-	0.06	0.19	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.1	-	-	7.0	-	-	6.5	-	-	-	6.5	7.0	6.1
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	0.009	-	-	0.004	-	-	0.006	-	-	-	0.006	0.009	0.004
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	28	-	-	34	-	-	33	-	-	-	32	34	28
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	53	-	-	62	-	-	64	-	-	-	60	64	53
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.2	7.2	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	-	-	-	7.4	7.6	7.2
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	0.2	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 川合

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 川合方面

浄水施設: 神妻浄水場

処理方法: 塩素消毒

水 源: 川合第1水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.0	12.5	19.0	29.0	25.0	24.0	20.0	9.0	2.0	-	-	-	16.8	29.0	2.0
水温	℃	-	15.0	17.0	21.0	26.0	30.0	28.0	25.0	16.0	10.0	-	-	-	20.9	30.0	10.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	-	-	-	0.23	0.25	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	12	10	0	0	-	-	-	2	12	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.4	-	-	0.7	-	-	0.7	-	-	-	-	0.6	0.7	0.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.8	-	-	2.8	-	-	3.0	-	-	-	-	2.9	3.0	2.8
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	41	-	-	44	-	-	47	-	-	-	-	44	47	41
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	46	-	-	81	-	-	69	-	-	-	-	65	81	46
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	-	-	-	7.4	7.5	7.3
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 半場

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 中部・半場・佐久間方面

浄水施設: 中部低区配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 佐高第3、4水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	12.0	19.0	29.0	26.0	25.0	20.0	11.0	4.0	-	-	-	17.3	29.0	4.0
水温	℃	-	15.0	17.0	22.0	31.0	35.0	22.0	26.0	11.0	9.0	-	-	-	20.9	35.0	9.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	-	-	-	0.24	0.25	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	0.005	-	-	0.005	-	-	0.005	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	-	-	0.5	0.6	0.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	0.29	-	-	0.28	-	-	0.27	-	-	-	-	0.28	0.29	0.27
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	4.2	-	-	4.2	-	-	4.4	-	-	-	-	4.3	4.4	4.2
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.6	2.5	2.9	4.1	3.1	3.5	2.8	2.7	2.8	-	-	-	3.0	4.1	2.5
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	44	-	-	46	-	-	48	-	-	-	-	46	48	44
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	59	-	-	89	-	-	79	-	-	-	-	76	89	59
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	-	-	-	7.6	7.6	7.4
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 西渡

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 山香

浄水施設: 山香浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 平石沢、役人沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	19.0	21.0	25.0	26.0	27.0	20.0	3.0	4.0	-	-	-	17.9	27.0	3.0
水温	℃	-	18.0	17.0	19.0	22.0	24.0	28.0	24.0	15.0	10.0	-	-	-	19.7	28.0	10.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.45	0.30	0.45	0.30	0.20	0.20	0.25	0.25	-	-	-	0.29	0.45	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	0.1	-	-	-	-	-	<0.1	0.1	<0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	0.12	-	-	0.16	-	-	-	-	-	0.09	0.16	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.025	-	-	0.018	-	-	0.020	-	-	-	-	-	0.021	0.025	0.018
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	0.011	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	0.004	0.011	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.01	0.02	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.010	-	-	0.012	-	-	0.009	-	-	-	-	-	0.010	0.012	0.009
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	3.7	-	-	3.6	-	-	3.8	-	-	-	-	-	3.7	3.8	3.6
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	58	-	-	46	-	-	54	-	-	-	-	-	53	58	46
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	92	-	-	80	-	-	97	-	-	-	-	-	90	97	80
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.5	1.2	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	<0.3	-	-	-	0.5	1.2	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	8.0	8.0	8.1	-	-	-	7.9	8.1	7.8
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	0.5	1.5	<0.5	0.9	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	1.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	0.2	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 浦川

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 浦川

浄水施設: 浦川浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 出馬川

検査項目	単位	基準値	結果										平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-
気温	℃	-	11.5	12.0	18.0	25.0	27.0	23.0	20.0	7.0	3.0	-	-	-	3.0
水温	℃	-	15.0	17.0	21.0	28.0	29.0	22.0	26.0	16.0	14.0	-	-	-	14.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.30	0.30	-	-	-	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.2	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	-	0.3	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.09	-	-	-	<0.06	0.09
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.008	-	-	0.008	-	-	0.008	-	-	-	0.008	0.008
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.006	-	-	<0.003	-	-	0.003	-	-	-	0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.006	-	-	0.003	-	-	0.007	-	-	-	0.005	0.007
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	0.003	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	0.003
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	<2.0	-	-	2.1	-	-	2.3	-	-	-	<2.0	2.3
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	21	-	-	31	-	-	30	-	-	-	27	31
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	24	-	-	60	-	-	41	-	-	-	42	60
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.8	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	-	-	<0.3	0.8
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	-	-	7.7	7.6
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	1.0	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-

採水地点: 芋堀

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 城西

浄水施設: 城西浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 大洞沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	8.0	15.0	18.0	25.0	23.0	23.0	20.0	10.0	5.0	-	-	-	16.3	25.0	5.0
水温	℃	-	12.5	16.0	19.0	24.0	25.0	24.0	22.0	14.0	11.0	-	-	-	18.6	25.0	11.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.30	0.25	0.20	0.20	0.25	0.20	0.35	0.25	-	-	-	0.24	0.35	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	-	0.2	0.3	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	0.19	-	-	0.07	-	-	-	0.09	0.19	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.011	-	-	0.014	-	-	0.005	-	-	-	0.010	0.014	0.005
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.006	-	-	0.007	-	-	<0.003	-	-	-	0.004	0.007	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.06	-	-	0.08	-	-	0.03	-	-	-	0.06	0.08	0.03
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	0.04	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.8	-	-	3.5	-	-	3.6	-	-	-	3.6	3.8	3.5
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	-	0.002	0.002	0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.0	2.0	2.2	2.5	<2.0	2.6	2.2	<2.0	<2.0	-	-	-	<2.0	2.6	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	72	-	-	62	-	-	70	-	-	-	68	72	62
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	82	-	-	85	-	-	91	-	-	-	86	91	82
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	8.0	7.9	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	-	-	-	8.0	8.1	7.9
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	0.7	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 相月

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 相月

浄水施設: 相月浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 相月沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	7.0	14.0	18.0	23.5	22.0	22.0	20.0	10.0	5.0	-	-	-	15.7	23.5	5.0
水温	℃	-	12.0	17.0	19.0	24.0	25.0	25.0	21.0	13.0	11.0	-	-	-	18.6	25.0	11.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.20	0.35	0.30	-	-	-	0.25	0.35	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	-	0.4	0.5	0.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.13	-	-	-	<0.06	0.13	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	<0.002	-	-	-	0.002	0.004	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.05	-	-	0.06	-	-	0.04	-	-	-	0.05	0.06	0.04
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.4	-	-	3.3	-	-	3.5	-	-	-	3.4	3.5	3.3
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	66	-	-	61	-	-	65	-	-	-	64	66	61
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	69	-	-	75	-	-	83	-	-	-	76	83	69
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	-	-	-	8.1	8.2	8.1
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 早瀬

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 早瀬

浄水施設: 早瀬浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 境上沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.0	12.0	19.0	25.0	27.0	24.0	20.0	9.0	4.0	-	-	-	16.8	27.0	4.0
水温	℃	-	13.0	16.0	19.0	24.0	29.0	21.0	23.0	14.0	8.0	-	-	-	18.6	29.0	8.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.20	0.25	0.20	0.25	0.30	0.20	0.25	0.25	-	-	-	0.23	0.30	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	6	0	2	-	-	-	1	6	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.3	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	0.08	-	-	0.07	-	-	-	-	<0.06	0.08	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.009	-	-	0.008	-	-	0.005	-	-	-	-	0.007	0.009	0.005
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.004	-	-	0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	0.004	<0.003
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.004	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	0.004	<0.003
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	0.003	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	0.003	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.4	-	-	2.5	-	-	2.6	-	-	-	-	2.5	2.6	2.4
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	50	-	-	50	-	-	54	-	-	-	-	51	54	50
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	59	-	-	87	-	-	75	-	-	-	-	74	87	59
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	0.5	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.9	7.9	7.9	8.0	8.1	7.9	8.0	8.0	8.0	-	-	-	8.0	8.1	7.9
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 川上

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 川上

浄水施設: 川上浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 奥山川

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	曇・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	13.0	18.0	24.5	24.0	23.0	20.0	4.0	2.0	-	-	-	15.4	24.5	2.0
水温	℃	-	14.0	16.0	19.0	25.0	26.0	21.0	23.0	15.0	4.0	-	-	-	18.1	26.0	4.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.30	-	-	-	0.22	0.30	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.2	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.029	-	-	0.030	-	-	0.015	-	-	-	-	0.025	0.030	0.015
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	0.007	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	0.007	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.03	-	-	0.03	-	-	0.02	-	-	-	-	0.03	0.03	0.02
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.019	-	-	0.014	-	-	0.010	-	-	-	-	0.014	0.019	0.010
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	0.003	-	-	0.005	-	-	0.002	-	-	-	-	0.003	0.005	0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.02	0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.4	-	-	2.9	-	-	2.7	-	-	-	-	2.7	2.9	2.4
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.5	2.1	<2.0	<2.0	2.0	2.1	<2.0	<2.0	2.0	-	-	-	<2.0	2.5	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	26	-	-	31	-	-	32	-	-	-	-	30	32	26
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	33	-	-	55	-	-	48	-	-	-	-	45	55	33
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4	0.3	-	-	-	0.4	0.6	0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	7.9	8.1	8.0	7.9	-	-	-	7.9	8.1	7.8
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	0.7	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 大輪

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 大滝

浄水施設: 大滝浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 半血沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	20.0	20.0	25.0	26.0	26.0	20.0	3.0	6.0	-	-	-	18.1	26.0	3.0
水温	℃	-	14.0	18.0	17.0	24.0	24.0	24.0	20.0	10.0	7.0	-	-	-	17.6	24.0	7.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.20	-	-	-	0.23	0.25	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	1	0	2	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	2	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.003	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.1	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.005	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.004
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	2.7	-	-	2.9	-	-	2.8	-	-	-	-	-	2.8	2.9	2.7
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	36	-	-	40	-	-	41	-	-	-	-	-	39	41	36
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	65	-	-	65	-	-	75	-	-	-	-	-	68	75	65
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	0.4	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	-	-	-	7.9	7.9	7.8
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 野田

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 野田

浄水施設: 野田浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: ホンタニ沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
			2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-			
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	9.0	16.0	17.0	24.0	23.0	22.0	20.0	8.0	5.0	-	-	-	16.0	24.0	5.0
水温	℃	-	11.0	15.0	18.0	25.0	25.0	24.0	19.0	11.0	9.0	-	-	-	17.4	25.0	9.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.30	0.35	0.20	0.20	0.20	0.20	0.45	0.35	-	-	-	0.27	0.45	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.001	-	-	0.002	-	-	<0.001	-	-	-	0.001	0.002	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	-	0.3	0.3	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	0.37	-	-	0.30	-	-	0.36	-	-	-	0.34	0.37	0.30
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	0.10	-	-	0.08	-	-	-	0.06	0.10	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.007	-	-	0.008	-	-	0.003	-	-	-	0.006	0.008	0.003
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.004	-	-	0.005	-	-	<0.003	-	-	-	0.003	0.005	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.9	-	-	3.7	-	-	4.2	-	-	-	3.9	4.2	3.7
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	43	-	-	35	-	-	45	-	-	-	41	45	35
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	58	-	-	55	-	-	64	-	-	-	59	64	55
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4	0.8	<0.3	<0.3	-	-	-	0.4	0.8	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	-	-	-	7.8	7.9	7.8
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	0.9	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 上平山

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 上平山

浄水施設: 上平山浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 牧の沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	19.0	19.0	26.0	24.0	24.0	18.0	3.0	4.0	-	-	-	16.9	26.0	3.0
水温	℃	-	13.0	17.0	17.0	20.0	22.0	22.5	18.0	11.0	9.0	-	-	-	16.6	22.5	9.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.25	0.20	0.20	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	-	-	-	0.24	0.30	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.1	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	0.08	-	-	0.21	-	-	-	-	-	0.10	0.21	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.004	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-	-	-	-	0.004	0.005	0.004
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	2.9	-	-	3.1	-	-	3.3	-	-	-	-	-	3.1	3.3	2.9
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	2.3	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	<2.0	2.3	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	19	-	-	19	-	-	20	-	-	-	-	-	19	20	19
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	34	-	-	45	-	-	52	-	-	-	-	-	44	52	34
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.6	7.4	7.7	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6	-	-	-	7.6	7.8	7.4
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 向市場

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 神原水系

浄水施設: 神原浄水場

処理方法: 急速ろ過、緩速ろ過

水 源: 後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

検査項目	単位	基準値	結果										平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	18.0	21.0	28.0	27.0	25.0	20.0	9.0	4.0	-	-	18.7	4.0
水温	℃	-	13.0	15.0	18.0	17.0	23.0	25.0	19.0	14.0	8.0	-	-	16.9	8.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.40	0.30	-	-	0.26	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.4	-	-	-	0.3	0.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	0.36	-	-	0.32	-	-	0.32	-	-	-	0.33	0.32
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.011	-	-	0.006	-	-	0.005	-	-	-	0.007	0.005
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.005	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	-	0.004	0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.005	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	-	0.004	0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.2	-	-	3.2	-	-	3.3	-	-	-	3.2	3.2
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	66	-	-	59	-	-	63	-	-	-	63	59
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	71	-	-	90	-	-	82	-	-	-	81	71
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.7	0.3	0.4	0.3	0.5	<0.3	0.4	<0.3	-	-	0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	8.0	7.9	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.9	8.0	-	-	7.9	7.7
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-

採水地点: 尾呂

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 長尾水系

浄水施設: 長尾浄水場

処理方法: 急速ろ過、緩速ろ過

水 源: セドノ沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	17.0	20.0	26.0	28.0	25.0	20.0	9.0	4.0	-	-	-	18.1	28.0	4.0
水温	℃	-	12.0	14.0	17.0	21.0	22.5	22.0	19.0	8.0	8.0	-	-	-	15.9	22.5	8.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.30	0.40	0.30	0.45	0.50	0.30	0.30	0.30	-	-	-	0.34	0.50	0.25
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	0	1	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	0.07	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	0.07	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	0.003	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.003	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.02	0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.8	-	-	2.7	-	-	2.7	-	-	-	-	2.7	2.8	2.7
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	36	-	-	31	-	-	35	-	-	-	-	34	36	31
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	46	-	-	53	-	-	58	-	-	-	-	52	58	46
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	0.4	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7	-	-	-	7.7	7.9	7.6
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 向島

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 向島水系

浄水施設: 向島浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 押沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.0	20.0	20.0	26.0	26.0	26.0	21.0	11.0	3.0	-	-	-	18.2	26.0	3.0
水温	℃	-	13.0	15.0	17.0	17.0	23.0	23.0	19.0	14.0	7.0	-	-	-	16.4	23.0	7.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.30	0.20	-	-	-	0.22	0.30	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	2	4	1	0	-	-	-	1	4	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.2	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.017	-	-	0.010	-	-	0.016	-	-	-	-	0.014	0.017	0.010
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.009	-	-	0.007	-	-	0.012	-	-	-	-	0.009	0.012	0.007
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.02	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	0.02	0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.005	-	-	0.003	-	-	0.005	-	-	-	-	0.004	0.005	0.003
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	4.2	-	-	4.3	-	-	4.2	-	-	-	-	4.2	4.3	4.2
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	91	-	-	100	-	-	91	-	-	-	-	94	100	91
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	98	-	-	139	-	-	124	-	-	-	-	120	139	98
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.3	0.5	0.4	0.8	0.3	0.4	<0.3	0.7	<0.3	-	-	-	0.4	0.8	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	8.0	8.0	8.1	8.1	8.3	8.1	8.2	8.1	8.1	-	-	-	8.1	8.3	8.0
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.7	<0.5	<0.5	0.7	1.4	-	-	-	<0.5	1.4	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 山住

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 門桁

浄水施設: 門桁浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: クルマヤ沢、セドノ沢(休止)

検査項目	単位	基準値	結果										平均			最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	19.0	16.0	24.0	24.0	23.0	18.0	6.0	3.0	-	-	-	15.9	24.0	3.0
水温	℃	-	13.0	14.0	17.0	16.0	22.0	21.0	17.0	7.0	7.0	-	-	-	14.9	22.0	7.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.30	-	-	-	0.24	0.40	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-	-	-	1	6	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.005	-	-	0.006	-	-	0.004	-	-	-	-	0.005	0.006	0.004
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.005	-	-	0.006	-	-	0.006	-	-	-	-	0.006	0.006	0.005
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.004	-	-	0.005	-	-	0.006	-	-	-	-	0.005	0.006	0.004
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.06	-	-	0.09	-	-	0.05	-	-	-	-	0.07	0.09	0.05
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.8	-	-	3.7	-	-	3.7	-	-	-	-	3.7	3.8	3.7
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.1	2.9	2.9	2.9	2.7	2.6	2.9	2.8	2.7	-	-	-	2.8	3.1	2.6
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	61	-	-	56	-	-	58	-	-	-	-	58	61	56
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	71	-	-	90	-	-	81	-	-	-	-	81	90	71
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	-	-	-	8.0	8.0	7.9
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 西浦

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 西浦

浄水施設: 西浦配水地

処理方法: 塩素消毒

水 源: 西浦水源

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-		
天候(前日・当日)			-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-		
気温			℃	-	14.0	16.0	19.5	24.5	27.0	24.0	17.5	9.0	4.0	-	-	-	17.3	27.0	4.0
水温			℃	-	11.0	13.0	15.0	19.0	21.5	20.5	18.5	14.0	11.0	-	-	-	15.9	21.5	11.0
残留塩素			mg/L	-	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.45	0.40	0.40	0.35	-	-	-	0.32	0.45	0.25
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	-	-	0.002	0.003	0.002
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	0.12	-	-	0.11	-	-	0.11	-	-	-	-	0.11	0.12	0.11
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	0.08	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	0.08	<0.06
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25	ジプロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29	プロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30	プロモホルム		mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	3.6	-	-	3.7	-	-	3.9	-	-	-	-	3.7	3.9	3.6
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	62	-	-	69	-	-	70	-	-	-	-	67	70	62
基40	蒸発残留物		mg/L	500 以下	-	75	-	-	101	-	-	99	-	-	-	-	92	101	75
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	-	-	-	7.8	7.9	7.8
基48	味		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	1.6	<0.5	1.1	0.7	0.6	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	0.6	1.6	<0.5
基51	濁度		度	2 以下	0.3	<0.1	0.2	0.2	0.1	0.5	0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	0.2	0.5	<0.1
判定			-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-

採水地点: 天竜川表流水

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目			単位	基準値(参考)			結果										平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・雨	曇・晴	雨・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温			℃	-	13.0	21.0	21.0	32.0	33.4	34.5	22.0	15.0	14.2	-	-	-	22.9	34.5	13.0
水温			℃	-	12.0	15.5	18.0	23.0	25.8	24.5	21.5	15.5	11.5	-	-	-	18.6	25.8	11.5
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	11	32	35	13	28	52	28	16	12	-	-	-	25	52	11
基02	大腸菌		-	検出されないこと	検出	不検出	検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.6	-	-	0.5	-	-	0.7	-	-	-	-	0.6	0.7	0.5
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.004 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブromクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブromジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブromホルム		mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	0.12	-	-	0.19	-	-	0.23	-	-	-	-	0.18	0.23	0.12
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	0.13	-	-	0.27	-	-	0.30	-	-	-	-	0.23	0.30	0.13
基35	銅及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	5.1	-	-	4.4	-	-	5.8	-	-	-	-	5.1	5.8	4.4
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	0.019	-	-	0.029	-	-	0.021	-	-	-	-	0.023	0.029	0.019
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	5.9	4.4	3.9	3.8	3.5	2.5	4.4	4.8	6.3	-	-	-	4.4	6.3	2.5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	43	-	-	42	-	-	48	-	-	-	-	44	48	42
基40	系発残留物		mg/L	500 以下	-	73	-	-	87	-	-	89	-	-	-	-	83	89	73
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	-	-	-	<0.000001	0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	1.1	0.6	0.8	0.7	-	-	-	0.8	1.1	0.6
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	7.7	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	-	-	-	7.8	7.9	7.7
基48	味		-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	異常なし	深臭	深臭	異常なし	異常なし	異常なし	青草臭	沼沢臭	土臭	-	-	-	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	1.2	1.5	1.4	1.8	3.2	4.5	1.5	2.0	4.0	-	-	-	2.3	4.5	1.2
基51	濁度		度	2 以下	3.6	4.9	8.5	7.9	9.6	13	4.2	8.7	4.5	-	-	-	7.2	13.0	3.6
判定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目			単位	基準値(参考)		結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-		2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-		晴・曇	曇・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温			℃	-		13.8	20.0	22.0	25.0	28.5	23.0	21.0	21.0	16.0	-	-	-	21.1	28.5	13.8
水温			℃	-		12.3	15.0	16.7	20.0	25.5	22.5	22.0	19.5	16.5	-	-	-	18.9	25.5	12.3
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	-	0	0	1	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	1	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.6	-	-	-	0.5	0.6	0.4	0.4
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブromクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブromジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブromホルム		mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	-	5.6	-	-	4.7	-	-	5.2	-	-	-	5.2	5.6	4.7	4.7
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	6.0	5.1	4.1	3.5	3.4	3.1	3.9	4.3	4.9	-	-	-	4.3	6.0	3.1	3.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	-	48	-	-	42	-	-	47	-	-	-	46	48	42	42
基40	蒸発残留物		mg/L	500 以下	-	-	64	-	-	76	-	-	78	-	-	-	73	78	64	64
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	-	-	7.2	7.3	7.1	7.1
基48	味		-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度		度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値 (参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	2025/08/26	-	-	2025/11/11	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	22.0	-	-	33.5	-	-	17.9	-	-	-	-	24.5	33.5	17.9
水温	℃	-	-	18.0	-	-	18.0	-	-	18.1	-	-	-	-	18.0	18.1	18.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	0.9
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	13.5	-	-	-	-	-	-	-	13.5	13.5	13.5
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	4.3	4.3	4.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	-	-	108	108	108
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.1
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

検査項目		単位	基準値(参考)		結果										平均	最大	最小	
採水月日		-	-	-	2025/05/13	-	-	2025/08/26	-	-	2025/11/11	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)		-	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-
気温		℃	-	-	25.0	-	-	35.0	-	-	21.0	-	-	-	-	27.0	35.0	21.0
水温		℃	-	-	18.0	-	-	18.0	-	-	16.8	-	-	-	-	17.6	18.0	16.8
残留塩素		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	4.7	-	-	-	-	-	-	-	4.7	4.7	4.7
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブromホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	16.2	-	-	-	-	-	-	-	16.2	16.2	16.2
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	7.9	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.9	7.9
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60
基40	系発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	154	-	-	-	-	-	-	-	154	154	154
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	6.6	-	-	-	-	-	-	-	6.6	6.6	6.6
基48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	2025/08/26	-	-	2025/11/11	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	24.2	-	-	35.5	-	-	16.5	-	-	-	-	25.4	35.5	16.5
水温	℃	-	-	16.2	-	-	15.5	-	-	18.0	-	-	-	-	16.6	18.0	15.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	5.9	-	-	-	-	-	-	-	5.9	5.9	5.9
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-	4.9	4.9	4.9
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	118	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

検査項目		単位	基準値(参考)		結果										平均	最大	最小				
採水月日		-	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	2025/08/26	-	-	-	2025/11/11	-	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)		-	-	-	-	晴・晴	-	-	-	晴・晴	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	
気温		℃	-	-	-	24.0	-	-	-	34.0	-	-	-	21.0	-	-	-	-	26.3	34.0	21.0
水温		℃	-	-	-	16.1	-	-	-	15.7	-	-	-	15.0	-	-	-	-	15.6	16.1	15.0
残留塩素		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8	0.8
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.09	0.09	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブromホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	4.1	4.1	4.1	4.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
基40	系発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	101	101	101	101
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6	7.6
基48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	2025/08/26	-	-	2025/11/11	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	25.8	-	-	36.0	-	-	18.5	-	-	-	-	26.8	36.0	18.5
水温	℃	-	-	16.5	-	-	16.0	-	-	16.0	-	-	-	-	16.2	16.5	16.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.1	1.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	5.8	5.8	5.8
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	4.8 以下	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	4.8	4.8	4.8
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	112	112	112
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	2025/08/26	-	-	2025/11/11	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	23.8	-	-	32.5	-	-	17.0	-	-	-	-	24.4	32.5	17.0
水温	℃	-	-	15.8	-	-	15.5	-	-	15.0	-	-	-	-	15.4	15.8	15.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	5.8	5.8	5.8
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	4.5	4.5	4.5
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56
基40 系発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	95	95	95
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.7	7.7
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	2025/08/26	-	-	2025/11/11	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	24.5	-	-	34.5	-	-	18.0	-	-	-	-	25.7	34.5	18.0
水温	℃	-	-	15.7	-	-	14.8	-	-	14.5	-	-	-	-	15.0	15.7	14.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	0.9
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	4.4	-	-	-	-	-	-	-	4.4	4.4	4.4
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54
基40 系発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2025/06/24	-	-	2025/09/16	-	-	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	雨・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	27.0	-	-	30.0	-	-	14.0	-	-	-	-	23.7	30.0
水温	℃	-	-	-	15.0	-	-	16.0	-	-	14.5	-	-	-	-	15.2	16.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.9	-	-	0.9	-	-	0.9	-	-	-	-	0.9	0.9
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.3
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61
基40 系発残留物	mg/L	500 以下	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	91
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2025/06/24	-	-	2025/09/16	-	-	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	雨・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	26.0	-	-	29.0	-	-	13.5	-	-	-	22.8	29.0	13.5
水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	15.0	-	-	14.5	-	-	-	15.0	15.5	14.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.8	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.1	5.1
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5.0	5.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	97	97
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.5
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2025/06/24	-	-	2025/09/16	-	-	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	雨・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	26.5	-	-	31.0	-	-	15.0	-	-	-	24.2	31.0	15.0
水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	15.5	-	-	15.5	-	-	-	15.5	15.5	15.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.8	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	6.1	6.1
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	4.3	4.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	57
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	89	89
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2025/06/24	-	-	2025/09/16	-	-	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	雨・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	26.0	-	-	33.0	-	-	14.0	-	-	-	-	24.3	33.0
水温	℃	-	-	-	16.0	-	-	16.0	-	-	16.0	-	-	-	-	16.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.9	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	0.9	0.9
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	6.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	4.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	-	2025/06/24	-	-	2025/09/16	-	-	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	-	雨・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	-	27.0	-	-	34.5	-	-	13.5	-	-	-	25.0	34.5	13.5
	水温	℃	-	-	-	16.0	-	-	16.0	-	-	16.0	-	-	-	16.0	16.0	16.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	シブモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	5.8	5.8
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	4.2	4.2
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
基40	系発残留物	mg/L	500 以下	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	101	101
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目					単位	基準値(参考)				結果								平均	最大	最小				
採水月日					-	-	-	-	-	2025/06/24	-	-	-	2025/09/16	-	-	-	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)					-	-	-	-	-	雨・雨	-	-	-	晴・晴	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温					℃	-	-	-	-	26.0	-	-	-	33.0	-	-	-	18.0	-	-	-	25.7	33.0	18.0
水温					℃	-	-	-	-	16.0	-	-	-	15.5	-	-	-	15.5	-	-	-	15.7	16.0	15.5
残留塩素					mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌				個/mL	100 以下				-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
基02	大腸菌				-	検出されないこと				-	-	-	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	
基03	カドミウム及びその化合物				mg/L	0.003 以下				-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物				mg/L	0.0005 以下				-	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物				mg/L	0.01 以下				-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物				mg/L	0.01 以下				-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物				mg/L	0.01 以下				-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物				mg/L	0.02 以下				-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素				mg/L	0.04 以下				-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				mg/L	0.01 以下				-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				mg/L	10 以下				-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8	
基12	フッ素及びその化合物				mg/L	0.8 以下				-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物				mg/L	1.0 以下				-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素				mg/L	0.002 以下				-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン				mg/L	0.05 以下				-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	0.04 以下				-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン				mg/L	0.02 以下				-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン				mg/L	0.01 以下				-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン				mg/L	0.01 以下				-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン				mg/L	0.01 以下				-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸				mg/L	0.6 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基22	クロロ酢酸				mg/L	0.02 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基23	クロロホルム				mg/L	0.06 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基24	ジクロロ酢酸				mg/L	0.03 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基25	シブモクロロメタン				mg/L	0.1 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基26	臭素酸				mg/L	0.01 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基27	総トリハロメタン				mg/L	0.1 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基28	トリクロロ酢酸				mg/L	0.03 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基29	ブロモジクロロメタン				mg/L	0.03 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基30	ブロモホルム				mg/L	0.09 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基31	ホルムアルデヒド				mg/L	0.08 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基32	亜鉛及びその化合物				mg/L	1.0 以下				-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物				mg/L	0.2 以下				-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物				mg/L	0.3 以下				-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物				mg/L	1.0 以下				-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物				mg/L	200 以下				-	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	6.4	6.4	6.4	
基37	マンガン及びその化合物				mg/L	0.05 以下				-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基38	塩化物イオン				mg/L	200 以下				-	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	4.5	4.5	4.5	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				mg/L	300 以下				-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56	
基40	系発残留物				mg/L	500 以下				-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90	
基41	陰イオン界面活性剤				mg/L	0.2 以下				-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
基42	ジェオスミン				mg/L	0.00001 以下				-	-	-	<0.000001	-	-	-	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基43	2-メチルイソボルネオール				mg/L	0.00001 以下				-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤				mg/L	0.02 以下				-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基45	フェノール類				mg/L	0.005 以下				-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
基46	有機物(TOC)				mg/L	3 以下				-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
基47	pH値				-	5.8 以上 8.6 以下				-	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4	
基48	味				-	異常でないこと				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基49	臭気				-	異常でないこと				-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基50	色度				度	5 以下				-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度				度	2 以下				-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
判定					-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2025/06/24	-	-	2025/09/16	-	-	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	26.0	-	-	29.5	-	-	12.5	-	-	-	22.7	29.5	12.5
水温	℃	-	-	-	16.0	-	-	15.5	-	-	14.5	-	-	-	15.3	16.0	14.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	6.1	6.1
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	4.2	4.2
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	84	84
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月・日	-	-	-	-	2025/06/24	-	-	2025/09/16	-	-	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	26.0	-	-	30.0	-	-	12.0	-	-	-	22.7	30.0	12.0
水温	℃	-	-	-	16.0	-	-	15.0	-	-	14.5	-	-	-	15.2	16.0	14.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6.5	6.5
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	4.4	4.4
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	97	97
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2025/06/24	-	-	2025/09/16	-	-	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	26.0	-	-	30.0	-	-	14.5	-	-	-	23.5	30.0	14.5
水温	℃	-	-	-	17.5	-	-	17.0	-	-	16.0	-	-	-	16.8	17.5	16.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	2.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	6.0	6.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	82	82
基40 系発残留物	mg/L	500 以下	-	-	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	148	148
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.1
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月・日	-	-	-	-	2025/06/24	-	-	2025/09/16	-	-	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	26.0	-	-	30.0	-	-	15.0	-	-	-	23.7	30.0	15.0
水温	℃	-	-	-	17.5	-	-	16.0	-	-	15.0	-	-	-	16.2	17.5	15.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	1.4	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	1.4	1.4	1.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	6.2	6.2
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.3	5.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	125	125
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

検査項目		単位	基準値(参考)					結果								平均	最大	最小
採水月日		-	-	-	2025/05/13	-	-	2025/08/26	-	-	2025/11/11	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)		-	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-
気温		℃	-	-	25.0	-	-	32.0	-	-	20.0	-	-	-	-	25.7	32.0	20.0
水温		℃	-	-	17.5	-	-	18.0	-	-	17.5	-	-	-	-	17.7	18.0	17.5
残留塩素		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.2	1.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	99	99	99
基40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	145	-	-	-	-	-	-	-	145	145	145
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.5
基48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目		単位	基準値 (参考)				結果								平均	最大	最小	
採水月日		-	-	-	2025/05/13	-	-	2025/08/26	-	-	2025/11/11	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)		-	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-
気温		℃	-	-	24.0	-	-	32.0	-	-	17.0	-	-	-	-	24.3	32.0	17.0
水温		℃	-	-	18.5	-	-	18.5	-	-	18.5	-	-	-	-	18.5	18.5	18.5
残留塩素		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08
基13	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	9.8	-	-	-	-	-	-	-	9.8	9.8	9.8
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	4.1	4.1	4.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49
基40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	105	-	-	-	-	-	-	-	105	105	105
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
基48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値 (参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	2025/08/26	-	-	2025/11/11	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	24.5	-	-	35.0	-	-	19.0	-	-	-	-	26.2	35.0	19.0
水温	℃	-	-	18.8	-	-	20.0	-	-	19.5	-	-	-	-	19.4	20.0	18.8
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	11.0	11.0	11.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	105	-	-	-	-	-	-	-	105	105	105
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

採水地点: 上坂田水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 白山配水系統

浄水施設： 井伊谷配水池

处理方法： 塩素消毒

水源：須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

検査項目			単位	基準値(参考)			結果										平均	最大	最小		
採水月日			-	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	-	晴・曇	-	-	晴・雨	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温			℃	-	-	14.0	-	-	32.0	-	-	22.0	-	-	-	-	-	22.7	32.0	14.0	
水温			℃	-	-	17.2	-	-	17.5	-	-	17.5	-	-	-	-	-	17.4	17.5	17.2	
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
基02	大腸菌		-	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	3.5	3.5	
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基25	シプロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基30	ブロモホルム		mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	-	-	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	8.2	8.2	
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	-	-	-	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	8.6	8.6	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	107	107	
基40	系発残留物		mg/L	500 以下	-	-	-	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	178	178	
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6	
基48	味		-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基49	臭気		-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基50	色度		度	5 以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度		度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

検査項目			単位	基準値(参考)			結果										平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/15			2025/07/29			2025/10/14						-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・曇			晴・晴			雨・雨						-	-	-
気温			℃	-	14.0			32.0			-			-			22.7	32.0	14.0
水温			℃	-	17.0			19.5			-			-			18.3	19.5	17.0
残留塩素			mg/L	-	-			-			-			-			-	-	-
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	1.3	
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基23	クロホルム		mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基25	シブモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基29	プロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基30	プロモホルム		mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	-	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	11.0	11.0	11.0	
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007	
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	-	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.5	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	84	84	84	
基40	蒸発残留物		mg/L	500 以下	-	-	-	142	-	-	-	-	-	-	-	142	142	142	
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.7	7.7	
基48	味		-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基49	臭気		-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基50	色度		度	5 以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度		度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

検査項目		単位	基準値(参考)				結果								平均	最大	最小	
採水月日		-	-	-	2025/05/13	-	-	2025/08/26	-	-	2025/11/11	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)		-	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-
気温		℃	-	-	20.5	-	-	29.0	-	-	18.0	-	-	-	-	22.5	29.0	18.0
水温		℃	-	-	18.3	-	-	18.0	-	-	17.8	-	-	-	-	18.0	18.3	17.8
残留塩素		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	3.6	3.6	3.6
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブromोजクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブromホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	13.5	-	-	-	-	-	-	-	13.5	13.5	13.5
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	14.5	-	-	-	-	-	-	-	14.5	14.5	14.5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	112	112	112
基40	系発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	219	-	-	-	-	-	-	-	219	219	219
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.0	7.0
基48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

種 別: 原水 (表流水)

水源：阿多古川

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.5	-	-	25.0	-	-	20.0	-	5.5	-	-	-	15.8	25.0	5.5
水温	℃	-	10.0	-	-	21.5	-	-	20.0	-	7.0	-	-	-	14.6	21.5	7.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
基02 大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	不検出	-	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.6	2.6
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.1	2.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	-	-	25.5	-	-	20.0	-	6.0	-	-	-	15.9	25.5	6.0
水温	℃	-	11.0	-	-	23.0	-	-	21.5	-	7.0	-	-	-	15.6	23.0	7.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	14
基02 大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.7
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	2.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	1.3
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値 (参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	-	-	24.0	-	-	20.0	-	6.0	-	-	-	15.5	24.0	6.0
水温	℃	-	10.0	-	-	23.5	-	-	21.0	-	7.0	-	-	-	15.4	23.5	7.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	22
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.4	2.4
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.5	2.5
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10
基40 系発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	32
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.1
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.4	1.4
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

水源：東雲名水源

検査項目			単位	基準値 (参考)		結果										平均	最大	最小				
採水月日			-	-	-	2025/04/22	-	-	2025/06/24	2025/07/01	-	-	2025/10/07	-	2025/12/11	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	-	晴・曇	-	-	雨・雨	晴・曇	-	-	晴・晴	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-
気温			℃	-	-	19.0	-	-	20.0	23.0	-	-	19.0	-	3.0	-	-	-	-	16.8	23.0	3.0
水温			℃	-	-	13.0	-	-	15.0	15.0	-	-	16.0	-	15.0	-	-	-	-	14.8	16.0	13.0
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	-	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001	0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモホルム		mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	4.0	4.0	4.0
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46	46
基40	系発残留物		mg/L	500 以下	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	83	83	83
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3	7.3
基48	味		-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度		度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目			単位	基準値(参考)		結果										平均	最大	最小		
採水月日			-	-	-	2025/04/22	-	-	2025/06/24	2025/07/01	-	-	2025/10/07	-	-	2025/12/11	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-	-	晴・曇	-	-	雨・雨	晴・曇	-	-	晴・曇	-	-	晴・晴	-	-	-	
気温			℃	-	-	15.0	-	-	25.0	27.0	-	-	22.0	-	-	3.0	-	18.4	27.0	3.0
水温			℃	-	-	16.0	-	-	23.0	25.5	-	-	23.0	-	-	10.0	-	19.5	25.5	10.0
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	14	14
基02	大腸菌		-	検出されないこと	検出	-	-	検出	検出	-	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモホルム		mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	6.1	6.1	6.1
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.5	2.5	2.5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	32	32
基40	系発残留物		mg/L	500 以下	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73	73	73
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6	0.6
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3	7.3
基48	味		-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	1.9	1.9	1.9
基51	濁度		度	2 以下	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0
判定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

検査項目			単位	基準値 (参考)		結果											平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/22	-	2025/06/24	2025/07/01	-	-	2025/10/07	-	2025/12/11	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・曇	-	雨・雨	晴・曇	-	-	晴・曇	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温			℃	-	15.0	-	21.0	23.5	-	-	21.0	-	4.0	-	-	-	16.9	23.5	4.0
水温			℃	-	13.5	-	21.5	22.0	-	-	21.5	-	7.0	-	-	-	17.1	22.0	7.0
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	-	-	>300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	-	検出	検出	-	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	シブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモホルム		mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	-	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	6.6	6.6
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	30
基40	蒸発残留物		mg/L	500 以下	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	84	84
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	1.3
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基48	味		-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	4.5	4.5
基51	濁度		度	2 以下	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.4	1.4
判定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水源：西川水源

[illegible]

[illegible]

水源： 生島水源

[illegible]

[illegible]

[illegible]

検査項目			単位	基準値(参考)			結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-			2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-			晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-	
気温			℃	-			22.1	14.8	18.5	27.5	29.1	26.1	20.8	12.1	6.8	-	-	-	-	19.8	29.1	6.8
水温			℃	-			14.6	14.5	16.4	18.7	21.3	21.5	21.8	17.9	14.5	-	-	-	-	17.9	21.8	14.5
残留塩素			mg/L	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌		個/mL	100 以下			-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
基02	大腸菌		-	検出されないこと			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下			-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下			-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下			-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下			-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下			-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下			-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下			-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下			-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下			-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下			-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下			-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下			-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下			-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下			-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下			-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基30	ブロモホルム		mg/L	0.09 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下			-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下			-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下			-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下			-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下			-	-	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	4.2	4.2	4.2	
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下			-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下			-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.7	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下			-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	
基40	養分残留物		mg/L	500 以下			-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	88	88	88	
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下			-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下			-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下			-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下			-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下			-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下			-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下			-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	6.4	6.4	6.4	
基48	味		-	異常でないこと			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基49	臭気		-	異常でないこと			-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基50	色度		度	5 以下			-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度		度	2 以下			-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

検査項目			単位	基準値(参考)			結果										平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温			℃	-	20.5	13.0	20.1	27.6	28.0	27.9	20.4	15.8	10.6	-	-	-	20.4	28.0	10.6
水温			℃	-	12.5	12.1	14.4	16.4	20.9	26.4	20.6	16.3	16.8	-	-	-	17.4	26.4	12.1
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.0002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモホルム		mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	-	-	-	4.4	-	-	-	-	-	-	-	4.4	4.4	4.4
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	-	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45
基40	系発残留物		mg/L	500 以下	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	89	89	89
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	6.7	6.7	6.7
基48	味		-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度		度	2 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値 (参考)	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-	
気温	℃	-	10.0	11.5	19.5	26.6	26.9	26.4	19.7	13.2	10.0	-	-	-	18.2	26.9	10.0	
水温	℃	-	12.0	12.7	15.2	20.5	21.6	20.7	18.1	11.5	10.5	-	-	-	15.9	21.6	10.5	
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	
基02 大腸菌	-	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	-	-	-	-	-	-	
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基25 シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	3.6	3.6	3.6	
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003	
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0	
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	34	34	34	
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66	
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8	
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	0.9	
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

水 源: 砂川第2水源

[illegible]

検査項目			単位	基準値(参考)			結果										平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・曇	曇・雨	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温			℃	-	10.0	14.0	17.0	23.0	23.0	23.0	17.0	8.0	6.0	-	-	-	15.7	23.0	6.0
水温			℃	-	12.0	15.0	17.0	23.0	25.0	24.0	20.0	14.0	12.0	-	-	-	18.0	25.0	12.0
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.0002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモホルム		mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	0.08	-	-	晴・晴	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	0.19	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.19	0.19
基35	銅及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	-	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	6.7	6.7	6.7
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	-	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41
基40	系発残留物		mg/L	500 以下	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	91	91	91
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.0	7.0
基48	味		-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	1.7	1.7	1.7
基51	濁度		度	2 以下	-	-	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.3	5.3
判定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

採水地点: 役人沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 山香

浄水施設： 山香浄水場

处理方法： 緩速通過

水 源: 平石沢、役人沢

[illegible]

検査項目	単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/26	-	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	-	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	-	晴・雨	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-	
気温	℃	-	10.0	11.0	18.0	24.0	25.0	-	20.0	6.0	3.0	-	-	-	-	14.6	25.0	3.0
水温	℃	-	10.0	11.0	14.0	19.0	22.0	-	18.0	11.0	7.0	-	-	-	-	14.0	22.0	7.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	検出	検出	不検出	-	不検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.0002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29	29
基40 系発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.6	1.6
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/29	-	2025/09/16	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・曇	晴・雨	晴・晴	-	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	7.0	15.0	17.0	28.0	-	24.0	20.0	11.0	5.0	-	-	-	15.9	28.0	5.0
	水温	℃	-	8.0	14.0	15.0	18.0	-	18.0	17.0	13.0	9.0	-	-	-	14.0	18.0	8.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	16
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	検出	-	検出	検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び強化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブromokklorometan	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブromojiklorometan	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブromoholm	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<.0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	0.12
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	3.0
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	64
基40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	76	76	76
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	8.1	8.1
基48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0
基51	濁度	度	2 以下	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.6	1.6
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	7.0	-	-	22.0	-	-	19.0	-	-	-	-	-	-	16.0	22.0	7.0
水温	℃	-	8.0	-	-	16.0	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	13.0	16.0	8.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10
基02 大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<.0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	3.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	84	84
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	8.1	8.1
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.5	1.5
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目			単位	基準値(参考)			結果										平均	最大	最小
採水月日			-	-	-	2025/05/13	-	2025/07/08	2025/08/26	-	2025/10/14	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	-	曇・晴	-	雨・晴	晴・晴	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-
気温			℃	-	-	12.0	-	21.0	26.0	-	19.0	-	-	-	-	-	19.5	26.0	12.0
水温			℃	-	-	15.0	-	19.0	20.0	-	17.0	-	-	-	-	-	17.8	20.0	15.0
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
基02	大腸菌		-	検出されないこと	-	検出	-	検出	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブromクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブromジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブromホルム		mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.4	2.4
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	-	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	57	57	57
基40	系発残留物		mg/L	500 以下	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0	8.0
基48	味		-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基51	濁度		度	2 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	2025/07/08	2025/08/26	-	2025/10/14	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	曇・晴	-	雨・晴	晴・晴	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	13.0	-	21.0	24.0	-	20.0	-	-	-	-	-	19.5	24.0	13.0
水温	℃	-	-	12.0	-	24.0	22.0	-	19.0	-	-	-	-	-	19.2	24.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	132	-	-	-	-	-	-	-	132	132	132
基02 大腸菌	-	検出されないこと	-	検出	-	検出	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	0.9
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	0.000001	-	-	-	-	-	-	-	0.000001	0.000001	0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.8	1.8
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.5
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	-	5.9	-	-	-	-	-	-	-	5.9	5.9	5.9
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.4	1.4
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水源：半血沢

検査項目			単位	基準値 (参考)		結果										平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2025/04/22	-	2025/06/24	2025/07/01	-	-	2025/10/07	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・曇	-	雨・雨	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-
気温			℃	-	15.0	-	21.0	24.0	-	-	19.0	-	-	-	-	-	19.8	24.0	15.0
水温			℃	-	12.0	-	18.0	20.0	-	-	18.0	-	-	-	-	-	17.0	20.0	12.0
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	-	不検出	検出	-	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブromクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブromジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブromホルム		mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.6	2.6
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38
基40	蒸発残留物		mg/L	500 以下	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
基48	味		-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.1	1.1
基51	濁度		度	2 以下	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
判定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	9.0	-	-	26.0	-	-	21.0	-	-	-	-	-	-	18.7	26.0	9.0
水温	℃	-	9.0	-	-	18.0	-	-	17.0	-	-	18.0	-	-	-	14.7	18.0	9.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
基02 大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	0.36
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	3.9	3.9
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	0.9
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水源: 牧の沢

[illegible]

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.0	-	-	30.0	-	-	20.0	-	-	-	-	-	20.3	30.0	11.0
水温	℃	-	9.0	-	-	20.0	-	-	19.0	-	-	-	-	-	16.0	20.0	9.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	0.32	0.32
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	3.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目			単位	基準値 (参考)			結果										平均	最大	最小				
採水月日			-	-	2025/04/15			-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14			-	-	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-	晴・雨			-	-	晴・雨	-	-	晴・雨			-	-	-	-	-	-	-	
気温			℃	-	11.0			-	-	28.0	-	-	19.0			-	-	-	-	-	19.3	28.0	11.0
水温			℃	-	14.0			-	-	18.0	-	-	18.0			-	-	-	-	-	16.7	18.0	14.0
残留塩素			mg/L	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌		個/mL	100 以下			-	-	-	0	-	-	-			-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと			不検出			-	-	不検出			-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下			-	-	-	<0.0003	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下			-	-	-	<0.00005	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-	-	-	<0.001	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-	-	-	<0.001	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-	-	-	0.003	-	-	-			-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下			-	-	-	<0.002	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下			-	-	-	<0.004	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下			-	-	-	<0.001	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下			-	-	-	1.6	-	-	-			-	-	-	-	-	1.6	1.6	1.6
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下			-	-	-	0.13	-	-	-			-	-	-	-	-	0.13	0.13	0.13
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下			-	-	-	<0.1	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下			-	-	-	<0.0002	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下			-	-	-	<0.005	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下			-	-	-	<0.004	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下			-	-	-	<0.002	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下			-	-	-	<0.001	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下			-	-	-	<0.001	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下			-	-	-	<0.001	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
基25	シプロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモホルム		mg/L	0.09 以下			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下			-	-	-	<0.1	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下			-	-	-	0.05	-	-	-			-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下			-	-	-	0.43	-	-	-			-	-	-	-	-	0.43	0.43	0.43
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下			-	-	-	<0.1	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下			-	-	-	5.3	-	-	-			-	-	-	-	-	5.3	5.3	5.3
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下			-	-	-	0.008	-	-	-			-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下			-	-	-	3.3	-	-	-			-	-	-	-	-	3.3	3.3	3.3
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下			-	-	-	51	-	-	-			-	-	-	-	-	51	51	51
基40	系発残留物		mg/L	500 以下			-	-	-	87	-	-	-			-	-	-	-	-	87	87	87
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下			-	-	-	<0.02	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下			-	-	-	<0.000001	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下			-	-	-	<0.000001	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下			-	-	-	<0.005	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下			-	-	-	<0.0005	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下			-	-	-	<0.3	-	-	-			-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下			-	-	-	7.2	-	-	-			-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
基48	味		-	異常でないこと			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと			-	-	-	異常なし	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度		度	5 以下			-	-	-	2.0	-	-	-			-	-	-	-	-	2.0	2.0	2.0
基51	濁度		度	2 以下			-	-	-	2.0	-	-	-			-	-	-	-	-	2.0	2.0	2.0
判定			-	-			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値 (参考)	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	-	29.0	-	-	18.5	-	-	-	-	-	-	20.5	29.0	14.0
水温	℃	-	12.0	-	-	18.0	-	-	16.0	-	-	18.0	-	-	-	15.3	18.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	2.3
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	30
基40 系発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

水源：西浦水源

検査項目	単位	基準値 (参考)	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・雨	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	-	24.5	-	-	23.0	-	-	-	-	-	-	20.5	24.5	14.0
水温	℃	-	11.0	-	-	19.0	-	-	18.0	-	-	-	-	-	-	16.0	19.0	11.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.11	0.11
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.4	3.4
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72	72
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-